

#95164#

Отчёт по теплопотреблению за период с 23.08.2024 по 23.09.2024

Потребитель: Соседи, ТСЖ, УК
Адрес потребителя: Воскресенская 1, микрорайон Прибрежный, Калининград (ГВС)
Номер абонента: 4431
Порядковый номер: 7927
Тип теплосчётчика: ВКТ-9
Заводской номер: 5131
Номер системы: 1

Ведомость регистрации параметров:

| Дата | dQ, Гкал | dQg, Гкал | dV1, м3 | dV2, м3 | dV3, м3 | dM1, т | dM2, т | dM3, т | dTNar, ч | dTtn, ч | TekErr | TehErr | t1, °C | t2, °C | t3, °C | p1, МПа | p2, МПа | p3, МПа | TempNar, °C |
|------------|----------|-----------|---------|---------|---------|---------|---------|--------|----------|---------|--------|--------|--------|--------|--------|---------|---------|---------|-------------|
| 24.08.2024 | 0,588 | 0 | 26,173 | 18,445 | 0 | 25,731 | 18,235 | 0 | 24 | 0 | 0 | 128 | 60,6 | 49,6 | 0 | 0,41 | 0,41 | 0 | - |
| 25.08.2024 | 0,556 | 0 | 26,133 | 18,936 | 0 | 25,705 | 18,728 | 0 | 24 | 0 | 0 | 128 | 59,7 | 48,8 | 0 | 0,41 | 0,41 | 0 | - |
| 26.08.2024 | 0,489 | 0 | 25,225 | 19,916 | 0 | 24,81 | 19,702 | 0 | 24 | 0 | 0 | 128 | 59,9 | 48,2 | 0 | 0,41 | 0,41 | 0 | - |
| 27.08.2024 | 0,529 | 0 | 26,585 | 20,305 | 0 | 26,151 | 20,084 | 0 | 24 | 0 | 0 | 128 | 59,6 | 48,5 | 0 | 0,4 | 0,4 | 0 | - |
| 28.08.2024 | 0,567 | 0 | 26,438 | 19,813 | 0 | 25,988 | 19,595 | 0 | 24 | 0 | 0 | 128 | 60,9 | 48,9 | 0 | 0,41 | 0,4 | 0 | - |
| 29.08.2024 | 0,526 | 0 | 25,633 | 19,233 | 0 | 25,215 | 19,026 | 0 | 24 | 0 | 0 | 128 | 59,6 | 48,3 | 0 | 0,4 | 0,4 | 0 | - |
| 30.08.2024 | 0,507 | 0 | 25,268 | 19,43 | 0 | 24,849 | 19,218 | 0 | 24 | 0 | 0 | 128 | 60,1 | 48,6 | 0 | 0,41 | 0,41 | 0 | - |
| 31.08.2024 | 0,58 | 0 | 25,748 | 18,538 | 0 | 25,312 | 18,334 | 0 | 24 | 0 | 0 | 128 | 60,7 | 48,8 | 0 | 0,42 | 0,41 | 0 | - |
| 01.09.2024 | 0,558 | 0 | 25,693 | 18,413 | 0 | 25,28 | 18,219 | 0 | 24 | 0 | 0 | 128 | 59,1 | 47,8 | 0 | 0,41 | 0,4 | 0 | - |
| 02.09.2024 | 0,556 | 0 | 26,633 | 19,657 | 0 | 26,199 | 19,444 | 0 | 24 | 0 | 0 | 128 | 59,6 | 48,5 | 0 | 0,42 | 0,41 | 0 | - |
| 03.09.2024 | 0,523 | 0 | 26,998 | 21,124 | 0 | 26,546 | 20,888 | 0 | 24 | 0 | 0 | 128 | 60,4 | 49,2 | 0 | 0,42 | 0,41 | 0 | - |
| 04.09.2024 | 0,531 | 0 | 27,183 | 21,152 | 0 | 26,728 | 20,915 | 0 | 24 | 0 | 0 | 128 | 60,4 | 49,3 | 0 | 0,42 | 0,41 | 0 | - |
| 05.09.2024 | 0,503 | 0 | 26,853 | 21,586 | 0 | 26,399 | 21,343 | 0 | 24 | 0 | 0 | 128 | 60,7 | 49,4 | 0 | 0,42 | 0,42 | 0 | - |
| 06.09.2024 | 0,498 | 0 | 26,925 | 21,514 | 0 | 26,479 | 21,274 | 0 | 24 | 0 | 0 | 128 | 60,1 | 49,2 | 0 | 0,42 | 0,42 | 0 | - |
| 07.09.2024 | 0,541 | 0 | 27,403 | 21,128 | 0 | 26,945 | 20,891 | 0 | 24 | 0 | 0 | 128 | 60,3 | 49,3 | 0 | 0,42 | 0,41 | 0 | - |
| 08.09.2024 | 0,556 | 0 | 27,545 | 20,929 | 0 | 27,081 | 20,691 | 0 | 24 | 0 | 0 | 128 | 60,6 | 49,7 | 0 | 0,42 | 0,41 | 0 | - |
| 09.09.2024 | 0,531 | 0 | 27,268 | 21,072 | 0 | 26,82 | 20,84 | 0 | 24 | 0 | 0 | 128 | 59,8 | 48,8 | 0 | 0,42 | 0,42 | 0 | - |
| 10.09.2024 | 0,54 | 0 | 27,31 | 20,889 | 0 | 26,859 | 20,656 | 0 | 24 | 0 | 0 | 128 | 60 | 49,1 | 0 | 0,42 | 0,42 | 0 | - |
| 11.09.2024 | 0,535 | 0 | 27,133 | 20,966 | 0 | 26,68 | 20,732 | 0 | 24 | 0 | 0 | 128 | 60,3 | 49,2 | 0 | 0,42 | 0,42 | 0 | - |
| 12.09.2024 | 0,557 | 0 | 27,408 | 20,722 | 0 | 26,955 | 20,494 | 0 | 24 | 0 | 0 | 128 | 60 | 48,8 | 0 | 0,42 | 0,41 | 0 | - |
| 13.09.2024 | 0,496 | 0 | 26,673 | 21,314 | 0 | 26,241 | 21,087 | 0 | 24 | 0 | 0 | 128 | 59,3 | 48,1 | 0 | 0,42 | 0,42 | 0 | - |
| 14.09.2024 | 0,541 | 0 | 26,998 | 20,421 | 0 | 26,564 | 20,203 | 0 | 24 | 0 | 0 | 128 | 59,1 | 48,1 | 0 | 0,42 | 0,41 | 0 | - |
| 15.09.2024 | 0,589 | 0 | 27,673 | 19,862 | 0 | 27,23 | 19,649 | 0 | 24 | 0 | 0 | 128 | 59 | 48,2 | 0 | 0,42 | 0,41 | 0 | - |
| 16.09.2024 | 0,579 | 0 | 27,668 | 20,365 | 0 | 27,217 | 20,144 | 0 | 24 | 0 | 0 | 128 | 59,5 | 48,5 | 0 | 0,42 | 0,41 | 0 | - |
| 17.09.2024 | 0,523 | 0 | 27,05 | 21,174 | 0 | 26,605 | 20,943 | 0 | 24 | 0 | 0 | 128 | 59,9 | 48,6 | 0 | 0,42 | 0,42 | 0 | - |
| 18.09.2024 | 0,539 | 0 | 27,238 | 21,059 | 0 | 26,781 | 20,823 | 0 | 24 | 0 | 0 | 128 | 60,5 | 49,3 | 0 | 0,42 | 0,42 | 0 | - |
| 19.09.2024 | 0,494 | 0 | 26,678 | 21,411 | 0 | 26,242 | 21,18 | 0 | 24 | 0 | 0 | 128 | 59,6 | 48,4 | 0 | 0,42 | 0,42 | 0 | - |
| 20.09.2024 | 0,516 | 0 | 26,843 | 21,164 | 0 | 26,399 | 20,933 | 0 | 24 | 0 | 0 | 128 | 60 | 48,6 | 0 | 0,42 | 0,42 | 0 | - |
| 21.09.2024 | 0,555 | 0 | 27,163 | 21,133 | 0 | 26,69 | 20,892 | 0 | 24 | 0 | 0 | 128 | 61,7 | 49,7 | 0 | 0,42 | 0,42 | 0 | - |
| 22.09.2024 | 0,561 | 0 | 27,493 | 20,797 | 0 | 27,04 | 20,571 | 0 | 24 | 0 | 0 | 128 | 59,9 | 48,6 | 0 | 0,41 | 0,41 | 0 | - |
| 23.09.2024 | 0,589 | 0 | 27,855 | 20,626 | 0 | 27,391 | 20,398 | 0 | 24 | 0 | 0 | 128 | 60,3 | 48,9 | 0 | 0,42 | 0,41 | 0 | - |
| Итого: | 16,753 | 0 | 830,887 | 633,094 | 0 | 817,132 | 626,132 | 0 | 744 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Гкал | 16,753 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

Общее время работы системы, ч 744
Период нормальной работы системы, ч 744

Показания интеграторов:

| Дата | Q, Гкал | V1, м3 | V2, м3 | V3, м3 | M1, т | M2, т | M3, т | TNar, ч | dTNar, ч | Ttn, ч | dTtn, ч |
|------------|----------|-----------|-----------|--------|-----------|-----------|-------|---------|----------|---------|---------|
| 23.08.2024 | 1558,081 | 67818,195 | 48281,605 | 0 | 66645,391 | 47734,84 | 0 | 56001,8 | 761,42 | 5426,88 | 6,6 |
| 23.09.2024 | 1574,835 | 68649,07 | 48914,695 | 0 | 67462,516 | 48360,969 | 0 | 56745,8 | 1505,42 | 5426,88 | 6,6 |

Подпись абонента _____
Представитель теплоснабжения _____

ТЕПЛОСЧЕТЧИКИ
МП «Калининградтеплосеть»
ОТЧЕТ ПРИНЯТ
25.09.2024 7:38:19