

#125635#

Показания приборов
учёта тепловой энергии
за период с 31.03.2025 по 23.04.2025


Потребитель
Адрес потребителя
Абонентский номер

Соседи, ТСЖ, УК
Воскресенская 2, микрорайон Прибрежный, Калининград
4431

Заводской номер счётчика 1644159	Показания прибора, Гкал 23.04.2025	Предыдущие показания, Гкал 31.03.2025	Разность показаний, Гкал
Количество тепловой энергии, система 1	31	24,698	6.302
Количество тепловой энергии, система 2	60,018	37,56	22.458

Аннулирован АТС
по системе ГВС

Подпись исполнителя



#125634#

Отчёт за период с 31.03.2025 по 23.04.2025.

Номер абонента 4431
 Порядковый номер 6067
 Тип теплосчётчика ТЭМ-104
 Заводской номер 1644159
 Номер системы 2
 Отчёт сформирован 29.04.2025

Ведомость регистрации параметров:

Дата	t _{нар} , °C	Q, Гкал	V1, м3	V2, м3	M1, т	M2, т	TRab,	TNar, ч	TekErr,	TehErr,	t1, °C	t2, °C	t3, °C	p1, МПа	p2, МПа	p3, МПа
01.04.2025	-	0,988	54,987	46,075	53,979	45,497	24	24	0	0	63,2	51,8	8	4,1	4,1	4,1
02.04.2025	-	0,904	53,962	47,083	52,957	46,486	24	24	0	0	63,8	52,1	8	4,1	4,1	4,1
03.04.2025	-	0,948	54,75	46,841	53,736	46,247	24	24	0	0	63,6	52,1	8	4,1	4,1	4,1
04.04.2025	-	0,94	54,843	47,169	53,82	46,566	24	24	0	0	63,8	52,3	8	4,1	4,1	4,1
05.04.2025	-	0,964	56,063	47,242	55,069	46,663	24	24	0	0	62,1	51,2	8	4,1	4,1	4,1
06.04.2025	-	1,045	56,25	46,27	55,216	45,686	24	24	0	0	63,3	52	8	4,1	4,1	4,1
07.04.2025	-	0,916	52,157	44,497	51,177	43,925	23	23	0	0	64,1	52,5	8	4,1	4,1	4,1
08.04.2025	-	0,995	55,014	45,947	54,008	45,372	24	24	0	0	63,2	51,7	8	4,1	4,1	4,1
09.04.2025	-	0,988	55,079	45,893	54,084	45,325	24	24	0	0	62,7	51,5	8	4,1	4,1	4,1
10.04.2025	-	0,972	54,828	46,17	53,832	45,598	24	24	0	0	62,9	51,5	8	4,1	4,1	4,1
11.04.2025	-	0,951	54,307	46,443	53,29	45,849	24	24	0	0	64	52,3	8	4,1	4,1	4,1
12.04.2025	-	1,008	55,161	46,229	54,125	45,636	24	24	0	0	64,1	52,4	8	4,1	4,1	4,1
13.04.2025	-	1,032	56,03	46,346	54,99	45,752	24	24	0	0	63,7	52,4	8	4,1	4,1	4,1
14.04.2025	-	0,954	54,894	46,531	53,884	45,94	24	24	0	0	63,4	52,2	8	4,1	4,1	4,1
15.04.2025	-	0,993	54,809	46,253	53,763	45,649	24	24	0	0	64,6	52,9	8	4,1	4,1	4,1
16.04.2025	-	0,965	54,962	46,593	53,936	45,992	24	24	0	0	63,9	52,6	8	4,1	4,1	4,1
17.04.2025	-	1,021	55,877	46,026	54,856	45,444	24	24	0	0	63,1	52,1	8	4,1	4,1	4,1
18.04.2025	-	1,059	55,99	45,965	54,93	45,365	24	24	0	0	64,3	52,9	8	4,1	4,1	4,1
19.04.2025	-	0,932	54,679	46,933	53,652	46,322	24	24	0	0	64,1	52,8	8	4,1	4,1	4,1
20.04.2025	-	0,991	55,48	46,25	54,472	45,67	24	24	0	0	62,9	51,8	8	4,1	4,1	4,1
21.04.2025	-	0,972	55,402	46,785	54,386	46,194	24	24	0	0	63,2	52	8	4,1	4,1	4,1
22.04.2025	-	0,916	54,457	47,135	53,451	46,538	24	24	0	0	63,5	52,1	8	4,1	4,1	4,1
23.04.2025	-	1,004	55,167	45,877	54,16	45,305	24	24	0	0	63,1	51,7	8	4,1	4,1	4,1
Итого:	-	22,458	1265,148	1066,553	1241,773	1053,021	551	551	-	-	63,5	52,13	8	4,1	4,1	4,1

Общее время работы системы 552 час.

Период нормальной работы системы 551 час.

Показания интеграторов:

Дата	Q, Гкал	V1, м3	V2, м3	M1, т	M2, т	TNar, ч	Ttn, ч
31.03.2025	37,56	2155,25	1908,447	2111,938	1881,913	674,77	0,74
23.04.2025	60,018	3420,399	2974,998	3353,71	2934,934	1225,77	0,74

Подпись абонента

Представитель теплоснабжения