

#10940#

Отчёт по теплопотреблению за период с 22.12.2020 по 23.01.2021

Потребитель: Соседи, ТСЖ, УК
Адрес потребителя: Воскресенская 2, микрорайон Прибрежный, Калининград
Номер абонента: 6067
Порядковый номер: ТЭМ-104
Тип теплосчётчика: 1644159
Заводской номер: 2
Номер системы: 2

Ведомость регистрации параметров:

| Дата | Q, Гкал | V1, м3 | V2, м3 | M1, т | M2, т | TRab | TNar, ч | TekErr | TehErr | t1, °C | t2, °C | t3, °C | p1, МПа | p2, МПа | p3, МПа | Tem, °C |
|------------|---------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|------|---------|--------|--------|--------|--------|--------|---------|---------|---------|---------|
| 23.12.2020 | 0,25 | 11,741 | 9,291 | 11,537 | 9,189 | 24 | 24 | 0 | 0 | 61,8 | 48,4 | 8 | 9,1 | 5,1 | 4,1 | 5,2 |
| 24.12.2020 | 0,263 | 12,002 | 9,351 | 11,791 | 9,247 | 24 | 24 | 0 | 0 | 62,3 | 48,9 | 8 | 9,1 | 5,1 | 4,1 | 2,5 |
| 25.12.2020 | 0,26 | 11,788 | 9,258 | 11,576 | 9,153 | 24 | 24 | 0 | 0 | 63,1 | 49,4 | 8 | 9,1 | 5,1 | 4,1 | 2,6 |
| 26.12.2020 | 0,254 | 11,596 | 9,118 | 11,39 | 9,017 | 24 | 24 | 0 | 0 | 62,6 | 48,9 | 8 | 9,1 | 5,1 | 4,1 | 1,5 |
| 27.12.2020 | 0,272 | 11,684 | 8,741 | 11,48 | 8,646 | 24 | 24 | 0 | 0 | 62 | 48,4 | 8 | 9,1 | 5,1 | 4,1 | -0,5 |
| 28.12.2020 | 0,248 | 11,578 | 9,262 | 11,373 | 9,16 | 24 | 24 | 0 | 0 | 62,5 | 48,7 | 8 | 9,1 | 5,1 | 4,1 | 2,2 |
| 29.12.2020 | 0,238 | 10,154 | 7,766 | 9,978 | 7,686 | 24 | 24 | 0 | 0 | 61,8 | 47 | 8 | 9,1 | 5,1 | 4,1 | 4,7 |
| 30.12.2020 | 0,279 | 10,702 | 7,624 | 10,513 | 7,546 | 24 | 24 | 0 | 0 | 62,4 | 47 | 8 | 9,1 | 5,1 | 4,1 | 1,6 |
| 31.12.2020 | 0,278 | 11,223 | 8,199 | 11,023 | 8,109 | 24 | 24 | 0 | 0 | 62,8 | 48,4 | 8 | 9,1 | 5,1 | 4,1 | 0,4 |
| 01.01.2021 | 0,243 | 11,715 | 9,507 | 11,507 | 9,4 | 24 | 24 | 0 | 0 | 62,6 | 49,1 | 8 | 9,1 | 5,1 | 4,1 | -2,4 |
| 02.01.2021 | 0,255 | 11,547 | 9,129 | 11,338 | 9,026 | 24 | 24 | 0 | 0 | 63,2 | 49,2 | 8 | 9,1 | 5,1 | 4,1 | -0,2 |
| 03.01.2021 | 0,263 | 11,47 | 8,782 | 11,267 | 8,686 | 24 | 24 | 0 | 0 | 62,4 | 48,4 | 8 | 9,1 | 5,1 | 4,1 | -0,9 |
| 04.01.2021 | 0,281 | 11,451 | 8,328 | 11,25 | 8,238 | 24 | 24 | 0 | 0 | 62,3 | 48,1 | 8 | 9,1 | 5,1 | 4,1 | -0,5 |
| 05.01.2021 | 0,27 | 11,247 | 8,364 | 11,049 | 8,274 | 24 | 24 | 0 | 0 | 62,3 | 48 | 8 | 9,1 | 5,1 | 4,1 | 0,4 |
| 06.01.2021 | 0,299 | 11,628 | 8,187 | 11,422 | 8,1 | 24 | 24 | 0 | 0 | 62,4 | 47,9 | 8 | 9,1 | 5,1 | 4,1 | 0,2 |
| 07.01.2021 | 0,292 | 11,338 | 8,17 | 11,132 | 8,081 | 24 | 24 | 0 | 0 | 63,3 | 48,3 | 8 | 9,1 | 5,1 | 4,1 | 0,2 |
| 08.01.2021 | 0,246 | 10,859 | 8,473 | 10,667 | 8,382 | 24 | 24 | 0 | 0 | 62,6 | 48,2 | 8 | 9,1 | 5,1 | 4,1 | 0,2 |
| 09.01.2021 | 0,275 | 11,391 | 8,448 | 11,188 | 8,356 | 24 | 24 | 0 | 0 | 62,7 | 48,3 | 8 | 9,1 | 5,1 | 4,1 | -1 |
| 10.01.2021 | 0,292 | 12,134 | 8,969 | 11,914 | 8,867 | 24 | 24 | 0 | 0 | 63,3 | 49,4 | 8 | 9,1 | 5,1 | 4,1 | -0,6 |
| 11.01.2021 | 0,279 | 12,009 | 9,079 | 11,794 | 8,977 | 24 | 24 | 0 | 0 | 62,8 | 49 | 8 | 9,1 | 5,1 | 4,1 | 0,3 |
| 12.01.2021 | 0,25 | 11,519 | 9,073 | 11,316 | 8,973 | 24 | 24 | 0 | 0 | 62,3 | 48,7 | 8 | 9,1 | 5,1 | 4,1 | 0,1 |
| 13.01.2021 | 0,246 | 22513,181 | 24832,624 | 22310,873 | 24635,93 | 24 | 24 | 0 | 0 | 62,4 | 48,7 | 8 | 9,1 | 5,1 | 4,1 | 0,2 |
| 14.01.2021 | 0,276 | -22490,061 | -24814,711 | -22288,163 | -24618,216 | 24 | 24 | 0 | 0 | 63 | 48,9 | 8 | 9,1 | 5,1 | 4,1 | -2,7 |
| 15.01.2021 | 0,262 | 11,735 | 9,166 | 11,523 | 9,062 | 24 | 24 | 0 | 0 | 63,2 | 49,3 | 8 | 9,1 | 5,1 | 4,1 | -6 |
| 16.01.2021 | 0,263 | 11,324 | 8,645 | 11,123 | 8,552 | 24 | 24 | 0 | 0 | 62,5 | 48,2 | 8 | 9,1 | 5,1 | 4,1 | -8,2 |
| 17.01.2021 | 0,274 | 11,418 | 8,571 | 11,214 | 8,477 | 24 | 24 | 0 | 0 | 62,9 | 48,4 | 8 | 9,1 | 5,1 | 4,1 | -15,6 |
| 18.01.2021 | 0,276 | 11,703 | 8,904 | 11,49 | 8,805 | 24 | 24 | 0 | 0 | 63,3 | 49 | 8 | 9,1 | 5,1 | 4,1 | -7,6 |
| 19.01.2021 | 0,274 | 22806,887 | 25156,508 | 22596,777 | 24953,657 | 24 | 24 | 0 | 0 | 63,6 | 49,7 | 8 | 9,1 | 5,1 | 4,1 | -9,6 |
| 20.01.2021 | 0,251 | -22783,596 | -25138,396 | -22573,905 | -24935,749 | 24 | 24 | 0 | 0 | 62,5 | 48,5 | 8 | 9,1 | 5,1 | 4,1 | -0,7 |
| 21.01.2021 | 0,266 | 22911,548 | 25269,946 | 22699,782 | 25065,664 | 24 | 24 | 0 | 0 | 61,8 | 47,2 | 8 | 9,1 | 5,1 | 4,1 | 4 |
| 22.01.2021 | 0,266 | -22889,689 | -25253,851 | -22678,302 | -25049,735 | 24 | 24 | 0 | 0 | 61,8 | 47,3 | 8 | 9,1 | 5,1 | 4,1 | 4,3 |
| 23.01.2021 | 0,265 | 11,344 | 8,63 | 11,143 | 8,537 | 24 | 24 | 0 | 0 | 62,6 | 48,3 | 8 | 9,1 | 5,1 | 4,1 | - |
| Итого: | 8,506 | 366,5699999999999 | 279,1550000000001 | 360,0599999999998 | 276,0970000000001 | 768 | 768 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Гкал | 8,506 | | | | | | | | | | | | | | | |

Общее время работы системы, ч 768
Период нормальной работы системы, ч 768

Показания интеграторов:

| Дата | Q, Гкал | V1, м3 | V2, м3 | M1, т | M2, т | TNar, ч | Ttn, ч |
|------------|---------|----------|----------|----------|----------|----------|--------|
| 22.12.2020 | 134,377 | 6398,842 | 5149,065 | 6287,688 | 5092,903 | 15188,05 | 0,03 |
| 23.01.2021 | 142,884 | 6765,41 | 5428,219 | 6647,749 | 5369,003 | 15956,05 | 0,03 |

Подпись абонента _____
Представитель теплоснабжения _____

ТЕПЛОСЧЕТЧИКИ
МП «Калининградтеплосеть»
ОТЧЕТ ПРИНЯТ
25.01.2021 18:27:32