

#76407#

Показания приборов  
учёта тепловой энергии  
за период с 20.03.2024 по 09.04.2024

Потребитель  
Адрес потребителя  
Абонентский номер

Кооперация плюс, ООО  
Полоцкая 45, Калининград  
4257

Заводской номер счётчика 1645993	Показания прибора, Гкал 09.04.2024	Предыдущие показания, Гкал 20.03.2024	Разность показаний, Гкал
Количество тепловой энергии, система 1	2355,998	2304,158	51.84

Подпись исполнителя \_\_\_\_\_



#76406#

Отчёт за период с 20.03.2024 по 09.04.2024.

Номер абонента 4257  
 Порядковый номер 6403  
 Тип теплосчётчика ТЭМ-104  
 Заводской номер 1645993  
 Номер системы 1  
 Отчёт сформирован 10.04.2024

## Ведомость регистрации параметров:

Дата	t <sub>нар</sub> , °C	Q, Гкал	V1, м3	V2, м3	M1, т	M2, т	TRab,	TNар, ч	TekErr,	TehErr,	t1, °C	t2, °C	p1, МПа	p2, МПа
21.03.2024	4,8	7,175	336,953	334,422	329,25	330,57	24	24	0	0	71,4	49,6	4,2	4,1
22.03.2024	5,6	7,207	337,406	334,805	329,641	330,938	24	24	0	0	71,6	49,8	4,2	4,1
23.03.2024	6,6	7,143	344,047	341,562	336,172	337,547	24	24	0	0	71,5	50,2	4,2	4,1
24.03.2024	3,6	7,075	337,031	334,625	329,305	330,719	24	24	0	0	71,5	50	4,2	4,1
25.03.2024	3,9	7,136	340,547	338,18	332,75	334,234	24	24	0	0	71,5	50	4,2	4,1
26.03.2024	5,5	7,131	344,883	342,602	336,953	338,531	24	24	0	0	71,6	50,4	4,2	4,1
27.03.2024	9,1	6,209	293,664	291,695	286,891	288,281	24	24	0	0	71,7	50,1	4,2	4,2
28.03.2024	11,8	2,763	120,32	119,438	117,594	118,172	24	24	0	0	71	47,5	4	4
29.03.2024	10,7	0	0	0	0	0	24	24	0	0	26,8	27,1	4,3	4,3
30.03.2024	13,4	0	0	0	0	0	24	24	0	0	22,8	23,4	5,1	5,1
31.03.2024	16,7	0	0	0	0	0	24	24	0	0	22	22,6	5,1	5,1
01.04.2024	-	0	0	0	0	0	24	24	0	0	22,1	22,7	3,8	3,8
02.04.2024	-	0	0	0	0	0	24	24	0	0	22,2	22,8	1	0,9
03.04.2024	-	0	0	0	0	0	24	24	0	0	20,5	21,2	1,2	1,2
04.04.2024	-	0	0	0	0	0	24	24	0	0	16,4	17,5	1	1
05.04.2024	-	0	0	0	0	0	24	24	0	0	17,4	18,3	1,4	1,4
06.04.2024	-	0	0	0	0	0	24	24	0	0	19	19,7	1,5	1,5
07.04.2024	-	0	0	0	0	0	24	24	0	0	18,2	19	1,5	1,4
08.04.2024	-	0	0	0	0	0	24	24	0	0	19,1	19,8	1,5	1,5
09.04.2024	-	0	0	0	0	0	24	24	0	0	20,2	20,8	1,5	1,5
Итого:	7	51,839	2454,851	2437,329	2398,556	2408,992	480	480	-	-	40,92	32,62	3,12	3,08

Общее время работы системы 480 час.

Период нормальной работы системы 480 час.

## Показания интеграторов:

Дата	Q, Гкал	V1, м3	V2, м3	M1, т	M2, т	TNар, ч	Ttn, ч
20.03.2024	2304,158	112894,047	112028,336	110034,258	110470,43	11217,42	4,38
09.04.2024	2355,998	115348,898	114465,664	112432,812	112879,422	11697,42	4,38

Подпись абонента

Представитель теплоснабжения