

#123529#


Показания приборов
учёта тепловой энергии
за период с 20.03.2025 по 16.04.2025

Потребитель
Адрес потребителя
Абонентский номер

Кооперация плюс, ООО
Полоцкая 45, Калининград
4257

Заводской номер счётчика 1645993	Показания прибора, Гкал 16.04.2025	Предыдущие показания, Гкал 20.03.2025	Разность показаний, Гкал
Количество тепловой энергии, система 1	3458,053	3378,796	79.257

Подпись исполнителя



#123528#

Отчёт за период с 20.03.2025 по 16.04.2025.

Номер абонента 4257
Порядковый номер 6403
Тип теплосчётчика ТЭМ-104
Заводской номер 1645993
Номер системы 1
Отчёт сформирован 18.04.2025

Ведомость регистрации параметров:

Дата	t _{нар} , °C	Q, Гкал	V1, м3	V2, м3	M1, т	M2, т	TRab,	TNar, ч	TekErr,	TehErr,	t1, °C	t2, °C	p1, МПа	p2, МПа
21.03.2025	-	3,297	150,938	149,859	147,422	148,125	24	24	0	0	72,2	49,8	3,8	3,6
22.03.2025	-	3,356	152,516	151,344	148,953	149,594	24	24	0	0	72,3	49,8	3,7	3,6
23.03.2025	-	3,345	152,359	151,281	148,766	149,516	24	24	0	0	72,4	49,9	3,7	3,6
24.03.2025	-	3,302	149,281	148,203	145,781	146,469	24	24	0	0	72,5	49,8	3,7	3,6
25.03.2025	-	3,311	153,531	152,453	149,984	150,688	24	24	0	0	71,8	49,7	3,7	3,6
26.03.2025	-	3,308	153,828	152,75	150,234	150,969	24	24	0	0	72,1	50,1	3,7	3,6
27.03.2025	-	3,296	151,109	150,016	147,594	148,266	24	24	0	0	72,2	49,8	3,7	3,6
28.03.2025	-	3,088	139,406	138,406	136,125	136,812	24	24	0	0	72,3	49,6	3,7	3,6
29.03.2025	-	2,783	122,266	121,344	119,469	120,031	24	24	0	0	71,5	48,2	3,6	3,6
30.03.2025	-	2,787	119,719	118,75	116,969	117,484	24	24	0	0	71,5	47,7	3,6	3,6
31.03.2025	-	2,863	120,438	119,469	117,641	118,188	24	24	0	0	72	47,7	3,6	3,6
01.04.2025	-	2,871	117,297	116,156	114,531	114,953	24	24	0	0	72,3	47,2	3,6	3,5
02.04.2025	-	2,256	141,594	141,109	138,328	139,062	24	24	0	0	71,8	55,5	3,6	3,6
03.04.2025	-	1,451	134,828	134,516	131,719	132,203	24	24	0	0	71,9	60,9	3,8	3,6
04.04.2025	-	2,344	139,562	138,5	136,328	136,578	24	24	0	0	71,8	54,7	3,8	3,6
05.04.2025	-	3,6	192,531	191,391	187,938	188,781	24	24	0	0	73	53,9	3,7	3,6
06.04.2025	-	4,082	223,438	222,453	217,984	219,297	24	24	0	0	74	55,3	3,9	3,6
07.04.2025	-	4,025	230,203	229,328	224,703	226,062	24	24	0	0	73,1	55,2	4	3,7
08.04.2025	-	3,882	223,547	222,641	218,312	219,562	24	24	0	0	72,3	54,5	4	3,7
09.04.2025	-	3,923	230,219	228,812	224,797	225,578	24	24	0	0	72,5	55,1	4	3,7
10.04.2025	-	3,929	225,953	224,375	220,641	221,25	24	24	0	0	72,5	54,7	4	3,7
11.04.2025	-	3,762	216,406	214,766	211,312	211,766	24	24	0	0	72,6	54,8	4,1	3,7
12.04.2025	-	3,505	188,234	186,516	183,844	184,047	24	24	0	0	72,3	53,2	4	3,7
13.04.2025	-	3,41	195,266	193,734	190,703	191,078	24	24	0	0	72,2	54,4	3,9	3,6
14.04.2025	-	1,481	88,547	87,891	86,484	86,641	24	24	0	0	72	54,8	3,9	3,6
15.04.2025	-	0	0	0	0	0	24	24	0	0	28,4	29,2	3,6	3,5
16.04.2025	-	0	0	0	0	0	24	24	0	0	24,8	25,8	3,4	3,3
Итого:	-	79,257	4113,016	4086,063	4016,562	4033	648	648	-	-	68,9	50,42	3,77	3,6

Общее время работы системы 648 час.

Период нормальной работы системы 648 час.

Показания интеграторов:

Дата	Q, Гкал	V1, м3	V2, м3	M1, т	M2, т	TNar, ч	Ttn, ч
20.03.2025	3378,796	164866,281	163832,234	160747,359	161607,188	19850,2	4,38
16.04.2025	3458,053	168979,297	167918,297	164763,922	165640,188	20498,2	4,38

Подпись абонента

Представитель теплоснабжения