

#31854#

Показания приборов  
учёта тепловой энергии  
за период с 20.09.2023 по 20.10.2023

Потребитель  
Адрес потребителя  
Абонентский номер

Кооперация плюс, ООО  
Полоцкая 45, Калининград  
4257

Заводской номер счётчика	Показания прибора, Гкал	Предыдущие показания, Гкал	Разность показаний, Гкал
1645993	20.10.2023	20.09.2023	
Количество тепловой энергии, система 1	1187,952	1179,641	8.311

Подпись исполнителя \_\_\_\_\_



#31853#

Отчёт за период с 20.09.2023 по 20.10.2023.

Номер абонента 4257  
 Порядковый номер 6403  
 Тип теплосчётчика ТЭМ-104  
 Заводской номер 1645993  
 Номер системы 1  
 Отчёт сформирован 23.10.2023

## Ведомость регистрации параметров:

Дата	t <sub>нар</sub> , °С	Q, Гкал	V1, м3	V2, м3	M1, т	M2, т	TRab,	T <sub>нар</sub> , ч	TekErr,	TehErr,	t1, °С	t2, °С	p1, МПа	p2, МПа
21.09.2023	-	0	0	0	0	0	24	24	0	0	22	22,7	0,4	0,4
22.09.2023	-	0	0	0	0	0	24	24	0	0	22,4	23	0,4	0,4
23.09.2023	-	0	0	0	0	0	24	24	0	0	22,9	23,4	0,4	0,4
24.09.2023	-	0	0	0	0	0	24	24	0	0	22,2	22,8	0,4	0,4
25.09.2023	-	0	0	0	0	0	24	24	0	0	20,3	21,2	0,3	0,4
26.09.2023	-	0	0	0	0	0	24	24	0	0	20,5	21,3	0,3	0,3
27.09.2023	-	0	0	0	0	0	24	24	0	0	21,5	22,1	0,4	0,4
28.09.2023	-	0	0	0	0	0	24	24	0	0	21,9	22,5	0,4	0,4
29.09.2023	-	0	0	0	0	0	24	24	0	0	21,9	22,5	0,4	0,4
30.09.2023	-	0	0	0	0	0	24	24	0	0	22,5	23	0,4	0,4
01.10.2023	-	0	0	0	0	0	24	24	0	0	22,3	22,9	0,4	0,4
02.10.2023	-	0	0	0	0	0	24	24	0	0	21	21,7	0,3	0,4
03.10.2023	-	0	0	0	0	0	24	24	0	0	21,6	22,2	0,3	0,4
04.10.2023	-	0	0	0	0	0	24	24	0	0	22	22,6	0,4	0,4
05.10.2023	-	0	0	0	0	0	24	24	0	0	21,1	21,8	0,4	0,4
06.10.2023	-	0	0	0	0	0	24	24	0	0	19,4	20,3	0,3	0,4
07.10.2023	-	0	0	0	0	0	24	24	0	0	20,3	21	0,3	0,4
08.10.2023	-	0	0	0	0	0	24	24	0	0	19,1	20	0,4	0,4
09.10.2023	-	0	0	0	0	0	24	24	0	0	17,4	18,4	0,3	0,3
10.10.2023	-	0	0	0	0	0	24	24	0	0	17,2	18,2	0,3	0,3
11.10.2023	-	0	0	0	0	0	24	24	0	0	17,7	18,6	0,3	0,3
12.10.2023	-	0	0	0	0	0	24	24	0	0	19,5	20,2	0,4	0,4
13.10.2023	-	0	0	0	0	0	24	24	0	0	19,2	19,9	0,4	0,4
14.10.2023	-	0	0	0	0	0	24	24	0	0	20	20,7	0,4	0,4
15.10.2023	-	0	0	0	0	0	24	24	0	0	19,4	20,2	0,4	0,4
16.10.2023	-	0	0	0	0	0	24	24	0	0	17,3	18,2	0,4	0,4
17.10.2023	-	0	0	0	0	0	24	24	0	0	15,7	16,8	0,4	0,4
18.10.2023	-	0	0	0	0	0	24	24	0	0	17	17,9	0,3	0,3
19.10.2023	-	2,863	145,738	115,738	142,566	114,391	24	24	0	0	69,4	49,3	0,4	0,4
20.10.2023	-	5,447	422,383	402,504	412,68	396,094	24	24	0	0	71,5	58,3	2,1	2,2
Итого:	-	8,31	568,121	518,242	555,246	510,485	720	720	-	-	23,54	23,12	0,42	0,44

Общее время работы системы 720 час.

Период нормальной работы системы 720 час.

## Показания интеграторов:

Дата	Q, Гкал	V1, м3	V2, м3	M1, т	M2, т	T <sub>нар</sub> , ч	T <sub>тн</sub> , ч
20.09.2023	1179,641	58334,164	57909,715	56835,852	57082,809	7066,42	4,38
20.10.2023	1187,952	58902,285	58427,957	57391,098	57593,293	7786,42	4,38

Подпись абонента \_\_\_\_\_

Представитель теплоснабжения \_\_\_\_\_