

#10872#

Отчёт по теплопотреблению за период с 20.02.2021 по 20.03.2021

Потребитель Гимназия №32, МАОУ
Адрес потребителя Сергея Тюленина 2, Калининград
Номер абонента 3685
Порядковый номер 5623
Тип теплосчётчика ВКТ-7
Заводской номер 00123189
Номер системы 1

Ведомость регистрации параметров:

Дата	dQ, Гкал	dQg, Гкал	dV1, м3	dV2, м3	dV3, м3	dM1, т	dM2, т	dM3, т	dMg, т	dTNar, ч	dTtn, ч	TekErr	t1, °C	t2, °C	td	p1, МПа	p2, МПа	TempNar, °C
21.02.2021	2,469	0	90,37	87,31	0	88,13	86,44	0	0	24	0	0	75	46,9	28,04	0,7	0,7	4,5
22.02.2021	2,385	0	87,67	84,73	0	85,54	83,87	0	0	24	0	0	74,4	46,5	27,9	0,7	0,7	4,6
23.02.2021	2,375	0	88,8	85,87	0	86,67	85,01	0	0	24	0	0	74	46,6	27,44	0,7	0,7	4,6
24.02.2021	2,196	0	81,56	78,9	0	79,68	78,19	0	0	24	0	0	71,8	44,2	27,58	0,7	0,7	8,2
25.02.2021	1,958	0	75,4	73,06	0	73,75	72,45	0	0	24	0	0	69,8	43,3	26,58	0,7	0,7	10,7
26.02.2021	2,324	0	98,07	95,05	0	95,91	94,13	0	0	24	0	0	70	45,7	24,24	0,7	0,7	4,9
27.02.2021	2,35	0	100,49	97,38	0	98,25	96,39	0	0	24	0	0	70,8	46,9	23,96	0,7	0,7	3,2
28.02.2021	2,426	0	102,28	99,06	0	99,92	98,02	0	0	24	0	0	71,9	47,6	24,32	0,7	0,7	3
01.03.2021	2,353	0	104,18	100,98	0	101,92	99,96	0	0	24	0	0	69,6	46,4	23,13	0,7	0,7	2,5
02.03.2021	2,525	0	101,63	98,41	0	99,26	97,4	0	0	24	0	0	72,2	46,8	25,46	0,7	0,7	3,2
03.03.2021	2,618	0	95,71	92,52	0	93,29	91,55	0	0	24	0	0	75,4	47,4	28,08	0,7	0,7	1,3
04.03.2021	2,657	0	99,13	95,83	0	96,66	94,8	0	0	24	0	0	75,2	47,7	27,49	0,7	0,7	1,3
05.03.2021	2,815	0	101,44	98,01	0	98,79	96,89	0	0	24	0	0	77,4	48,9	28,5	0,7	0,7	-0,7
06.03.2021	2,69	0	100,3	96,96	0	97,71	95,85	0	0	24	0	0	76,8	49,2	27,53	0,7	0,7	1,4
07.03.2021	2,613	0	99,91	96,64	0	97,39	95,6	0	0	24	0	0	75,5	48,7	26,86	0,7	0,7	1,7
08.03.2021	2,774	0	104,49	101,01	0	101,75	99,84	0	0	24	0	0	77,2	49,9	27,28	0,7	0,7	0
09.03.2021	2,947	0	99,59	96,1	0	96,85	95	0	0	24	0	0	79,6	49,1	30,43	0,7	0,7	-1,7
10.03.2021	2,85	0	97,83	94,42	0	95,19	93,36	0	0	24	0	0	79	49,1	29,95	0,7	0,7	-0,7
11.03.2021	2,907	0	102,94	99,42	0	100,15	98,24	0	0	24	0	0	78,8	49,8	29	0,7	0,7	-0,8
12.03.2021	2,44	0	89,81	86,84	0	87,59	85,96	0	0	24	0	0	74,5	46,6	27,89	0,7	0,7	4,6
13.03.2021	2,298	0	94,58	91,63	0	92,4	90,71	0	0	24	0	0	71,6	46,8	24,89	0,7	0,7	4,9
14.03.2021	2,39	0	103,12	99,97	0	100,82	98,91	0	0	24	0	0	71	47,2	23,74	0,7	0,7	3,7
15.03.2021	2,462	0	102,24	99,04	0	99,91	98,02	0	0	24	0	0	71,3	46,6	24,66	0,7	0,7	3,2
16.03.2021	2,43	0	99,21	96,07	0	96,93	95,08	0	0	24	0	0	71,9	46,8	25,11	0,7	0,7	2,5
17.03.2021	2,592	0	108,64	105,25	0	106,09	104,1	0	0	24	0	0	72,4	48	24,45	0,7	0,7	1,6
19.03.2021	2,637	0	104,94	101,58	0	102,43	100,5	0	0	24	0	0	73,4	47,7	25,76	0,7	0,7	1
20.03.2021	2,806	0	104,29	100,8	0	101,5	99,58	0	0	24	0	0	78,1	50,5	27,68	0,7	0,7	-
Итого:	68,287	0	2638,62	2552,84	0	2574,48	2525,85	0	0	648	0	0	0	0	0	0	0	0
Гкал	68,287																	

Общее время работы системы, ч 672

Период нормальной работы системы, ч 648

Показания интеграторов:

Дата	dQ, Гкал	dV1, м3	dV2, м3	dV3, м3	dM1, т	dM2, т	dM3, т
20.02.2021	831,805	35755,22	32093,86	0	34881,47	31710,65	0
20.03.2021	900,092	38393,84	34646,7	0	37455,95	34236,5	0

Подпись абонента _____

Представитель теплоснабжения _____

ТЕПЛОСЧЕТЧИКИ
МП «Калининградтеплосеть»
ОТЧЕТ ПРИНЯТ
22.03.2021 7:37:14