

#4687#

Отчёт по теплопотреблению за период с 20.04.2023 по 20.05.2023

Потребитель Гимназия №32, МАОУ
Адрес потребителя Сергея Тюленина 2, Калининград
Номер абонента 3685
Порядковый номер 9257
Тип теплосчётчика ТВ7 (АСЦП)
Заводской номер 20111482
Номер системы 1

Ведомость регистрации параметров:

| Дата | dQ, ГДж | dQg, Гкал | dV1, м3 | dV2, м3 | dV3, м3 | dM1, т | dM2, т | dM3, т | dTNar, ч | dTtn, ч | t1, °C | t2, °C | p1, МПа | p2, МПа | TempNar, °C |
|------------|---------|-----------|---------|---------|---------|---------|--------|--------|----------|---------|--------|--------|---------|---------|-------------|
| 21.04.2023 | 0,481 | 0 | 10,483 | 0 | 0 | 10,287 | 0 | 0 | 24 | 0 | 63,8 | 52,6 | 0,4 | 0,28 | - |
| 22.04.2023 | 0,213 | 0 | 9,291 | 0 | 0 | 9,122 | 0 | 0 | 24 | 0 | 62,9 | 57,3 | 0,4 | 0,28 | - |
| 23.04.2023 | 0,189 | 0 | 8,651 | 0 | 0 | 8,495 | 0 | 0 | 24 | 0 | 62,8 | 57,5 | 0,4 | 0,28 | - |
| 24.04.2023 | 0,423 | 0 | 10,315 | 0 | 0,007 | 10,127 | 0 | 0,007 | 24 | 0 | 63,1 | 53,1 | 0,4 | 0,29 | - |
| 25.04.2023 | 0,45 | 0,001 | 10,651 | 0 | 0 | 10,455 | 0 | 0 | 24 | 0 | 63,3 | 53 | 0,4 | 0,29 | - |
| 26.04.2023 | 0,48 | 0 | 10,483 | 0 | 0 | 10,291 | 0 | 0 | 24 | 0 | 63,1 | 52 | 0,4 | 0,29 | - |
| 27.04.2023 | 0,456 | 0 | 9,905 | 0 | 0 | 9,724 | 0 | 0 | 24 | 0 | 63,2 | 52 | 0,4 | 0,29 | - |
| 28.04.2023 | 0,454 | 0 | 10,052 | 0 | 0 | 9,869 | 0 | 0 | 24 | 0 | 63,1 | 52,1 | 0,4 | 0,29 | - |
| 29.04.2023 | 0,225 | 0 | 9,145 | 0 | 0 | 8,981 | 0 | 0 | 24 | 0 | 62,4 | 56,5 | 0,4 | 0,3 | - |
| 30.04.2023 | 0,195 | 0 | 8,766 | 0 | 0 | 8,612 | 0 | 0 | 24 | 0 | 61,8 | 56,4 | 0,4 | 0,3 | - |
| 01.05.2023 | 0,205 | 0 | 9,017 | 0 | 0 | 8,856 | 0 | 0 | 24 | 0 | 62,3 | 56,7 | 0,4 | 0,3 | - |
| 02.05.2023 | 0,48 | 0 | 10,824 | 0 | 0 | 10,624 | 0 | 0 | 24 | 0 | 63,4 | 52,7 | 0,4 | 0,3 | - |
| 03.05.2023 | 0,443 | 0 | 10,119 | 0 | 0 | 9,935 | 0 | 0 | 24 | 0 | 62,9 | 52,2 | 0,4 | 0,3 | - |
| 04.05.2023 | 0,463 | 0 | 11,538 | 0 | 0 | 11,33 | 0 | 0 | 24 | 0 | 62,6 | 52,9 | 0,4 | 0,3 | - |
| 05.05.2023 | 0,451 | 0 | 10,494 | 0 | 0 | 10,301 | 0 | 0 | 24 | 0 | 63,3 | 52,9 | 0,4 | 0,3 | - |
| 06.05.2023 | 0,222 | 0 | 8,905 | 0 | 0 | 8,748 | 0 | 0 | 24 | 0 | 61,9 | 55,9 | 0,4 | 0,3 | - |
| 07.05.2023 | 0,217 | 0 | 8,913 | 0 | 0 | 8,755 | 0 | 0 | 24 | 0 | 61,9 | 56 | 0,4 | 0,3 | - |
| 08.05.2023 | 0,202 | 0 | 8,7 | 0 | 0 | 8,547 | 0 | 0 | 24 | 0 | 61,9 | 56,3 | 0,4 | 0,3 | - |
| 09.05.2023 | 0,2 | 0 | 8,605 | 0 | 0 | 8,452 | 0 | 0 | 24 | 0 | 62,1 | 56,4 | 0,4 | 0,3 | - |
| 10.05.2023 | 0,469 | 0 | 10,334 | 0 | 0 | 10,144 | 0 | 0 | 24 | 0 | 63,2 | 52,2 | 0,4 | 0,3 | - |
| 11.05.2023 | 0,443 | 0 | 9,794 | 0 | 0 | 9,614 | 0 | 0 | 24 | 0 | 63,2 | 52,2 | 0,4 | 0,3 | - |
| 12.05.2023 | 0,448 | 0 | 9,825 | 0 | 0 | 9,645 | 0 | 0 | 24 | 0 | 63,2 | 52,1 | 0,4 | 0,3 | - |
| 13.05.2023 | 0,206 | 0 | 8,693 | 0 | 0 | 8,536 | 0 | 0 | 24 | 0 | 62,6 | 56,9 | 0,4 | 0,29 | - |
| 14.05.2023 | 0,193 | 0 | 8,523 | 0 | 0 | 8,369 | 0 | 0 | 24 | 0 | 62,7 | 57,1 | 0,4 | 0,29 | - |
| 15.05.2023 | 0,428 | 0 | 9,538 | 0 | 0 | 9,363 | 0 | 0 | 24 | 0 | 63,3 | 52,3 | 0,4 | 0,29 | - |
| 16.05.2023 | 0,452 | 0 | 9,975 | 0 | 0 | 9,792 | 0 | 0 | 24 | 0 | 63,2 | 52,2 | 0,4 | 0,3 | - |
| 17.05.2023 | 0,427 | 0 | 12,958 | 0 | 0,007 | 12,725 | 0 | 0,007 | 24 | 0 | 62,4 | 54,4 | 0,4 | 0,31 | - |
| 18.05.2023 | 0,425 | 0,001 | 12,422 | 0 | 0 | 12,2 | 0 | 0 | 24 | 0 | 62,5 | 54,2 | 0,4 | 0,31 | - |
| 19.05.2023 | 0,449 | 0 | 10,43 | 0 | 0 | 10,238 | 0 | 0 | 24 | 0 | 63,3 | 52,9 | 0,4 | 0,3 | - |
| 20.05.2023 | 0,206 | 0 | 8,37 | 0 | 0 | 8,221 | 0 | 0 | 24 | 0 | 62,2 | 56,3 | 0,4 | 0,31 | - |
| Итого: | 10,595 | 0 | 295,719 | 0 | 0,014 | 290,358 | 0 | 0,014 | 720 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Гкал | 2,531 | | | | | | | | | | | | | | |

Общее время работы системы, ч 720

Период нормальной работы системы, ч 720

Показания интеграторов:

| Дата | Q, ГДж | V1, м3 | V2, м3 | V3, м3 | M1, т | M2, т | M3, т | TNar, ч | Ttn, ч |
|------------|----------|-----------|--------|--------|-----------|-------|--------|---------|--------|
| 20.04.2023 | 3759,527 | 39243,804 | 0 | 74,947 | 38315,612 | 0 | 73,724 | 16321 | 11 |
| 20.05.2023 | 3770,121 | 39539,52 | 0 | 74,961 | 38605,972 | 0 | 73,738 | 17041 | 11 |

Подпись абонента _____

Представитель теплоснабжения _____

ТЕПЛОСЧЕТЧИКИ
МП «Калининградтеплосеть»
ОТЧЕТ ПРИНЯТ
22.05.2023 7:31:16