

#130251#

Показания приборов
учёта тепловой энергии
за период с 16.05.2025 по 27.05.2025

Потребитель
Адрес потребителя
Абонентский номер

Гимназия №32, МАОУ
Сергея Тюленина 2, Калининград
3685

Заводской номер счётчика 20111482	Показания прибора, ГДж 27.05.2025	Предыдущие показания, ГДж 16.05.2025	Разность показаний, ГДж	Разность показаний, Гкал
Количество тепловой энергии, система 1	3,281	0	3.281	0.784

Подпись исполнителя _____



#130250#

Отчёт за период с 16.05.2025 по 27.05.2025.

Номер абонента 3685
 Порядковый номер 0
 Тип теплосчётчика ТВ7 (АСЦП)
 Заводской номер 20111482
 Номер системы 1
 Отчёт сформирован 28.05.2025

Ведомость регистрации параметров:

Дата	t _{нар} , °C	dQ, ГДж	dQ _г , Гкал	dV1, м3	dV2, м3	dV3, м3	dM1, т	dM2, т	dM3, т	dTNar, ч	dTtn, ч	t1, °C	t2, °C	p1, МПа	p2, МПа
17.05.2025	-	0,183	0	6,133	0	0	6,026	0	0	24	0	61,4	54,1	0,37	0,34
18.05.2025	-	0,178	0	5,854	0	0	5,751	0	0	24	0	61,5	54,1	0,37	0,32
19.05.2025	-	0,177	0	6,092	0	0	5,987	0	0	24	0	61,3	54,2	0,37	0,33
20.05.2025	-	0,383	0	7,39	0	0	7,258	0	0	24	0	62,4	49,8	0,37	0,33
21.05.2025	-	0,203	0	6,655	0	0	6,538	0	0	24	0	61,8	54,3	0,36	0,33
22.05.2025	-	0,238	0	6,654	0	0	6,538	0	0	24	0	61,4	52,7	0,36	0,32
23.05.2025	-	0,468	0	14,26	0	0	13,967	0	0	10	14	67,3	59,3	0,37	0,33
24.05.2025	-	0,306	0	26,613	0	0	26,033	0	0	24	0	69,5	66,7	0,37	0,34
25.05.2025	-	0,267	0	26,534	0	0	25,95	0	0	24	0	69,9	67,4	0,37	0,34
26.05.2025	-	0,335	0	31,862	0	0	31,156	0	0	24	0	70,2	67,6	0,37	0,35
27.05.2025	-	0,543	0	20,065	0	1,113	19,633	0	1,097	24	0	69	65,3	0,36	0,33
Итого:	-	3,281	0	158,112	0	1,113	154,837	0	1,097	250	14	65,06	58,68	0,37	0,33

Общее время работы системы 264 час.

Период нормальной работы системы 250 час.

Показания интеграторов:

Дата	Q, ГДж	V1, м3	V2, м3	V3, м3	M1, т	M2, т	M3, т	TNar, ч	Ttn, ч
16.05.2025	0	0	0	0	0	0	0	0	0
27.05.2025	3,281	158,11	0	1,113	154,84	0	1,097	250	14

Подпись абонента

Представитель теплоснабжения