

#4691#

Отчёт по теплопотреблению за период с 20.07.2021 по 20.08.2021

Потребитель Гимназия №32, МАОУ
Адрес потребителя Сергея Тюленина 2, Калининград
Номер абонента 3685
Порядковый номер 9257
Тип теплосчётчика ТВ7 (АСЦП)
Заводской номер 20111482
Номер системы 1

Ведомость регистрации параметров:

Дата	dQ, ГДж	dQg, Гкал	dV1, м3	dV2, м3	dV3, м3	dM1, т	dM2, т	dM3, т	dTNar, ч	dTtn, ч	t1, °C	t2, °C	p1, МПа	p2, МПа	TempNar, °C
21.07.2021	0,217	0	7,71	0	0	7,566	0	0	24	0	63,8	57	0,37	0,31	-
22.07.2021	0,209	0	7,111	0	0	6,978	0	0	24	0	64,2	57	0,38	0,31	-
23.07.2021	0,204	0	8,003	0	0	7,852	0	0	24	0	64	57,9	0,38	0,31	-
24.07.2021	0,185	0	8,445	0	0	8,29	0	0	24	0	63,1	57,8	0,37	0,31	-
25.07.2021	0,188	0	8,234	0	0	8,083	0	0	24	0	63,3	57,7	0,38	0,31	-
26.07.2021	0,198	0	8,024	0	0	7,876	0	0	24	0	63,4	57,4	0,38	0,31	-
27.07.2021	0,222	0	8,14	0	0	7,99	0	0	24	0	63,5	56,9	0,38	0,31	-
28.07.2021	0,204	0	8,251	0	0	8,1	0	0	24	0	63,4	57,4	0,37	0,31	-
29.07.2021	0,204	0	8,24	0	0	8,089	0	0	24	0	63,4	57,3	0,38	0,31	-
30.07.2021	0,202	0	8,145	0	0	7,995	0	0	24	0	63,4	57,4	0,38	0,31	-
31.07.2021	0,191	0	8,461	0	0	8,305	0	0	24	0	63,6	58,1	0,38	0,31	-
01.08.2021	0,193	0	8,256	0	0	8,105	0	0	24	0	63,3	57,6	0,37	0,31	-
02.08.2021	0,201	0	8,297	0	0	8,146	0	0	24	0	63,3	57,4	0,38	0,31	-
03.08.2021	0,201	0	8,257	0	0	8,106	0	0	24	0	63,3	57,4	0,38	0,31	-
04.08.2021	0,205	0	8,215	0	0	8,064	0	0	24	0	63,3	57,3	0,37	0,31	-
05.08.2021	0,2	0	8,534	0	0	8,378	0	0	24	0	63,1	57,4	0,38	0,32	-
06.08.2021	0,201	0	8,69	0	0	8,532	0	0	24	0	63	57,4	0,38	0,32	-
07.08.2021	0,204	0	8,583	0	0	8,425	0	0	24	0	63,4	57,6	0,38	0,32	-
08.08.2021	0,194	0	8,144	0	0	7,995	0	0	24	0	63,1	57,4	0,38	0,32	-
09.08.2021	0,204	0	8,401	0	0	8,249	0	0	24	0	63	57,1	0,37	0,32	-
10.08.2021	0,207	0	8,288	0	0	8,137	0	0	24	0	63,1	57	0,37	0,32	-
11.08.2021	0,211	0	8,229	0	0	8,078	0	0	24	0	63,2	56,9	0,37	0,32	-
12.08.2021	0,204	0	8,205	0	0	8,055	0	0	24	0	63,1	57,1	0,37	0,32	-
13.08.2021	0,208	0	8,37	0	0	8,218	0	0	24	0	63,1	57	0,37	0,32	-
14.08.2021	0,196	0	8,241	0	0	8,091	0	0	24	0	63	57,3	0,38	0,32	-
15.08.2021	0,193	0	7,974	0	0	7,828	0	0	24	0	63,2	57,3	0,38	0,31	-
16.08.2021	0,216	0	8,124	0	0	7,975	0	0	24	0	63,2	56,7	0,38	0,31	-
17.08.2021	0,229	0	8,554	0	0	8,398	0	0	24	0	63,1	56,6	0,37	0,32	-
18.08.2021	0,223	0	8,474	0	0	8,319	0	0	24	0	63,1	56,7	0,37	0,32	-
19.08.2021	0,221	0	8,324	0	0	8,172	0	0	24	0	63,1	56,7	0,37	0,32	-
20.08.2021	0,217	0	8,265	0	0	8,114	0	0	24	0	63,1	56,7	0,38	0,32	-
Итого:	6,352	0	255,189	0	0	250,509	0	0	744	0	0	0	0	0	0
Гкал	1,517														

Общее время работы системы, ч 744

Период нормальной работы системы, ч 744

Показания интеграторов:

Дата	Q, ГДж	V1, м3	V2, м3	V3, м3	M1, т	M2, т	M3, т	TNar, ч	Ttn, ч
20.07.2021	8,186	329,004	0	0,252	323,223	0	0,248	994	2
20.08.2021	14,538	584,191	0	0,252	573,733	0	0,248	1738	2

Подпись абонента _____

Представитель теплоснабжения _____

ТЕПЛОСЧЕТЧИКИ
МП «Калининградтеплосеть»
ОТЧЕТ ПРИНЯТ
21.08.2021 10:14:07