

#4678#

Отчёт по теплопотреблению за период с 20.07.2022 по 20.08.2022

Потребитель Гимназия №32, МАОУ
 Адрес потребителя Сергея Тюленина 2, Калининград
 Номер абонента 3685
 Порядковый номер 9257
 Тип теплосчётчика ТВ7 (АСЦП)
 Заводской номер 20111482
 Номер системы 1

Ведомость регистрации параметров:

| Дата | dQ, ГДж | dQg, Гкал | dV1, м3 | dV2, м3 | dV3, м3 | dM1, т | dM2, т | dM3, т | dTNar, ч | dTtn, ч | t1, °C | t2, °C | p1, МПа | p2, МПа | TempNar, °C |
|------------|---------|-----------|----------|---------|---------|----------|--------|--------|----------|---------|--------|--------|---------|---------|-------------|
| 21.07.2022 | 0,233 | 0 | 9,44 | 0 | 0 | 9,265 | 0 | 0 | 24 | 0 | 63,6 | 57,6 | 0,4 | 0,3 | - |
| 22.07.2022 | 0,229 | 0 | 8,694 | 0 | 0 | 8,536 | 0 | 0 | 24 | 0 | 62,8 | 56,4 | 0,4 | 0,3 | - |
| 23.07.2022 | 0,209 | 0 | 8,403 | 0 | 0 | 8,251 | 0 | 0 | 24 | 0 | 62,6 | 56,5 | 0,4 | 0,3 | - |
| 24.07.2022 | 0,218 | 0 | 8,335 | 0 | 0 | 8,184 | 0 | 0 | 24 | 0 | 62,8 | 56,5 | 0,4 | 0,3 | - |
| 25.07.2022 | 0,221 | 0 | 8,256 | 0 | 0 | 8,106 | 0 | 0 | 24 | 0 | 62,9 | 56,4 | 0,4 | 0,3 | - |
| 26.07.2022 | 0,226 | 0 | 8,926 | 0 | 0 | 8,765 | 0 | 0 | 24 | 0 | 62,7 | 56,5 | 0,4 | 0,3 | - |
| 27.07.2022 | 0,609 | 0 | 28,836 | 0 | 1,374 | 28,233 | 0 | 1,346 | 24 | 0 | 67,9 | 65,7 | 0,4 | 0,3 | - |
| 28.07.2022 | 1,795 | 0,348 | 30,347 | 0 | 6,436 | 29,719 | 0 | 6,325 | 22 | 2 | 67,5 | 65,6 | 0,4 | 0,3 | - |
| 29.07.2022 | 2,694 | 1,484 | 13,716 | 0 | 10,912 | 13,448 | 0 | 10,731 | 24 | 0 | 65,4 | 61,5 | 0,4 | 0,3 | - |
| 30.07.2022 | 3,178 | 2,465 | 12,43 | 0 | 13,322 | 12,191 | 0 | 13,107 | 24 | 0 | 64,9 | 59,8 | 0,4 | 0,3 | - |
| 31.07.2022 | 3,801 | 2,964 | 13,239 | 0 | 16,115 | 12,985 | 0 | 15,855 | 24 | 0 | 64,7 | 58,7 | 0,4 | 0,3 | - |
| 01.08.2022 | 2,849 | 3,582 | 48,799 | 0 | 11,78 | 47,747 | 0 | 11,598 | 24 | 0 | 69 | 66,7 | 0,4 | 0,3 | - |
| 02.08.2022 | 0,366 | 2,552 | 76,004 | 0 | 0 | 74,342 | 0 | 0 | 24 | 0 | 69,5 | 68,4 | 0,4 | 0,3 | - |
| 03.08.2022 | 0,383 | 0 | 72,324 | 0 | 0 | 70,757 | 0 | 0 | 24 | 0 | 69,2 | 67,9 | 0,4 | 0,3 | - |
| 04.08.2022 | 0,346 | 0 | 76,774 | 0 | 0 | 75,111 | 0 | 0 | 24 | 0 | 69,2 | 68,1 | 0,4 | 0,3 | - |
| 05.08.2022 | 0,366 | 0 | 80,576 | 0 | 0 | 78,809 | 0 | 0 | 24 | 0 | 69,7 | 68,6 | 0,4 | 0,31 | - |
| 06.08.2022 | 0,317 | 0 | 77,583 | 0 | 0 | 75,886 | 0 | 0 | 24 | 0 | 69,7 | 68,7 | 0,4 | 0,31 | - |
| 07.08.2022 | 0,326 | 0 | 74,098 | 0 | 0 | 72,482 | 0 | 0 | 24 | 0 | 69,5 | 68,5 | 0,4 | 0,31 | - |
| 08.08.2022 | 0,356 | 0 | 80,808 | 0 | 0 | 79,04 | 0 | 0 | 24 | 0 | 69,7 | 68,6 | 0,4 | 0,31 | - |
| 09.08.2022 | 0,34 | 0 | 69,294 | 0 | 0 | 67,794 | 0 | 0 | 24 | 0 | 69,2 | 68 | 0,4 | 0,31 | - |
| 10.08.2022 | 0,342 | 0 | 67,86 | 0 | 0 | 66,396 | 0 | 0 | 24 | 0 | 69 | 67,8 | 0,4 | 0,31 | - |
| 11.08.2022 | 0,339 | 0 | 66,982 | 0 | 0 | 65,55 | 0 | 0 | 24 | 0 | 68,7 | 67,5 | 0,4 | 0,31 | - |
| 12.08.2022 | 0,325 | 0 | 69,537 | 0 | 0 | 68,038 | 0 | 0 | 24 | 0 | 69 | 67,9 | 0,4 | 0,31 | - |
| 13.08.2022 | 0,327 | 0 | 71,082 | 0 | 0 | 69,551 | 0 | 0 | 24 | 0 | 69,1 | 67,9 | 0,4 | 0,31 | - |
| 14.08.2022 | 0,312 | 0 | 71,265 | 0 | 0 | 69,736 | 0 | 0 | 24 | 0 | 68,9 | 67,8 | 0,4 | 0,31 | - |
| 15.08.2022 | 0,332 | 0 | 73,465 | 0 | 0 | 71,88 | 0 | 0 | 24 | 0 | 69,1 | 68 | 0,4 | 0,31 | - |
| 16.08.2022 | 0,323 | 0 | 74,355 | 0 | 0 | 72,748 | 0 | 0 | 24 | 0 | 69,1 | 68,1 | 0,4 | 0,31 | - |
| 17.08.2022 | 0,336 | 0 | 74,149 | 0 | 0 | 72,55 | 0 | 0 | 24 | 0 | 69,1 | 68 | 0,4 | 0,31 | - |
| 18.08.2022 | 0,296 | 0 | 73,454 | 0 | 0 | 71,855 | 0 | 0 | 24 | 0 | 69,3 | 68,3 | 0,4 | 0,31 | - |
| 19.08.2022 | 0,674 | 0 | 41,706 | 0 | 2,115 | 40,811 | 0 | 2,084 | 24 | 0 | 68,9 | 68 | 0,4 | 0,3 | - |
| 20.08.2022 | 0,203 | 0,447 | 7,58 | 0 | 0,072 | 7,445 | 0 | 0,071 | 22 | 2 | 62,2 | 56,2 | 0,4 | 0,3 | - |
| Итого: | 22,871 | 0 | 1498,317 | 0 | 62,126 | 1466,211 | 0 | 61,117 | 740 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Гкал | 5,463 | | | | | | | | | | | | | | |

Общее время работы системы, ч 744

Период нормальной работы системы, ч 740

Показания интеграторов:

| Дата | Q, ГДж | V1, м3 | V2, м3 | V3, м3 | M1, т | M2, т | M3, т | TNar, ч | Ttn, ч |
|------------|----------|-----------|--------|--------|-----------|-------|--------|---------|--------|
| 20.07.2022 | 1889,83 | 20201,22 | 0 | 12,242 | 19722,984 | 0 | 12,035 | 9752 | 4 |
| 20.08.2022 | 1912,703 | 21699,536 | 0 | 74,368 | 21189,195 | 0 | 73,152 | 10492 | 8 |

Подпись абонента _____

Представитель теплоснабжения _____

ТЕПЛОСЧЕТЧИКИ
 МП «Калининградтеплосеть»
 ОТЧЕТ ПРИНЯТ
 24.08.2022 17:09:33