

#116608#

Отчёт по теплопотреблению за период с 23.01.2025 по 23.02.2025

Потребитель ЖКМР, ООО, УК
Адрес потребителя Лилии Ивановной 16, Калининград (ГВС)
Номер абонента 4113
Порядковый номер 8854
Тип теплосчётчика ВКТ-7
Заводской номер 00261572
Номер системы 1

Ведомость регистрации параметров:

Дата	dQ, Гкал	dQg, Гкал	dV1, м3	dV2, м3	dM1, т	dM2, т	dMg, т	dTNar, ч	dTtn, ч	TekErr	t1, °C	t2, °C	td	p1, МПа	p2, МПа	TempNar, °C
24.01.2025	1,799	0,689	121,26	104,57	119,1	103,15	15,95	24	0	0	62,1	52,9	9,27	0,11	0,12	-
25.01.2025	1,825	0,74	121,43	103,74	119,27	102,32	16,95	24	0	0	62,4	53,3	9,03	0,11	0,11	-
26.01.2025	1,907	0,847	121,91	101,22	119,79	99,88	19,91	24	0	0	61,5	52,9	8,67	0,11	0,12	-
27.01.2025	1,834	0,719	120,4	103,17	118,22	101,75	16,47	24	0	0	62,9	53,5	9,37	0,11	0,12	-
28.01.2025	1,814	0,694	121,72	105,26	119,46	103,82	15,64	24	0	0	63,3	54	9,32	0,11	0,12	-
29.01.2025	1,88	0,775	119,94	101,61	117,75	100,22	17,53	24	0	0	63,2	53,9	9,31	0,11	0,12	-
30.01.2025	1,813	0,729	118,38	100,9	116,24	99,55	16,69	24	0	0	62,6	53,4	9,26	0,11	0,12	-
31.01.2025	1,809	0,735	117,61	99,98	115,47	98,61	16,86	24	0	0	62,6	53,4	9,21	0,11	0,12	-
01.02.2025	1,841	0,79	117,69	98,34	115,62	97,05	18,57	24	0	0	61,4	52,4	9	0,11	0,11	-
02.02.2025	1,845	0,811	118,28	98	116,24	96,74	19,5	24	0	0	60,5	51,7	8,74	0,11	0,12	-
03.02.2025	1,918	0,841	119,66	99,26	117,52	97,97	19,55	24	0	0	61,7	52,6	9,1	0,11	0,12	-
04.02.2025	1,895	0,795	122,51	103,38	120,34	102	18,34	24	0	0	62,1	53,1	9,08	0,11	0,12	-
05.02.2025	1,917	0,825	122,41	102,5	120,25	101,15	19,1	24	0	0	61,8	52,8	9,02	0,11	0,11	-
06.02.2025	1,883	0,797	121,67	102,25	119,53	100,88	18,65	24	0	0	61,6	52,6	8,98	0,11	0,11	-
07.02.2025	1,912	0,792	121,65	102,07	119,51	100,76	18,75	24	0	0	61,4	52,2	9,25	0,11	0,11	-
08.02.2025	1,931	0,812	123,12	102,72	121,02	101,44	19,58	24	0	0	60,4	51,3	9,17	0,11	0,11	-
09.02.2025	2,077	0,949	124,62	100,9	122,49	99,62	22,87	24	0	0	60,7	51,6	9,04	0,11	0,12	-
10.02.2025	1,898	0,747	120,14	101,84	117,97	100,49	17,48	24	0	0	62,5	52,8	9,68	0,11	0,11	-
11.02.2025	2,005	0,828	121,33	101,14	119,14	99,82	19,32	24	0	0	62,5	52,7	9,78	0,11	0,11	-
12.02.2025	1,95	0,799	120,28	100,46	118,16	99,18	18,98	24	0	0	61,8	52,2	9,61	0,11	0,12	-
13.02.2025	1,881	0,762	118,14	99,24	116,04	97,96	18,08	24	0	0	61,7	52,1	9,54	0,11	0,12	-
14.02.2025	1,822	0,739	117,24	98,87	115,19	97,61	17,58	24	0	0	61,1	51,8	9,32	0,11	0,12	-
15.02.2025	1,875	0,788	117,71	98,2	115,64	96,93	18,71	24	0	0	61,3	52	9,32	0,11	0,12	-
16.02.2025	1,883	0,815	118,16	97,75	116,12	96,52	19,6	24	0	0	60,8	51,9	8,99	0,11	0,11	-
17.02.2025	1,883	0,812	118,12	98,05	116,1	96,8	19,3	24	0	0	60,9	51,8	9,15	0,11	0,11	-
18.02.2025	1,714	0,742	105,29	86,18	103,53	85,1	18,43	24	0	0	60,4	51,3	9,08	0,11	0,11	-
19.02.2025	1,79	0,748	115,72	97,06	113,77	95,84	17,93	24	0	0	60,4	51,3	9,1	0,11	0,12	-
20.02.2025	1,825	0,748	115,07	96,44	113,07	95,22	17,85	24	0	0	61,4	52	9,4	0,11	0,11	-
21.02.2025	1,767	0,703	114,41	96,63	112,48	95,42	17,06	24	0	0	60,6	51,2	9,34	0,11	0,11	-
22.02.2025	1,849	0,777	115,74	95,76	113,84	94,59	19,25	24	0	0	59,7	50,4	9,28	0,11	0,11	-
23.02.2025	1,848	0,828	116,17	94,47	114,34	93,35	20,99	24	0	0	58,4	49,7	8,73	0,11	0,11	-
Итого:	57,89	0	3687,78	3091,96	3623,21	3051,74	0	744	0	0	0	0	0	0	0	0
Гкал	57,89															

Общее время работы системы, ч 744
Период нормальной работы системы, ч 744

Показания интеграторов:

Дата	dQ, Гкал	dV1, м3	dV2, м3	dM1, т	dM2, т
23.01.2025	589,694	36411,06	30527,38	35763,96	30133,54
23.02.2025	647,584	40098,84	33619,34	39387,17	33185,28

Подпись абонента _____
Представитель теплоснабжения _____

ТЕПЛОСЧЕТЧИКИ
МП «Калининградтеплосеть»
ОТЧЕТ ПРИНЯТ
26.02.2025 7:56:36