

#296854#

Отчёт по теплопотреблению за период с 18.03.2026 по 18.04.2026

Потребитель ЖКМР, ООО, УК
Адрес потребителя Лилии Иванихиной 16, Калининград (ГВС)
Номер абонента 4113
Порядковый номер 8854
Тип теплосчётчика ВКТ-7
Заводской номер 00261572
Номер системы 1

Ведомость регистрации параметров:

Дата	dQ, Гкал	dQg, Гкал	dV1, м3	dV2, м3	dM1, т	dM2, т	dMg, т	dTNar, ч	dTtn, ч	TekErr	t1, °C	t2, °C	td	p1, МПа	p2, МПа	TempNar, °C
19.03.2026	1,766	0,695	104,77	87,97	102,85	86,81	16,04	24	0	0	62,9	52,5	10,4	0,11	0,11	-
20.03.2026	1,72	0,66	101,81	85,74	99,92	84,61	15,31	24	0	0	63	52,4	10,62	0,11	0,11	-
21.03.2026	1,673	0,618	100,61	85,53	98,75	84,43	14,32	24	0	0	63	52,3	10,7	0,11	0,11	-
22.03.2026	1,908	0,828	103,79	83,7	101,91	82,66	19,25	24	0	0	62,8	52,3	10,59	0,11	0,11	-
23.03.2026	1,67	0,619	99,35	84,2	97,52	83,14	14,38	24	0	0	63	52,3	10,77	0,11	0,11	-
24.03.2026	1,706	0,665	99,55	83,42	97,72	82,35	15,37	24	0	0	63	52,4	10,66	0,11	0,12	-
25.03.2026	1,73	0,692	99,44	82,68	97,62	81,62	16	24	0	0	63	52,4	10,65	0,11	0,11	-
26.03.2026	1,698	0,658	99,91	83,86	98,07	82,77	15,3	24	0	0	62,9	52,3	10,58	0,11	0,11	-
27.03.2026	1,699	0,661	97,95	81,81	96,16	80,79	15,37	24	0	0	62,9	52	10,84	0,11	0,11	-
28.03.2026	1,734	0,685	99	82,27	97,18	81,23	15,95	24	0	0	63	52,2	10,79	0,11	0,11	-
29.03.2026	1,71	0,667	99,4	83,14	97,57	82,09	15,48	24	0	0	63	52,3	10,69	0,11	0,11	-
30.03.2026	1,734	0,688	100,11	83,35	98,27	82,3	15,97	24	0	0	63	52,4	10,63	0,11	0,11	-
31.03.2026	1,744	0,687	100,81	84,12	98,96	83,03	15,93	24	0	0	63	52,3	10,69	0,11	0,11	-
01.04.2026	1,692	0,644	103,61	87,99	101,7	86,84	14,86	24	0	0	62,9	52,6	10,32	0,11	0,11	-
02.04.2026	1,677	0,63	100,77	85,43	98,94	84,34	14,6	24	0	0	62,9	52,3	10,6	0,11	0,11	-
03.04.2026	1,649	0,61	98,7	83,83	96,89	82,75	14,14	24	0	0	63	52,3	10,73	0,11	0,11	-
04.04.2026	1,776	0,719	100,11	82,61	98,26	81,58	16,68	24	0	0	63	52,2	10,78	0,11	0,11	-
05.04.2026	1,742	0,696	98,78	81,83	97	80,79	16,21	24	0	0	63	52,2	10,78	0,11	0,11	-
06.04.2026	1,704	0,635	98,91	83,31	97,1	82,25	14,85	24	0	0	63	52	11,01	0,11	0,11	-
07.04.2026	1,678	0,635	99,35	83,88	97,56	82,82	14,74	24	0	0	62,9	52,1	10,74	0,11	0,11	-
08.04.2026	1,783	0,724	100,94	83,29	99,1	82,22	16,88	24	0	0	62,8	52,1	10,67	0,11	0,11	-
09.04.2026	1,844	0,778	101,36	82,32	99,52	81,3	18,22	24	0	0	62,6	51,9	10,72	0,11	0,11	-
10.04.2026	1,673	0,631	97,65	82,21	95,86	81,19	14,67	24	0	0	63	52,1	10,86	0,11	0,11	-
11.04.2026	1,833	0,775	101,43	82,74	99,57	81,64	17,93	24	0	0	63	52,4	10,63	0,11	0,11	-
12.04.2026	1,741	0,698	100,25	83,29	98,41	82,23	16,18	24	0	0	63	52,4	10,61	0,11	0,11	-
13.04.2026	1,664	0,624	99,36	84,07	97,55	83	14,55	24	0	0	62,8	52,1	10,66	0,11	0,11	-
14.04.2026	1,704	0,642	102,75	87,15	100,87	86	14,87	24	0	0	63	52,5	10,54	0,11	0,11	-
15.04.2026	1,665	0,636	102,4	87,08	100,53	85,89	14,64	24	0	0	63	52,7	10,21	0,11	0,11	-
16.04.2026	1,641	0,622	99,12	84,05	97,32	82,96	14,36	24	0	0	63	52,5	10,48	0,11	0,11	-
17.04.2026	1,602	0,591	97,79	83,44	95,99	82,37	13,62	24	0	0	63	52,5	10,53	0,11	0,11	-
18.04.2026	1,732	0,709	98,89	81,78	97,08	80,73	16,35	24	0	0	63	52,5	10,54	0,11	0,11	-
Итого:	53,292	0	3108,67	2602,09	3051,75	2568,73	0	744	0	0	0	0	0	0	0	0
Гкал	53,292															

Общее время работы системы, ч 744
Период нормальной работы системы, ч 744

Показания интеграторов:

Дата	dQ, Гкал	dV1, м3	dV2, м3	dM1, т	dM2, т
18.03.2026	1261,744	75212,44	62401,15	73897,85	61620,56
18.04.2026	1315,036	78321,11	65003,24	76949,6	64189,29

Подпись абонента _____
Представитель теплоснабжения _____

ТЕПЛОСЧЕТЧИКИ
МП «Калининградтеплосеть»
ОТЧЕТ ПРИНЯТ
21.04.2026 8:17:25