#10853#

Отчёт по теплопотреблению за период с 22.03.2021 по 23.04.2021

Потребитель	Мастер, ООО, УК
Адрес потребителя	Лилии Иванихиной 16, Калининград (ГВС)
Номер абонента	4342
Порядковый номер	8854
Тип теплосчётчика	ВКТ-7
Заводской номер	00261572
Номер системы	1

Ведомость регистрации параметров:

Дата	dQ, Гкал	dQg, Гкал	dV1, м3	dV2, м3	dM1, т	dM2, т	dMg, т	dTNar, ч	dTtn, ч	TekErr	t1, °C	t2, °C	td	p1, МПа	p2, МПа	TempNar, °C
23.03.2021	1,691	0,757	90,94	71,53	89,42	70,68	18,74	24	0	0	60,5	50,1	10,36	0,32	0,44	3,9
24.03.2021	1,711	0,766	91,08	71,49	89,55	70,63	18,92	24	0	0	60,7	50,3	10,42	0,32	0,42	4,8
25.03.2021	1,674	0,737	90,42	71,63	88,87	70,77	18,1	24	0	0	61	50,6	10,45	0,32	0,46	6,9
26.03.2021	1,69	0,751	90,54	71,58	88,98	70,72	18,26	24	0	0	61,2	50,7	10,51	0,32	0,47	5,1
27.03.2021	1,715	0,776	91,3	71,57	89,74	70,71	19,03	24	0	0	61	50,6	10,34	0,32	0,43	8,7
28.03.2021	1,724	0,817	92,05	70,82	90,55	70,02	20,53	24	0	0	60	50,3	9,75	0,33	0,43	5,8
29.03.2021	1,697	0,758	91,11	72,08	89,48	71,18	18,3	24	0	0	61,5	51,1	10,42	0,33	0,45	7,8
30.03.2021	1,663	0,743	90,73	72,1	89,12	71,2	17,92	24	0	0	61,4	51,2	10,24	0,33	0,44	9,8
31.03.2021	1,7	0,771	91,33	71,95	89,74	71,08	18,66	24	0	0	61,4	51,2	10,22	0,33	0,43	8,7
01.04.2021	1,611	0,702	90,03	72,17	88,49	71,3	17,19	24	0	0	61	50,9	10,09	0,33	0,42	4,7
02.04.2021	1,631	0,724	90,43	72,33	88,87	71,43	17,44	24	0	0	61,2	51,1	10,14	0,33	0,41	3,8
03.04.2021	1,641	0,733	90,5	71,87	88,98	71,03	17,95	24	0	0	60,6	50,5	10,14	0,33	0,42	3,8
04.04.2021	1,68	0,773	91,4	71,55	89,84	70,7	19,14	24	0	0	60,3	50,3	9,95	0,33	0,44	4,2
05.04.2021	1,681	0,77	91,41	71,71	89,86	70,85	19,01	24	0	0	60,4	50,4	10	0,33	0,42	2,7
06.04.2021	1,636	0,734	90,02	71,2	88,53	70,33	18,2	24	0	0	60,2	50,1	10,11	0,33	0,42	2,6
07.04.2021	1,649	0,735	90,45	71,77	88,91	70,91	18	24	0	0	60,5	50,2	10,26	0,33	0,42	2,8
08.04.2021	1,699	0,763	91,68	72,47	90,09	71,59	18,5	24	0	0	61,1	50,8	10,33	0,34	0,41	4,3
09.04.2021	1,668	0,728	91,04	72,65	89,48	71,77	17,71	24	0	0	61,2	50,8	10,43	0,34	0,41	7,2
10.04.2021	1,797	0,853	93,16	71,68	91,55	70,83	20,72	24	0	0	61	50,8	10,21	0,33	0,41	4,9
11.04.2021	1,784	0,85	92,95	71,24	91,38	70,38	21	24	0	0	60,5	50,4	10,05	0,34	0,42	10,3
12.04.2021	1,715	0,782	91,78	72,43	90,16	71,53	18,63	24	0	0	61,8	51,5	10,29	0,34	0,44	7,7
13.04.2021	1,606	0,701	90,3	72,81	88,71	71,89	16,82	24	0	0	61,5	51,4	10,14	0,34	0,5	4,7
14.04.2021	1,581	0,671	89,99	73,11	88,4	72,22	16,18	24	0	0	61,4	51,2	10,22	0,34	0,5	4,1
15.04.2021	1,673	0,736	91,19	72,76	89,6	71,86	17,74	24	0	0	61,6	51,2	10,38	0,34	0,5	5,8
16.04.2021	1,557	0,633	89,23	73,51	87,65	72,57	15,08	24	0	0	62	51,4	10,52	0,34	0,51	5,6
17.04.2021	1,606	0,68	89,95	73,01	88,33	72,1	16,23	24	0	0	62	51,5	10,46	0,34	0,51	8,3
18.04.2021	1,757	0,839	92,18	71,29	90,61	70,41	20,2	24	0	0	61,5	51,5	9,99	0,35	0,51	10,4
19.04.2021	1,697	0,775	91,21	72,31	89,57	71,4	18,17	24	0	0	62,4	52,1	10,24	0,35	0,51	11
20.04.2021	1,594	0,688	89,93	73,03	88,29	72,09	16,2	24	0	0	62,4	52,2	10,17	0,35	0,5	9,9
21.04.2021	1,478	0,617	87,07	71,95	85,51	71,04	14,47	24	0	0	62,2	52,2	10,04	0,35	0,5	8,6
22.04.2021	1,593	0,69	89,98	72,75	88,42	71,85	16,57	24	0	0	61,7	51,6	10,12	0,35	0,5	4,6
23.04.2021	1,562	0,662	89,46	73,12	87,9	72,2	15,7	24	0	0	61,8	51,6	10,24	0,35	0,5	-
Итого:	53,161	0	2904,84	2307,47	2854,58	2279,27	0	768	0	0	0	0	0	0	0	0
Гкал	53,161															

Общее время работы системы, ч	768
Период нормальной работы системы, ч	768

Показания интеграторов:

Дата	dQ, Гкал	dV1, м3	dV2, м3	dM1, т	dM2, т
22.03.2021	602,861	33133,14	26271,4	32566,19	25952,26
23.04.2021	656,022	36037,98	28578,87	35420,77	28231,53

Подпись абонента _____

Представитель теплоснабжения _____

ТЕПЛОСЧЕТЧИКИ

МП «Калининградтеплосеть»
ОТЧЕТ ПРИНЯТ
25.04.2021 20:52:56