

#10843#

Отчёт по теплопотреблению за период с 23.03.2023 по 23.04.2023

Потребитель ЖКМР, ООО, УК
 Адрес потребителя Лилии Ивановой 16, Калининград (ГВС)
 Номер абонента 4113
 Порядковый номер 8854
 Тип теплосчётчика ВКТ-7
 Заводской номер 00261572
 Номер системы 1

Ведомость регистрации параметров:

Дата	dQ, Гкал	dQg, Гкал	dV1, м3	dV2, м3	dM1, т	dM2, т	dMg, т	dTNar, ч	dTtn, ч	TekErr	t1, °C	t2, °C	td	p1, МПа	p2, МПа	TempNar, °C
24.03.2023	1,376	0,413	105,61	95,44	103,79	94,24	9,55	24	0	0	61,6	52,3	9,25	0,48	0,28	9,5
25.03.2023	1,401	0,451	106,45	95,26	104,63	94,06	10,57	24	0	0	61	52	9,04	0,48	0,28	7,8
26.03.2023	1,452	0,517	107,45	94,4	105,66	93,24	12,42	24	0	0	60,1	51,4	8,75	0,48	0,28	6
27.03.2023	1,356	0,415	105,61	95,16	103,85	93,95	9,9	24	0	0	60,4	51,4	9,01	0,48	0,28	2,1
28.03.2023	1,396	0,399	105,89	96,13	104	94,88	9,12	24	0	0	62,5	52,9	9,54	0,48	0,28	-1,5
29.03.2023	1,351	0,414	106,78	96,37	104,99	95,13	9,86	24	0	0	60,4	51,5	8,84	0,48	0,28	1,7
30.03.2023	1,357	0,41	106,38	96,07	104,56	94,87	9,69	24	0	0	60,7	51,8	8,99	0,48	0,28	7,1
31.03.2023	1,371	0,422	106,33	95,84	104,5	94,64	9,86	24	0	0	61	52	9,07	0,48	0,28	8,9
01.04.2023	1,383	0,463	107,23	95,57	105,49	94,39	11,1	24	0	0	59,8	51,1	8,67	0,48	0,27	5,2
02.04.2023	1,503	0,572	110	95,16	108,23	94,02	14,21	24	0	0	58,6	50,2	8,47	0,48	0,27	3,9
03.04.2023	1,443	0,501	107,94	95,18	106,14	94,02	12,12	24	0	0	59,7	50,9	8,8	0,48	0,27	1,7
04.04.2023	1,42	0,481	107,27	95,05	105,51	93,89	11,62	24	0	0	59,9	51	8,82	0,48	0,27	-0,1
05.04.2023	1,297	0,427	99,97	89,06	98,36	87,97	10,39	24	0	0	59,6	50,9	8,75	0,48	0,27	1
06.04.2023	1,414	0,481	106,72	94,43	105,01	93,28	11,73	24	0	0	59,6	50,8	8,77	0,48	0,27	2,3
07.04.2023	1,421	0,462	106,14	94,62	104,31	93,42	10,89	24	0	0	60,7	51,6	9,16	0,48	0,27	9,6
08.04.2023	1,436	0,485	106,54	94,49	104,71	93,29	11,42	24	0	0	60,9	51,9	8,99	0,48	0,26	10,3
09.04.2023	1,522	0,585	108,31	93,74	106,49	92,57	13,92	24	0	0	60,4	51,6	8,7	0,48	0,26	8,2
10.04.2023	1,416	0,472	105,89	94,25	104,05	93,05	11	24	0	0	61,2	52,2	9,02	0,48	0,26	7,9
11.04.2023	1,438	0,466	105,78	94,29	103,91	93,09	10,82	24	0	0	61,8	52,5	9,27	0,48	0,26	10
12.04.2023	1,41	0,454	105,38	94,23	103,52	93,03	10,49	24	0	0	61,6	52,5	9,18	0,48	0,26	11,3
13.04.2023	1,512	0,538	107,26	93,99	105,4	92,81	12,59	24	0	0	61,4	52,2	9,19	0,48	0,26	9,5
14.04.2023	1,395	0,399	104,74	94,76	102,88	93,56	9,32	24	0	0	61,9	52,3	9,62	0,48	0,26	11
15.04.2023	1,499	0,499	106,51	94,08	104,66	92,88	11,78	24	0	0	61	51,6	9,49	0,55	0,23	10,4
16.04.2023	0,568	0,131	47,12	43,73	46,34	43,19	3,15	24	0	1	60,8	51,4	9,37	0,54	0,22	6,1
17.04.2023	0,576	0,18	44,52	39,99	43,81	39,49	4,32	24	0	1	60,1	51,1	8,94	0,5	0,25	7,2
18.04.2023	1,254	0,425	83,08	71,18	81,69	70,3	11,39	24	0	0	60,5	51	9,5	0,48	0,25	9,5
19.04.2023	1,408	0,452	102,25	90,85	100,54	89,73	10,81	24	0	0	60,8	51,3	9,43	0,52	0,23	-
20.04.2023	0,888	0,318	64,55	56,12	63,51	55,44	8,07	24	0	1	58,8	50,1	8,76	0,48	0,25	-
21.04.2023	1,377	0,432	101,59	90,53	99,89	89,4	10,49	24	0	0	60,3	50,9	9,4	0,48	0,25	-
22.04.2023	1,397	0,445	101,58	90,31	99,89	89,18	10,71	24	0	0	60,6	51,2	9,42	0,48	0,25	-
23.04.2023	1,48	0,53	103,07	89,61	101,32	88,51	12,81	24	0	0	60,4	51,1	9,26	0,48	0,25	-
Итого:	41,517	0	3093,94	2749,89	3041,64	2715,52	0	744	0	0	0	0	0	0	0	0
Гкал	41,517															

Общее время работы системы, ч 744
 Период нормальной работы системы, ч 744

Показания интеграторов:

Дата	dQ, Гкал	dV1, м3	dV2, м3	dM1, т	dM2, т
23.03.2023	1616,884	91703,96	74789,35	90126,07	73888,84
23.04.2023	1658,401	94797,9	77539,24	93167,71	76604,36

Подпись абонента _____
 Представитель теплоснабжения _____

ТЕПЛОСЧЕТЧИКИ
 МП «Калининградтеплосеть»
 ОТЧЕТ ПРИНЯТ
 26.04.2023 7:22:26