

#10846#

Отчёт по теплопотреблению за период с 23.04.2021 по 23.05.2021

Потребитель: Мастер, ООО, УК
Адрес потребителя: Лилии Иванихиной 16, Калининград (ГВС)
Номер абонента: 4342
Порядковый номер: 8854
Тип теплосчётчика: ВКТ-7
Заводской номер: 00261572
Номер системы: 1

Ведомость регистрации параметров:

Дата	dQ, Гкал	dQg, Гкал	dV1, м3	dV2, м3	dM1, т	dM2, т	dMg, т	dTNar, ч	dTtn, ч	TekErr	t1, °C	t2, °C	td	p1, МПа	p2, МПа	TempNar, °C
24.04.2021	1,633	0,726	90,41	72,37	88,85	71,48	17,37	24	0	0	61,4	51,3	10,17	0,35	0,5	4
25.04.2021	1,71	0,811	90,97	70,46	89,44	69,62	19,82	24	0	0	60,7	50,8	9,94	0,35	0,5	3,7
26.04.2021	1,701	0,773	90,21	70,97	88,63	70,08	18,55	24	0	0	61,7	51,3	10,38	0,35	0,5	2,9
27.04.2021	1,667	0,747	89,73	71,11	88,16	70,22	17,94	24	0	0	61,7	51,4	10,31	0,35	0,5	4,1
28.04.2021	1,654	0,727	89,38	71,26	87,79	70,38	17,41	24	0	0	61,8	51,4	10,47	0,35	0,5	6,7
29.04.2021	1,781	0,862	91,51	69,82	89,93	68,96	20,97	24	0	0	61	50,9	10,11	0,33	0,48	9,3
30.04.2021	1,425	0,669	89,58	70,96	88,32	70,21	18,11	24	0	0	55,5	47,1	8,41	0,34	0,49	7
01.05.2021	1,71	0,801	91,04	70,05	89,54	69,24	20,3	24	0	0	59,5	49,5	10,01	0,34	0,48	7,3
02.05.2021	1,59	0,652	88,69	71,61	87,22	70,8	16,42	24	0	0	60,2	49,5	10,67	0,33	0,47	6,2
03.05.2021	1,704	0,777	91,12	69,93	89,68	69,16	20,52	24	0	0	58,4	48,3	10,09	0,34	0,48	5,8
04.05.2021	1,667	0,721	89,52	70,58	88,05	69,75	18,3	24	0	0	59,9	49,2	10,65	0,34	0,5	9,6
05.05.2021	1,664	0,713	89	70,52	87,53	69,69	17,84	24	0	0	60,4	49,7	10,77	0,34	0,48	10,4
06.05.2021	1,649	0,693	88,71	70,49	87,24	69,7	17,54	24	0	0	60,1	49,2	10,9	0,34	0,47	6,9
07.05.2021	1,674	0,717	89,01	70,32	87,52	69,53	17,99	24	0	0	60,4	49,5	10,87	0,33	0,48	6,9
08.05.2021	1,655	0,766	89,33	68,25	87,98	67,51	20,47	24	0	0	57,6	47,7	9,86	0,33	0,48	6,3
09.05.2021	1,595	0,693	87,48	68,58	86,13	67,88	18,25	24	0	0	58,2	47,9	10,33	0,34	0,47	11,1
10.05.2021	1,707	0,767	88,59	68,46	87,12	67,67	19,45	24	0	0	60	49,4	10,64	0,35	0,48	17,8
11.05.2021	1,621	0,693	88,21	70,62	86,72	69,78	16,94	24	0	0	61,1	50,5	10,64	0,35	0,47	19,7
12.05.2021	1,58	0,662	90,73	74,15	89,14	73,23	15,91	24	0	0	61,5	51,3	10,21	0,35	0,47	19,2
13.05.2021	1,503	0,605	89,43	74,49	87,85	73,56	14,29	24	0	0	62	51,8	10,2	0,35	0,46	9,9
14.05.2021	1,503	0,607	89,17	74,27	87,6	73,33	14,27	24	0	0	62	51,8	10,22	0,35	0,45	10,6
15.05.2021	1,59	0,678	90,25	73,3	88,67	72,4	16,27	24	0	0	61,6	51,4	10,18	0,35	0,45	10
16.05.2021	1,741	0,823	92,67	71,64	91,1	70,8	20,3	24	0	0	60,4	50,4	9,94	0,36	0,5	12,5
17.05.2021	1,628	0,694	90,01	72,86	88,43	71,97	16,46	24	0	0	62,2	51,7	10,53	0,36	0,47	14,5
18.05.2021	1,603	0,663	91,04	74,83	89,4	73,89	15,51	24	0	0	62,8	52,3	10,48	0,36	0,46	11,4
19.05.2021	1,577	0,642	90,37	74,71	88,73	73,77	14,96	24	0	0	62,7	52,2	10,57	0,36	0,45	10,4
20.05.2021	1,642	0,694	91,24	74,14	89,59	73,2	16,39	24	0	0	62,4	51,9	10,52	0,37	0,45	-
21.05.2021	1,571	0,615	89,75	74,68	88,1	73,73	14,37	24	0	0	63,1	52,2	10,82	0,37	0,45	14
22.05.2021	1,671	0,726	91,4	73,62	89,77	72,68	17,09	24	0	0	62,4	51,8	10,52	0,37	0,45	-
23.05.2021	1,703	0,753	92	73,21	90,39	72,29	18,1	24	0	0	61,8	51,4	10,39	0,37	0,45	-
Итого:	49,119	0	2700,55	2152,26	2654,62	2126,51	0	720	0	0	0	0	0	0	0	0
Гкал	49,119															

Общее время работы системы, ч 720

Период нормальной работы системы, ч 720

Показания интеграторов:

Дата	dQ, Гкал	dV1, м3	dV2, м3	dM1, т	dM2, т
23.04.2021	656,022	36037,98	28578,87	35420,77	28231,53
23.05.2021	705,141	38738,53	30731,13	38075,39	30358,04

Подпись абонента _____

Представитель теплоснабжения _____

ТЕПЛОСЧЕТЧИКИ
МП «Калининградтеплосеть»
ОТЧЕТ ПРИНЯТ
25.05.2021 11:33:13