

#10847#

Отчёт по теплопотреблению за период с 23.05.2021 по 22.06.2021

| | |
|-------------------|--|
| Потребитель | Мастер, ООО, УК |
| Адрес потребителя | Лилии Иванихиной 16, Калининград (ГВС) |
| Номер абонента | 4342 |
| Порядковый номер | 8854 |
| Тип теплосчётчика | ВКТ-7 |
| Заводской номер | 00261572 |
| Номер системы | 1 |

Ведомость регистрации параметров:

| Дата | dQ, Гкал | dQg, Гкал | dV1, м3 | dV2, м3 | dM1, т | dM2, т | dMg, т | dTNar, ч | dTtn, ч | TekErr | t1, °C | t2, °C | td | p1, МПа | p2, МПа | TempNar, °C |
|------------|----------|-----------|---------|---------|---------|--------|--------|----------|---------|--------|--------|--------|-------|---------|---------|-------------|
| 24.05.2021 | 1,601 | 0,649 | 90,13 | 74,2 | 88,49 | 73,26 | 15,23 | 24 | 0 | 0 | 62,7 | 52 | 10,77 | 0,37 | 0,47 | 16 |
| 25.05.2021 | 1,596 | 0,638 | 89,81 | 74,07 | 88,19 | 73,13 | 15,06 | 24 | 0 | 0 | 62,7 | 51,8 | 10,84 | 0,37 | 0,47 | - |
| 26.05.2021 | 1,6 | 0,656 | 89,86 | 73,55 | 88,26 | 72,63 | 15,63 | 24 | 0 | 0 | 62,1 | 51,4 | 10,68 | 0,37 | 0,46 | - |
| 27.05.2021 | 1,565 | 0,647 | 89,6 | 73,28 | 88,08 | 72,37 | 15,71 | 24 | 0 | 0 | 61,3 | 50,9 | 10,34 | 0,36 | 0,46 | - |
| 28.05.2021 | 1,546 | 0,642 | 89,34 | 72,98 | 87,86 | 72,1 | 15,76 | 24 | 0 | 0 | 60,5 | 50,3 | 10,23 | 0,36 | 0,45 | 11 |
| 29.05.2021 | 1,642 | 0,728 | 90,77 | 72,14 | 89,24 | 71,29 | 17,95 | 24 | 0 | 0 | 60,3 | 50,1 | 10,21 | 0,36 | 0,45 | 12,3 |
| 30.05.2021 | 1,676 | 0,761 | 91,38 | 71,73 | 89,87 | 70,88 | 18,99 | 24 | 0 | 0 | 59,9 | 49,8 | 10,1 | 0,36 | 0,44 | - |
| 31.05.2021 | 1,533 | 0,638 | 89,38 | 73,01 | 87,92 | 72,14 | 15,78 | 24 | 0 | 0 | 60,2 | 50 | 10,11 | 0,37 | 0,45 | 16 |
| 01.06.2021 | 1,489 | 0,592 | 88,32 | 73,2 | 86,82 | 72,32 | 14,5 | 24 | 0 | 0 | 60,6 | 50,4 | 10,3 | 0,37 | 0,44 | - |
| 02.06.2021 | 1,554 | 0,646 | 88,8 | 72,3 | 87,29 | 71,43 | 15,86 | 24 | 0 | 0 | 60,7 | 50,4 | 10,34 | 0,37 | 0,49 | - |
| 03.06.2021 | 1,535 | 0,657 | 87,95 | 71,35 | 86,46 | 70,48 | 15,98 | 24 | 0 | 0 | 60,6 | 50,5 | 10,14 | 0,37 | 0,47 | 15 |
| 04.06.2021 | 1,448 | 0,592 | 86,66 | 71,82 | 85,2 | 70,93 | 14,27 | 24 | 0 | 0 | 60,9 | 50,9 | 10,02 | 0,37 | 0,47 | - |
| 05.06.2021 | 1,511 | 0,66 | 87,76 | 71,2 | 86,3 | 70,33 | 15,97 | 24 | 0 | 0 | 60,8 | 51 | 9,81 | 0,37 | 0,46 | 13,4 |
| 06.06.2021 | 1,519 | 0,673 | 87,76 | 70,88 | 86,3 | 70,02 | 16,28 | 24 | 0 | 0 | 60,7 | 51 | 9,73 | 0,38 | 0,46 | 22 |
| 07.06.2021 | 1,399 | 0,562 | 86,06 | 72,11 | 84,57 | 71,21 | 13,36 | 24 | 0 | 0 | 61,3 | 51,5 | 9,88 | 0,38 | 0,47 | - |
| 08.06.2021 | 1,478 | 0,625 | 87,12 | 71,97 | 85,56 | 71,04 | 14,52 | 24 | 0 | 0 | 62,2 | 52,2 | 10 | 0,38 | 0,48 | 18,8 |
| 09.06.2021 | 1,453 | 0,598 | 86,6 | 71,95 | 85,01 | 71,01 | 14 | 24 | 0 | 0 | 62,3 | 52,2 | 10,02 | 0,38 | 0,47 | 21 |
| 10.06.2021 | 1,46 | 0,614 | 86,55 | 71,65 | 85 | 70,71 | 14,29 | 24 | 0 | 0 | 62,1 | 52,2 | 9,96 | 0,39 | 0,46 | - |
| 11.06.2021 | 1,447 | 0,598 | 86,11 | 71,53 | 84,59 | 70,59 | 14 | 24 | 0 | 0 | 62,1 | 52,1 | 10,01 | 0,39 | 0,46 | - |
| 12.06.2021 | 1,444 | 0,588 | 85,89 | 71,52 | 84,4 | 70,58 | 13,82 | 24 | 0 | 0 | 62,1 | 52 | 10,12 | 0,39 | 0,45 | - |
| 13.06.2021 | 1,486 | 0,626 | 86,35 | 70,92 | 84,87 | 70,02 | 14,85 | 24 | 0 | 0 | 61,6 | 51,5 | 10,12 | 0,39 | 0,45 | - |
| 14.06.2021 | 1,483 | 0,624 | 86,05 | 70,64 | 84,58 | 69,75 | 14,83 | 24 | 0 | 0 | 61,6 | 51,4 | 10,15 | 0,39 | 0,45 | - |
| 15.06.2021 | 1,494 | 0,62 | 85,91 | 70,58 | 84,41 | 69,67 | 14,74 | 24 | 0 | 0 | 61,9 | 51,6 | 10,3 | 0,39 | 0,45 | - |
| 16.06.2021 | 1,403 | 0,588 | 74,7 | 59,95 | 73,39 | 59,21 | 14,18 | 24 | 0 | 0 | 62,3 | 51,3 | 10,99 | 0,39 | 0,46 | - |
| 17.06.2021 | 1,373 | 0,636 | 60,29 | 43,98 | 59,18 | 43,47 | 15,71 | 24 | 0 | 0 | 62,4 | 50,1 | 12,29 | 0,4 | 0,45 | - |
| 18.06.2021 | 1,331 | 0,609 | 60,11 | 44,8 | 59 | 44,26 | 14,74 | 24 | 0 | 0 | 62,8 | 50,6 | 12,21 | 0,4 | 0,44 | - |
| 19.06.2021 | 1,275 | 0,575 | 60,6 | 46,36 | 59,47 | 45,81 | 13,66 | 24 | 0 | 0 | 63 | 51,2 | 11,8 | 0,4 | 0,43 | - |
| 20.06.2021 | 1,265 | 0,578 | 60,59 | 46,3 | 59,44 | 45,74 | 13,7 | 24 | 0 | 0 | 63,1 | 51,6 | 11,55 | 0,41 | 0,43 | - |
| 21.06.2021 | 1,27 | 0,585 | 60,69 | 46,38 | 59,53 | 45,79 | 13,74 | 24 | 0 | 0 | 63,4 | 51,9 | 11,46 | 0,41 | 0,44 | - |
| 22.06.2021 | 1,219 | 0,554 | 60,39 | 46,83 | 59,25 | 46,23 | 13,02 | 24 | 0 | 0 | 63,1 | 52 | 11,14 | 0,42 | 0,44 | - |
| Итого: | 44,095 | 0 | 2461,53 | 1993,18 | 2418,53 | 1968,4 | 0 | 720 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Гкал | 44,095 | | | | | | | | | | | | | | | |

Общее время работы системы, ч 720

Период нормальной работы системы, ч 720

Показания интеграторов:

| Дата | dQ, Гкал | dV1, м3 | dV2, м3 | dM1, т | dM2, т |
|------------|----------|----------|----------|----------|----------|
| 23.05.2021 | 705,141 | 38738,53 | 30731,13 | 38075,39 | 30358,04 |
| 22.06.2021 | 749,236 | 41200,06 | 32724,31 | 40493,92 | 32326,44 |

Подпись абонента _____

Представитель теплоснабжения _____

| |
|---------------------------|
| ТЕПЛОСЧЕТЧИКИ |
| МП «Калининградтеплосеть» |
| ОТЧЕТ ПРИНЯТ |
| 24.06.2021 11:26:42 |