

#10845#

Отчёт по теплопотреблению за период с 23.05.2023 по 23.06.2023

Потребитель ЖКМР, ООО, УК
Адрес потребителя Лилии Ивановны 16, Калининград (ГВС)
Номер абонента 4113
Порядковый номер 8854
Тип теплосчётчика ВКТ-7
Заводской номер 00261572
Номер системы 1

Ведомость регистрации параметров:

Дата	dQ, Гкал	dQg, Гкал	dV1, м3	dV2, м3	dM1, т	dM2, т	dMg, т	dTNar, ч	dTtn, ч	TekErr	t1, °C	t2, °C	td	p1, МПа	p2, МПа	TempNar, °C
24.05.2023	1,311	0,442	96,73	85,55	95,06	84,45	10,61	24	0	0	60,6	51,6	9,04	0,48	0,24	-
25.05.2023	1,228	0,343	94,68	86,2	93,02	85,08	7,94	24	0	0	61,8	52,4	9,44	0,48	0,24	-
26.05.2023	1,315	0,41	95,76	85,59	94,08	84,49	9,59	24	0	0	61,7	52,1	9,56	0,48	0,24	-
27.05.2023	1,315	0,407	95,43	85,28	93,75	84,21	9,54	24	0	0	61,5	51,9	9,61	0,48	0,24	-
28.05.2023	1,379	0,485	96,4	84,29	94,74	83,25	11,49	24	0	0	60,9	51,5	9,35	0,48	0,24	-
29.05.2023	1,335	0,441	95,4	84,41	93,73	83,34	10,39	24	0	0	61,3	51,8	9,49	0,5	0,24	-
30.05.2023	1,098	0,371	78,01	68,79	76,65	67,92	8,73	24	0	1	61,2	51,7	9,43	0,51	0,24	-
31.05.2023	1,265	0,453	71,58	59,99	70,27	59,3	10,97	24	0	0	62,5	51,2	11,38	0,51	0,25	-
01.06.2023	1,285	0,482	74,69	62,61	73,35	61,85	11,5	24	0	0	62	51,1	10,91	0,44	0,25	-
02.06.2023	1,1	0,318	67,09	57,52	65,87	56,8	9,07	24	0	0	62,4	51,6	10,82	0,49	0,24	-
03.06.2023	1,455	0,502	104,43	92,23	102,58	91,03	11,55	24	0	0	61,9	52,7	9,25	0,49	0,25	-
04.06.2023	1,39	0,465	103,42	91,96	101,62	90,78	10,84	24	0	0	61,3	52,3	9,04	0,49	0,25	-
05.06.2023	1,399	0,453	103,23	92,25	101,39	91,05	10,34	24	0	0	62	52,8	9,29	0,52	0,25	-
06.06.2023	1,272	0,461	72,72	61,16	71,4	60,41	10,99	24	0	0	63,2	52,1	11,16	0,54	0,25	-
07.06.2023	1,219	0,52	54,66	41,66	53,65	41,18	12,47	24	0	0	63,6	50,5	13,06	0,54	0,25	-
08.06.2023	1,153	0,482	53,15	41,23	52,17	40,75	11,42	24	0	0	64	51,1	12,9	0,54	0,25	-
09.06.2023	1,163	0,478	52,89	41,03	51,91	40,55	11,36	24	0	0	64,1	50,9	13,22	0,54	0,25	-
10.06.2023	1,211	0,515	53,79	40,91	52,82	40,43	12,39	24	0	0	63,6	50,4	13,21	0,54	0,25	-
11.06.2023	1,206	0,502	53,53	40,86	52,55	40,38	12,17	24	0	0	63,4	49,9	13,48	0,54	0,26	-
12.06.2023	1,252	0,541	54,48	40,7	53,49	40,22	13,27	24	0	0	63	49,7	13,27	0,54	0,26	-
13.06.2023	1,136	0,447	52,37	40,83	51,42	40,35	11,07	24	0	0	62,9	49,5	13,36	0,54	0,26	-
14.06.2023	1,143	0,461	52,84	40,98	51,89	40,5	11,39	24	0	0	62,6	49,5	13,09	0,54	0,26	-
15.06.2023	1,177	0,496	52,9	40,23	51,95	39,75	12,2	24	0	0	62,9	49,9	13,03	0,43	0,26	-
16.06.2023	0,955	0,304	47,01	39,17	46,14	38,73	7,41	24	0	0	64,1	50	14,09	0,43	0,26	-
17.06.2023	0,972	0,426	37,63	26,54	36,94	26,25	10,69	24	0	0	63,6	48,9	14,77	0,53	0,26	-
18.06.2023	1,248	0,595	47,78	32,35	46,92	31,99	14,93	24	0	0	62,6	48,6	14,01	0,53	0,26	-
19.06.2023	1,124	0,538	46,9	31,79	46,14	31,48	14,66	24	0	0	59,1	46,7	12,41	0,54	0,26	-
20.06.2023	1,167	0,548	45,34	31,35	44,52	30,96	13,56	24	0	0	63,2	49,2	13,99	0,55	0,26	-
21.06.2023	1,11	0,504	44,64	31,75	43,82	31,33	12,49	24	0	0	63,2	49,4	13,8	0,54	0,27	-
22.06.2023	1,064	0,475	43,92	31,94	43,14	31,51	11,63	24	0	0	63,3	49,5	13,8	0,54	0,27	-
23.06.2023	1,062	0,455	43,44	31,76	42,66	31,37	11,29	24	0	0	63,3	49	14,31	0,54	0,27	-
Итого:	37,509	0	2086,84	1722,91	2049,64	1701,69	0	744	0	0	0	0	0	0	0	0
Гкал	37,509															

Общее время работы системы, ч 744
Период нормальной работы системы, ч 744

Показания интеграторов:

Дата	dQ, Гкал	dV1, м3	dV2, м3	dM1, т	dM2, т
23.05.2023	1699,879	97706,85	80114,99	96026,85	79147,94
23.06.2023	1737,388	99793,69	81837,9	98076,49	80849,63

Подпись абонента _____
Представитель теплоснабжения _____

ТЕПЛОСЧЕТЧИКИ
МП «Калининградтеплосеть»
ОТЧЕТ ПРИНЯТ
26.06.2023 7:48:03