

#133870#

Отчёт по теплопотреблению за период с 23.05.2025 по 23.06.2025

Потребитель
Адрес потребителя
Номер абонента
Порядковый номер
Тип теплосчётчика
Заводской номер
Номер системы

ЖКМР, ООО, УК
Лилии Ивановой 16, Калининград (ГВС)
4113
8854
ВКТ-7
00261572
1

Ведомость регистрации параметров:

Дата	dQ, Гкал	dQg, Гкал	dV1, м3	dV2, м3	dM1, т	dM2, т	dMg, т	dTNar, ч	dTtn, ч	TekErr	t1, °C	t2, °C	td	p1, МПа	p2, МПа	TempNar, °C
24.05.2025	1,624	0,73	86,54	65,61	85,24	64,99	20,25	24	0	0	56,1	45,7	10,37	0,11	0,11	-
25.05.2025	1,684	0,812	87,18	63,62	85,92	63	22,92	24	0	0	55,4	45,4	9,96	0,11	0,11	-
26.05.2025	1,594	0,731	85,17	64,25	83,95	63,61	20,34	24	0	0	55,9	45,8	10,1	0,11	0,11	-
27.05.2025	1,537	0,678	85,04	65,86	83,81	65,19	18,62	24	0	0	56,2	46,1	10,15	0,11	0,11	-
28.05.2025	1,552	0,704	84,45	64,71	83,18	64,03	19,15	24	0	0	56,6	46,6	10,06	0,11	0,11	-
29.05.2025	1,55	0,701	83,9	64,23	82,67	63,56	19,11	24	0	0	56,6	46,5	10,13	0,11	0,11	-
30.05.2025	1,581	0,699	83,58	64,46	82,28	63,76	18,52	24	0	0	57,7	47,1	10,66	0,11	0,11	-
31.05.2025	1,545	0,675	82,62	63,91	81,33	63,23	18,1	24	0	0	57,6	47,1	10,57	0,11	0,11	-
01.06.2025	1,623	0,756	83,51	62,43	82,21	61,79	20,42	24	0	0	57,3	47	10,37	0,11	0,11	-
02.06.2025	1,579	0,722	83,6	63,61	82,3	62,91	19,39	24	0	0	57,2	46,9	10,31	0,11	0,11	-
03.06.2025	1,632	0,758	85,54	64,84	84,21	64,12	20,09	24	0	0	57,9	47,7	10,18	0,38	0,11	-
04.06.2025	0,526	0,194	61,19	56,9	60,48	56,49	3,99	24	0	1	47,5	41	6,47	0,58	0,1	-
05.06.2025	-0,199	-0,151	12,23	20,32	12,23	20,32	-8,09	24	0	1	25,9	30,2	-4,36	0,6	0,1	-
06.06.2025	-0,147	-0,103	13,5	19,91	13,5	19,91	-6,41	24	0	1	25,1	28,6	-3,53	0,6	0,1	-
07.06.2025	-0,13	-0,102	13,02	20,08	13,02	20,08	-7,06	24	0	1	24,3	26,7	-2,38	0,6	0,1	-
08.06.2025	-0,113	-0,091	12,89	20,04	12,89	20,04	-7,15	24	0	1	23,6	25,3	-1,66	0,58	0,1	-
09.06.2025	-0,09	-0,072	13,83	19,97	13,83	19,97	-6,14	24	0	1	22,7	24,2	-1,5	0,6	0,1	-
10.06.2025	-0,073	-0,062	13,96	19,87	13,96	19,87	-5,91	24	0	1	22	23,1	-1,08	0,58	0,1	-
11.06.2025	-0,047	-0,044	13,06	18,72	13,06	18,72	-5,66	24	0	1	21,2	21,3	-0,09	0,6	0,1	-
12.06.2025	-0,019	-0,031	12,49	17,82	12,49	17,82	-5,33	24	0	1	19,8	18,9	0,93	0,58	0,1	-
13.06.2025	-0,018	-0,031	12,68	17,86	12,68	17,86	-5,18	24	0	1	19,7	18,8	0,9	0,58	0,1	-
14.06.2025	-0,018	-0,026	13,01	17,9	13,01	17,9	-4,89	24	0	1	19,8	18,9	0,85	0,5	0,1	-
15.06.2025	-0,02	-0,029	12,91	17,92	12,91	17,92	-5,01	24	0	1	20	19	0,98	0,22	0,1	-
16.06.2025	-0,027	-0,039	12,19	17,94	12,19	17,94	-5,75	24	0	1	20,4	19,4	1,08	0,11	0,11	-
17.06.2025	0,97	0,487	67,51	53,36	66,79	53	13,79	24	0	0	45	36,1	8,99	0,14	0,14	-
18.06.2025	1,671	0,667	91,98	74,86	90,36	73,93	16,43	24	0	0	61	49,9	11,1	0,13	0,13	-
19.06.2025	1,649	0,657	91,26	74,54	89,66	73,61	16,05	24	0	0	61,3	50,2	11,07	0,13	0,13	-
20.06.2025	1,655	0,658	91,17	74,34	89,54	73,4	16,14	24	0	0	61,4	50,3	11,12	0,13	0,12	-
21.06.2025	1,548	0,591	89,79	74,77	88,25	73,83	14,42	24	0	0	61	50,2	10,85	0,12	0,12	-
22.06.2025	1,624	0,652	91,15	74,43	89,56	73,53	16,03	24	0	0	60,9	50,1	10,81	0,12	0,12	-
23.06.2025	1,611	0,634	90,75	74,55	89,17	73,62	15,55	24	0	0	61,1	50,2	10,91	0,12	0,12	-
Итого:	27,854	0	1761,7	1493,63	1736,68	1479,95	0	744	0	0	0	0	0	0	0	0
Гкал	27,854															

Общее время работы системы, ч744

Период нормальной работы системы, ч744

Показания интеграторов:

Дата	dQ, Гкал	dV1, м3	dV2, м3	dM1, т	dM2, т
23.05.2025	806,932	49010,7	40851,01	48140,52	40325,29
23.06.2025	834,786	50772,4	42344,64	49877,2	41805,24

Подпись абонента

Представитель теплоснабжения

ТЕПЛОСЧЕТЧИКИ

МП «Калининградтеплосеть»

ОТЧЕТ ПРИНЯТ

27.06.2025 11:10:01