

#10834#

Отчёт по теплопотреблению за период с 23.06.2022 по 23.07.2022

Потребитель: Мастер, ООО, УК
Адрес потребителя: Лилии Ивановной 16, Калининград (ГВС)
Номер абонента: 4342
Порядковый номер: 8854
Тип теплосчётчика: ВКТ-7
Заводской номер: 00261572
Номер системы: 1

Ведомость регистрации параметров:

| Дата | dQ, Гкал | dQg, Гкал | dV1, м3 | dV2, м3 | dM1, т | dM2, т | dMg, т | dTNar, ч | dTtn, ч | TekErr | t1, °C | t2, °C | td | p1, МПа | p2, МПа | TempNar, °C |
|------------|----------|-----------|---------|---------|---------|---------|--------|----------|---------|--------|--------|--------|-------|---------|---------|-------------|
| 24.06.2022 | 1,483 | 0,657 | 72,37 | 56,14 | 71 | 55,42 | 15,58 | 24 | 0 | 0 | 62,8 | 51,1 | 11,73 | 0,23 | 0,36 | - |
| 25.06.2022 | 1,405 | 0,615 | 71,74 | 56,11 | 70,44 | 55,43 | 15,01 | 24 | 0 | 0 | 61,7 | 50,6 | 11,11 | 0,24 | 0,36 | - |
| 26.06.2022 | 1,438 | 0,64 | 71,84 | 56,21 | 70,5 | 55,49 | 15,01 | 24 | 0 | 0 | 63,3 | 52 | 11,33 | 0,24 | 0,37 | - |
| 27.06.2022 | 1,301 | 0,538 | 69,81 | 56,75 | 68,5 | 56,03 | 12,47 | 24 | 0 | 0 | 63,3 | 52,1 | 11,2 | 0,24 | 0,37 | - |
| 28.06.2022 | 1,292 | 0,533 | 69,82 | 56,96 | 68,49 | 56,24 | 12,25 | 24 | 0 | 0 | 63,6 | 52,5 | 11,13 | 0,24 | 0,38 | - |
| 29.06.2022 | 1,293 | 0,517 | 69,26 | 56,67 | 67,97 | 55,95 | 12,02 | 24 | 0 | 0 | 63,8 | 52,4 | 11,42 | 0,24 | 0,38 | - |
| 30.06.2022 | 1,371 | 0,587 | 69,46 | 55,21 | 68,16 | 54,49 | 13,67 | 24 | 0 | 0 | 63,6 | 52,1 | 11,54 | 0,24 | 0,38 | - |
| 01.07.2022 | 1,348 | 0,616 | 66,63 | 51,69 | 65,39 | 51,04 | 14,35 | 24 | 0 | 0 | 63,2 | 51,9 | 11,27 | 0,23 | 0,37 | - |
| 02.07.2022 | 1,234 | 0,531 | 61 | 47,65 | 59,87 | 47,11 | 12,76 | 24 | 0 | 0 | 62,5 | 50,7 | 11,8 | 0,24 | 0,37 | - |
| 03.07.2022 | 1,25 | 0,584 | 51,5 | 36,34 | 50,53 | 35,89 | 14,64 | 24 | 0 | 0 | 62,8 | 49,9 | 12,98 | 0,24 | 0,37 | - |
| 04.07.2022 | 1,223 | 0,579 | 48,46 | 33,74 | 47,54 | 33,31 | 14,23 | 24 | 0 | 0 | 63,5 | 50 | 13,49 | 0,24 | 0,37 | - |
| 05.07.2022 | 1,136 | 0,506 | 47,55 | 34,64 | 46,64 | 34,2 | 12,44 | 24 | 0 | 0 | 63,4 | 49,9 | 13,5 | 0,23 | 0,37 | - |
| 06.07.2022 | 1,22 | 0,566 | 48,64 | 34,01 | 47,72 | 33,59 | 14,13 | 24 | 0 | 0 | 63 | 49,3 | 13,71 | 0,23 | 0,37 | - |
| 07.07.2022 | 1,191 | 0,548 | 47,52 | 33,15 | 46,62 | 32,76 | 13,86 | 24 | 0 | 0 | 62,6 | 48,9 | 13,77 | 0,23 | 0,37 | - |
| 08.07.2022 | 1,201 | 0,565 | 45,13 | 30,04 | 44,34 | 29,74 | 14,6 | 24 | 0 | 0 | 62,4 | 48,1 | 14,3 | 0,23 | 0,36 | - |
| 09.07.2022 | 1,222 | 0,583 | 44,74 | 29,01 | 44,01 | 28,71 | 15,3 | 24 | 0 | 0 | 62 | 47,6 | 14,46 | 0,23 | 0,36 | - |
| 10.07.2022 | 1,324 | 0,653 | 45,22 | 27,05 | 44,48 | 26,73 | 17,75 | 24 | 0 | 0 | 61,7 | 47 | 14,69 | 0,23 | 0,36 | - |
| 11.07.2022 | 1,242 | 0,561 | 46,32 | 30,87 | 45,51 | 30,56 | 14,95 | 24 | 0 | 0 | 62 | 47,2 | 14,82 | 0,23 | 0,43 | - |
| 12.07.2022 | 1,279 | 0,572 | 51,89 | 36,52 | 50,98 | 36,15 | 14,83 | 24 | 0 | 0 | 61,7 | 47,8 | 13,9 | 0,23 | 0,5 | - |
| 13.07.2022 | 1,254 | 0,538 | 53,65 | 39,25 | 52,69 | 38,8 | 13,89 | 24 | 0 | 0 | 61,7 | 48,1 | 13,59 | 0,23 | 0,49 | - |
| 14.07.2022 | 1,273 | 0,569 | 52,87 | 37,75 | 51,91 | 37,33 | 14,58 | 24 | 0 | 0 | 62,1 | 48,6 | 13,51 | 0,23 | 0,49 | - |
| 15.07.2022 | 1,267 | 0,567 | 52,59 | 37,54 | 51,63 | 37,11 | 14,52 | 24 | 0 | 0 | 61,8 | 48,2 | 13,6 | 0,23 | 0,49 | - |
| 16.07.2022 | 1,315 | 0,59 | 52,19 | 36 | 51,23 | 35,64 | 15,59 | 24 | 0 | 0 | 61,4 | 47,3 | 14,1 | 0,22 | 0,49 | - |
| 17.07.2022 | 1,374 | 0,652 | 51,99 | 34,19 | 51,03 | 33,86 | 17,17 | 24 | 0 | 0 | 61,5 | 47,4 | 14,06 | 0,23 | 0,49 | - |
| 18.07.2022 | 1,295 | 0,597 | 52,08 | 36,14 | 51,12 | 35,76 | 15,36 | 24 | 0 | 0 | 61,8 | 48,1 | 13,7 | 0,22 | 0,49 | - |
| 19.07.2022 | 1,306 | 0,591 | 52,75 | 37,06 | 51,79 | 36,62 | 15,17 | 24 | 0 | 0 | 62,1 | 48,3 | 13,79 | 0,22 | 0,49 | - |
| 20.07.2022 | 1,297 | 0,599 | 52,42 | 36,6 | 51,46 | 36,19 | 15,27 | 24 | 0 | 0 | 62 | 48,5 | 13,58 | 0,22 | 0,49 | - |
| 21.07.2022 | 1,293 | 0,607 | 52,8 | 37,17 | 51,84 | 36,72 | 15,12 | 24 | 0 | 0 | 62,4 | 49,1 | 13,3 | 0,22 | 0,49 | - |
| 22.07.2022 | 1,268 | 0,593 | 52,26 | 36,89 | 51,3 | 36,46 | 14,84 | 24 | 0 | 0 | 62,4 | 49,3 | 13,13 | 0,22 | 0,49 | - |
| 23.07.2022 | 1,233 | 0,566 | 51,82 | 37,12 | 50,86 | 36,69 | 14,17 | 24 | 0 | 0 | 62,4 | 49,3 | 13,12 | 0,22 | 0,49 | - |
| Итого: | 38,628 | 0 | 1676,32 | 1224,47 | 1645,55 | 1210,02 | 0 | 720 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Гкал | 38,628 | | | | | | | | | | | | | | | |

Общее время работы системы, ч 720
Период нормальной работы системы, ч 720

Показания интеграторов:

| Дата | dQ, Гкал | dV1, м3 | dV2, м3 | dM1, т | dM2, т |
|------------|----------|----------|----------|----------|----------|
| 23.06.2022 | 1285,628 | 70818,12 | 56557,05 | 69605,34 | 55874,23 |
| 23.07.2022 | 1324,256 | 72494,44 | 57781,52 | 71250,89 | 57084,25 |

Подпись абонента _____
Представитель теплоснабжения _____

ТЕПЛОСЧЕТЧИКИ
МП «Калининградтеплосеть»
ОТЧЕТ ПРИНЯТ
25.07.2022 12:38:54