

#28684#

Отчёт по теплопотреблению за период с 23.07.2023 по 23.08.2023

Потребитель ЖКМР, ООО, УК
Адрес потребителя Лилии Ивановой 16, Калининград (ГВС)
Номер абонента 4113
Порядковый номер 8854
Тип теплосчётчика ВКТ-7
Заводской номер 00261572
Номер системы 1

Ведомость регистрации параметров:

Дата	dQ, Гкал	dQg, Гкал	dV1, м3	dV2, м3	dM1, т	dM2, т	dMg, т	dTNar, ч	dTtn, ч	TekErr	t1, °C	t2, °C	td	p1, МПа	p2, МПа	TempNar, °C
24.07.2023	1,149	0,471	47,56	35,42	46,66	34,94	11,72	24	0	0	63,5	48,8	14,65	0,54	0,29	-
25.07.2023	1,142	0,474	47,36	35,13	46,47	34,65	11,82	24	0	0	63,4	49	14,44	0,54	0,29	-
26.07.2023	1,101	0,429	49,08	38,21	48,18	37,73	10,45	24	0	0	63,7	49,6	14,09	0,54	0,29	-
27.07.2023	1,193	0,474	53,77	41,88	52,76	41,4	11,36	24	0	0	63,9	50,1	13,79	0,54	0,29	-
28.07.2023	1,177	0,451	53,32	41,92	52,36	41,44	10,92	24	0	0	63,9	50	13,92	0,54	0,29	-
29.07.2023	1,174	0,455	53,23	41,77	52,24	41,29	10,95	24	0	0	63,9	50	13,9	0,54	0,29	-
30.07.2023	1,221	0,51	54,52	41,64	53,49	41,16	12,33	24	0	0	63,5	50,2	13,38	0,54	0,29	-
31.07.2023	1,23	0,53	52,47	39,3	51,51	38,83	12,68	24	0	0	63,7	50	13,73	0,54	0,3	-
01.08.2023	1,211	0,506	51,02	38,18	50,08	37,7	12,38	24	0	0	63,6	49,4	14,19	0,54	0,3	-
02.08.2023	1,225	0,526	51,36	38,07	50,44	37,59	12,85	24	0	0	63,5	49,6	13,96	0,54	0,3	-
03.08.2023	1,16	0,477	49,65	37,54	48,73	37,06	11,67	24	0	0	63,5	49,4	14,14	0,54	0,3	-
04.08.2023	1,149	0,491	44,9	32,13	44,08	31,75	12,33	24	0	0	63,8	48,8	14,99	0,53	0,3	-
05.08.2023	1,16	0,534	39,48	25,22	38,75	24,98	13,77	24	0	0	63,6	47,3	16,29	0,53	0,3	-
06.08.2023	1,183	0,566	40,03	24,88	39,29	24,64	14,65	24	0	0	63,1	47,1	15,94	0,54	0,3	-
07.08.2023	1,072	0,481	37,65	24,87	36,98	24,63	12,35	24	0	0	63,8	47,6	16,21	0,53	0,42	-
08.08.2023	1,143	0,494	44,62	31,5	43,81	31,12	12,69	24	0	0	62,4	47,4	14,97	0,53	0,49	-
09.08.2023	1,171	0,496	46,24	33,26	45,39	32,82	12,57	24	0	0	63,2	48,2	14,99	0,54	0,49	-
10.08.2023	1,28	0,563	49,28	34,69	48,4	34,24	14,16	24	0	0	63,6	48,9	14,78	0,54	0,48	-
11.08.2023	1,174	0,503	44,15	30,91	43,33	30,56	12,77	24	0	0	63,9	48,4	15,49	0,54	0,48	-
12.08.2023	1,191	0,545	39,08	24,69	38,34	24,45	13,89	24	0	0	64,4	47,2	17,27	0,54	0,48	-
13.08.2023	1,188	0,556	39,05	24,38	38,28	24,14	14,14	24	0	0	64,4	47,6	16,87	0,54	0,48	-
14.08.2023	1,188	0,566	38,82	24,11	38,08	23,87	14,21	24	0	0	64,7	48,1	16,61	0,54	0,48	-
15.08.2023	1,13	0,525	37,44	23,86	36,72	23,62	13,1	24	0	0	65,2	48,4	16,77	0,54	0,48	-
16.08.2023	1,034	0,463	35,65	23,72	34,96	23,48	11,48	24	0	0	65,2	48,6	16,57	0,54	0,48	-
17.08.2023	1,086	0,5	36,52	23,6	35,82	23,36	12,46	24	0	0	65,3	48,8	16,52	0,54	0,48	-
18.08.2023	1,048	0,475	35,63	23,36	34,95	23,12	11,83	24	0	0	65,1	48,5	16,61	0,54	0,47	-
19.08.2023	1,05	0,485	35,82	23,16	35,14	22,92	12,22	24	0	0	64,5	48,2	16,24	0,54	0,47	-
20.08.2023	1,08	0,524	36,39	22,91	35,71	22,67	13,04	24	0	0	64,3	48,4	15,88	0,54	0,47	-
21.08.2023	1,065	0,502	36,32	23,3	35,65	23,06	12,59	24	0	0	64,2	48,2	16	0,54	0,47	-
22.08.2023	1,07	0,502	36,71	23,65	36,04	23,41	12,63	24	0	0	64,2	48,2	15,99	0,54	0,47	-
23.08.2023	1,065	0,494	36,43	23,5	35,72	23,26	12,46	24	0	0	64,1	47,8	16,3	0,54	0,46	-
Итого:	35,51	0	1353,55	950,76	1328,36	939,89	0	744	0	0	0	0	0	0	0	0
Гкал	35,51															

Общее время работы системы, ч 744
Период нормальной работы системы, ч 744

Показания интеграторов:

Дата	dQ, Гкал	dV1, м3	dV2, м3	dM1, т	dM2, т
23.07.2023	1756,676	100628,91	82450,55	98897,19	81454,94
23.08.2023	1792,186	101982,46	83401,31	100225,55	82394,83

Подпись абонента _____
Представитель теплоснабжения _____

ТЕПЛОСЧЕТЧИКИ
МП «Калининградтеплосеть»
ОТЧЕТ ПРИНЯТ
28.08.2023 15:44:00