

#92819#

Отчёт по теплопотреблению за период с 23.07.2024 по 23.08.2024

Потребитель ЖКМР, ООО, УК  
Адрес потребителя Лилии Иванихиной 16, Калининград (ГВС)  
Номер абонента 4113  
Порядковый номер 8854  
Тип теплосчётчика ВКТ-7  
Заводской номер 00261572  
Номер системы 1

Ведомость регистрации параметров:

Дата	dQ, Гкал	dQg, Гкал	dV1, м3	dV2, м3	dM1, т	dM2, т	dMg, т	dTNar, ч	dTtn, ч	TekErr	t1, °C	t2, °C	td	p1, МПа	p2, МПа	TempNar, °C
24.07.2024	1,512	0,558	100,66	87,34	98,78	86,21	12,57	24	0	0	63,1	53,5	9,65	0,38	0,12	-
25.07.2024	1,647	0,624	124,14	109,79	121,88	108,25	13,63	24	0	0	63,2	54,9	8,37	0,3	0,12	-
26.07.2024	1,581	0,555	123,03	110,12	120,76	108,58	12,18	24	0	0	63,2	54,8	8,46	0,3	0,12	-
27.07.2024	1,666	0,641	124,89	110,15	122,6	108,58	14,02	24	0	0	63,2	54,9	8,35	0,24	0,12	-
28.07.2024	1,673	0,636	125,02	110,32	122,71	108,76	13,95	24	0	0	63,2	54,7	8,45	0,12	0,11	-
29.07.2024	1,699	0,644	125,35	110,36	123,04	108,88	14,16	24	0	0	63,1	54,4	8,61	0,11	0,11	-
30.07.2024	1,731	0,671	125,4	109,77	123,1	108,3	14,8	24	0	0	63,2	54,5	8,63	0,52	0,11	-
31.07.2024	1,971	0,925	123,49	101,58	121,27	100,21	21,06	24	0	1	62,7	54,4	8,31	0,41	0,12	-
01.08.2024	1,676	0,602	138,08	124,29	135,52	122,52	13	24	0	0	63,3	55,4	7,9	0,2	0,12	-
02.08.2024	1,631	0,559	131,05	118,1	128,63	116,38	12,25	24	0	0	63,3	55	8,31	0,18	0,12	-
03.08.2024	1,611	0,564	127,34	114,36	124,98	112,68	12,3	24	0	0	63,2	54,8	8,4	0,11	0,12	-
04.08.2024	1,661	0,613	127,24	113,16	124,89	111,49	13,4	24	0	0	63,2	54,8	8,43	0,11	0,11	-
05.08.2024	1,613	0,55	130,86	118,12	128,44	116,39	12,05	24	0	0	63,2	54,9	8,27	0,11	0,11	-
06.08.2024	1,621	0,568	127,18	114,06	124,83	112,38	12,45	24	0	0	63,2	54,7	8,44	0,11	0,12	-
07.08.2024	1,564	0,522	125,18	113,07	122,86	111,43	11,43	24	0	0	63,2	54,7	8,51	0,11	0,12	-
08.08.2024	1,593	0,555	125,36	112,56	123,05	110,89	12,16	24	0	0	63,2	54,8	8,44	0,11	0,12	-
09.08.2024	1,591	0,556	125,12	112,34	122,82	110,67	12,15	24	0	0	63,2	54,8	8,46	0,11	0,11	-
10.08.2024	1,539	0,492	123,94	112,42	121,63	110,77	10,86	24	0	0	63,2	54,6	8,59	0,11	0,11	-
11.08.2024	1,643	0,574	125,5	112,07	123,19	110,52	12,67	24	0	0	63,1	54,4	8,69	0,11	0,11	-
12.08.2024	1,669	0,593	125,99	112,1	123,65	110,52	13,13	24	0	0	63,2	54,5	8,69	0,11	0,11	-
13.08.2024	1,651	0,586	125,12	111,51	122,82	109,94	12,88	24	0	0	63,2	54,5	8,69	0,11	0,11	-
14.08.2024	1,632	0,573	124,35	110,87	122,04	109,33	12,71	24	0	0	63,2	54,5	8,66	0,11	0,12	-
15.08.2024	1,594	0,552	123,52	110,64	121,22	109,09	12,13	24	0	0	63,2	54,6	8,61	0,11	0,12	-
16.08.2024	1,589	0,569	123,61	110,44	121,32	108,86	12,46	24	0	0	63,2	54,8	8,43	0,11	0,12	-
17.08.2024	1,524	0,521	122,38	110,25	120,12	108,69	11,43	24	0	0	63,2	54,9	8,37	0,11	0,12	-
18.08.2024	1,535	0,529	122,2	109,82	119,95	108,3	11,65	24	0	0	63,2	54,8	8,38	0,11	0,12	-
19.08.2024	1,571	0,569	122,63	109,44	120,34	107,91	12,43	24	0	0	63,2	54,9	8,34	0,11	0,11	-
20.08.2024	1,57	0,548	122,72	109,91	120,45	108,39	12,06	24	0	0	63,2	54,7	8,49	0,11	0,12	-
21.08.2024	1,577	0,561	122,34	109,38	120,08	107,84	12,24	24	0	0	63,2	54,8	8,49	0,11	0,11	-
22.08.2024	1,595	0,562	123,01	109,92	120,74	108,4	12,34	24	0	0	63,2	54,6	8,6	0,11	0,11	-
23.08.2024	1,692	0,636	124,21	109,38	121,9	107,88	14,02	24	0	0	63,2	54,6	8,67	0,11	0,11	-
Итого:	50,422	0	3860,91	3437,64	3789,61	3389,04	0	744	0	0	0	0	0	0	0	0
Гкал	50,422															

Общее время работы системы, ч 744  
Период нормальной работы системы, ч 744

Показания интеграторов:

Дата	dQ, Гкал	dV1, м3	dV2, м3	dM1, т	dM2, т
23.07.2024	270,495	16492,09	13739,84	16202	13565,61
23.08.2024	320,917	20353	17177,48	19991,61	16954,65

Подпись абонента \_\_\_\_\_  
Представитель теплоснабжения \_\_\_\_\_

ТЕПЛОСЧЕТЧИКИ  
МП «Калининградтеплосеть»  
ОТЧЕТ ПРИНЯТ  
26.08.2024 13:03:46