

#10849#

Отчёт по теплопотреблению за период с 23.08.2021 по 23.09.2021

Потребитель: Мастер, ООО, УК
Адрес потребителя: Лилии Иванихиной 16, Калининград (ГВС)
Номер абонента: 4342
Порядковый номер: 8854
Тип теплосчётчика: ВКТ-7
Заводской номер: 00261572
Номер системы: 1

Ведомость регистрации параметров:

Дата	dQ, Гкал	dQg, Гкал	dV1, м3	dV2, м3	dM1, т	dM2, т	dMg, т	dTNar, ч	dTtn, ч	TekErr	t1, °C	t2, °C	td	p1, МПа	p2, МПа	TempNar, °C
24.08.2021	1,42	0,57	75,47	61,01	74,12	60,27	13,85	24	0	0	62	50,5	11,46	0,36	0,51	-
25.08.2021	1,459	0,601	77,25	61,99	75,91	61,28	14,63	24	0	0	61,7	50,4	11,31	0,36	0,51	-
26.08.2021	1,459	0,582	80,18	65,41	78,75	64,63	14,12	24	0	0	61,6	50,5	11,15	0,36	0,51	-
27.08.2021	1,463	0,562	79,84	65,44	78,4	64,67	13,73	24	0	0	61,8	50,3	11,5	0,36	0,51	-
28.08.2021	1,458	0,543	79,6	65,57	78,16	64,8	13,36	24	0	0	61,9	50,2	11,66	0,36	0,51	-
29.08.2021	1,584	0,666	80,88	63,59	79,44	62,83	16,61	24	0	0	61,2	49,7	11,49	0,36	0,51	-
30.08.2021	1,513	0,596	79,74	64,32	78,34	63,56	14,78	24	0	0	61,6	49,9	11,67	0,36	0,51	-
31.08.2021	1,477	0,571	78,78	64,01	77,35	63,26	14,09	24	0	0	61,6	49,9	11,71	0,36	0,51	-
01.09.2021	1,533	0,615	78,85	62,83	77,44	62,12	15,32	24	0	0	61,5	49,8	11,78	0,36	0,51	-
02.09.2021	1,471	0,576	77,94	62,95	76,55	62,24	14,31	24	0	0	61,4	49,7	11,67	0,36	0,51	-
03.09.2021	1,494	0,576	78,88	63,96	77,48	63,24	14,24	24	0	0	61,6	49,7	11,84	0,36	0,51	-
04.09.2021	1,481	0,566	78,89	63,98	77,51	63,24	14,27	24	0	0	60,9	49,1	11,79	0,35	0,51	-
05.09.2021	1,636	0,7	80,09	61,55	78,72	60,87	17,85	24	0	0	60,8	49	11,79	0,36	0,51	-
06.09.2021	1,551	0,627	78,68	62,21	77,32	61,49	15,83	24	0	0	61,1	49,2	11,88	0,36	0,51	-
07.09.2021	1,544	0,636	78,53	62,06	77,14	61,34	15,8	24	0	0	61,4	49,6	11,75	0,36	0,51	-
08.09.2021	1,529	0,611	78,21	62,28	76,84	61,58	15,26	24	0	0	61,4	49,5	11,92	0,36	0,51	-
09.09.2021	1,489	0,592	77,93	62,61	76,56	61,87	14,69	24	0	0	61,4	49,7	11,69	0,36	0,51	-
10.09.2021	1,476	0,582	77,72	62,76	76,33	62,02	14,31	24	0	0	61,8	50,1	11,68	0,36	0,51	-
11.09.2021	1,453	0,568	77,45	62,82	76,07	62,07	14	24	0	0	61,8	50,2	11,58	0,36	0,51	-
12.09.2021	1,544	0,669	78,5	61,25	77,1	60,51	16,59	24	0	0	61,4	50,1	11,27	0,36	0,51	-
13.09.2021	1,461	0,578	76,97	62,27	75,57	61,51	14,06	24	0	0	62	50,3	11,71	0,36	0,51	-
14.09.2021	1,492	0,566	82,66	68,33	81,2	67,47	13,73	24	0	0	62	50,6	11,38	0,36	0,51	-
15.09.2021	1,493	0,557	84,61	70,5	83,14	69,63	13,51	24	0	0	62	50,7	11,26	0,36	0,51	-
16.09.2021	1,466	0,536	82,78	68,99	81,33	68,18	13,15	24	0	0	61,7	50,3	11,4	0,35	0,51	-
17.09.2021	1,506	0,568	82,66	68,05	81,21	67,28	13,93	24	0	0	61,8	50,2	11,52	0,34	0,51	-
18.09.2021	1,597	0,642	83,24	66,51	81,8	65,73	16,07	24	0	0	61,1	49,5	11,66	0,33	0,51	-
19.09.2021	1,688	0,731	83,91	64,48	82,47	63,73	18,74	24	0	0	60,5	49	11,49	0,32	0,51	-
20.09.2021	1,591	0,625	82,23	65,85	80,79	65,08	15,71	24	0	0	61,2	49,3	11,92	0,32	0,51	-
21.09.2021	1,516	0,566	80,77	65,8	79,36	65,05	14,31	24	0	0	61,1	49,2	11,92	0,29	0,51	-
22.09.2021	0,898	0,467	80,59	61,51	79,91	61,15	18,76	24	0	0	41,3	36,5	4,85	0,3	0,51	-
23.09.2021	1,538	0,627	80,59	63,13	79,33	62,52	16,81	24	0	0	57,3	45,6	11,68	0,3	0,51	-
Итого:	46,28	0	2474,42	1988,02	2431,64	1965,22	0	744	0	0	0	0	0	0	0	0
Гкал	46,28															

Общее время работы системы, ч 744
Период нормальной работы системы, ч 744

Показания интеграторов:

Дата	dQ, Гкал	dV1, м3	dV2, м3	dM1, т	dM2, т
23.08.2021	820,044	45864,92	36684,82	45075,71	36234,08
23.09.2021	866,324	48339,34	38672,84	47507,35	38199,3

Подпись абонента _____
Представитель теплоснабжения _____

ТЕПЛОСЧЕТЧИКИ
МП «Калининградтеплосеть»
ОТЧЕТ ПРИНЯТ
25.09.2021 20:53:12