

#34918#

Отчёт по теплопотреблению за период с 23.08.2023 по 23.09.2023

Потребитель ЖКМР, ООО, УК
Адрес потребителя Лилии Ивановны 16, Калининград (ГВС)
Номер абонента 4113
Порядковый номер 8854
Тип теплосчётчика ВКТ-7
Заводской номер 00261572
Номер системы 1

Ведомость регистрации параметров:

Дата	dQ, Гкал	dQg, Гкал	dV1, м3	dV2, м3	dM1, т	dM2, т	dMg, т	dTNar, ч	dTtn, ч	TekErr	t1, °C	t2, °C	td	p1, МПа	p2, МПа	TempNar, °C
24.08.2023	1,104	0,478	42,35	30,1	41,55	29,78	11,77	24	0	0	64,4	49,2	15,16	0,54	0,46	-
25.08.2023	1,146	0,419	54,2	43,53	53,21	43,05	10,16	24	0	0	63,9	50,2	13,7	0,54	0,43	-
26.08.2023	0,699	0,381	57,93	43,61	57,4	43,29	14,11	24	0	0	43,6	38,6	4,93	0,54	0,44	-
27.08.2023	1,016	0,441	57,4	44,29	56,57	43,92	12,65	24	0	0	53,5	43,1	10,4	0,53	0,46	-
28.08.2023	1,171	0,447	54,66	43,41	53,63	42,94	10,69	24	0	0	64,3	50,8	13,55	0,54	0,46	-
29.08.2023	1,052	0,392	43,13	32,39	42,26	32,06	10,2	24	0	0	65,3	50,5	14,84	0,53	0,46	-
30.08.2023	1,075	0,533	28,45	12,92	27,93	12,83	15,1	24	0	0	63,3	43,3	20,01	0,55	0,46	-
31.08.2023	1,232	0,498	63,31	50,13	62,2	49,48	12,72	24	0	0	61,8	50,5	11,35	0,57	0,46	-
01.09.2023	1,291	0,314	104,83	97,16	102,94	95,87	7,07	24	0	0	62,8	53,4	9,46	0,57	0,45	-
02.09.2023	1,313	0,328	105,12	97,14	103,23	95,83	7,4	24	0	0	62,8	53,3	9,54	0,56	0,45	-
03.09.2023	1,408	0,44	107,07	96,32	105,2	95,05	10,15	24	0	0	62	52,8	9,17	0,57	0,45	-
04.09.2023	1,28	0,336	105,05	96,74	103,23	95,49	7,74	24	0	0	61,6	52,4	9,14	0,57	0,45	-
05.09.2023	1,249	0,283	103,73	96,82	101,85	95,49	6,36	24	0	0	63,2	53,7	9,48	0,56	0,45	-
06.09.2023	1,288	0,327	104,65	96,87	102,76	95,54	7,22	24	0	0	63,2	53,9	9,35	0,56	0,44	-
07.09.2023	1,295	0,317	104,9	97,3	103	95,95	7,05	24	0	0	63,4	53,9	9,49	0,56	0,44	-
08.09.2023	1,258	0,292	104,27	97,33	102,39	95,96	6,43	24	0	0	63,6	54,2	9,44	0,56	0,44	-
09.09.2023	1,261	0,309	104,14	96,78	102,25	95,46	6,79	24	0	0	63,3	54	9,35	0,57	0,44	-
10.09.2023	1,272	0,329	104,32	96,47	102,44	95,13	7,31	24	0	0	63,2	54	9,2	0,56	0,44	-
11.09.2023	1,27	0,328	104,37	96,69	102,47	95,33	7,14	24	0	0	63,6	54,3	9,23	0,57	0,44	-
12.09.2023	1,237	0,308	104,31	97,1	102,39	95,71	6,68	24	0	0	63,7	54,6	9,13	0,56	0,44	-
13.09.2023	1,23	0,313	97,44	90,11	95,65	88,83	6,82	24	0	0	63,8	54,2	9,61	0,56	0,44	-
14.09.2023	1,225	0,308	92,32	84,98	90,63	83,78	6,85	24	0	0	63,8	53,6	10,12	0,56	0,43	-
15.09.2023	1,328	0,379	93,83	84,73	92,11	83,55	8,56	24	0	0	63,5	53,2	10,32	0,56	0,43	-
16.09.2023	1,307	0,349	93,12	84,82	91,43	83,62	7,81	24	0	0	63,5	53	10,49	0,55	0,43	-
17.09.2023	1,345	0,501	86,08	74,27	84,52	73,27	11,25	24	0	0	63,2	53,1	10,05	0,55	0,43	-
18.09.2023	1,261	0,37	86,65	77,66	85,06	76,69	8,37	24	0	0	63,4	52,9	10,46	0,56	0,43	-
19.09.2023	1,255	0,339	89,52	81,31	87,91	80,28	7,63	24	0	0	63,4	52,9	10,46	0,56	0,43	-
20.09.2023	1,248	0,333	89,47	81,2	87,84	80,21	7,63	24	0	0	63,1	52,7	10,44	0,55	0,43	-
21.09.2023	1,162	0,292	86,84	79,63	85,23	78,6	6,63	24	0	0	63,2	53	10,19	0,55	0,43	-
22.09.2023	1,233	0,325	87,77	79,72	86,14	78,76	7,38	24	0	0	63,2	52,7	10,56	0,56	0,43	-
23.09.2023	1,27	0,353	88,3	79,73	86,67	78,77	7,9	24	0	0	63,6	53	10,62	0,55	0,42	-
Итого:	37,781	0	2649,53	2361,26	2602,09	2330,52	0	744	0	0	0	0	0	0	0	0
Гкал	37,781															

Общее время работы системы, ч 744
Период нормальной работы системы, ч 744

Показания интеграторов:

Дата	dQ, Гкал	dV1, м3	dV2, м3	dM1, т	dM2, т
23.08.2023	1792,186	101982,46	83401,31	100225,55	82394,83
23.09.2023	1829,967	104631,99	85762,57	102827,64	84725,35

Подпись абонента _____
Представитель теплоснабжения _____

ТЕПЛОСЧЕТЧИКИ
МП «Калининградтеплосеть»
ОТЧЕТ ПРИНЯТ
25.09.2023 7:41:23