

#95161#

Отчёт по теплопотреблению за период с 23.08.2024 по 23.09.2024

Потребитель

Адрес потребителя

Номер абонента

Порядковый номер

Тип теплосчётчика

Заводской номер

Номер системы

ЖКМР, ООО, УК

Лилии Ивановиной 16, Калининград (ГВС)

4113

8854

ВКТ-7

00261572

1

Ведомость регистрации параметров:

Дата	dQ, Гкал	dQg, Гкал	dV1, м3	dV2, м3	dM1, т	dM2, т	dMg, т	dTNar, ч	dTtn, ч	TekErr	t1, °C	t2, °C	td	p1, МПа	p2, МПа	TempNar, °C
24.08.2024	1,662	0,616	124,04	109,68	121,75	108,17	13,58	24	0	0	63,1	54,5	8,6	0,11	0,11	-
25.08.2024	1,628	0,593	122,97	109,11	120,7	107,61	13,09	24	0	0	63,2	54,6	8,59	0,11	0,11	-
26.08.2024	1,624	0,585	122,66	108,99	120,4	107,5	12,9	24	0	0	63,2	54,5	8,63	0,11	0,11	-
27.08.2024	1,737	0,681	124,2	108,36	121,91	106,87	15,04	24	0	0	63,1	54,4	8,65	0,11	0,11	-
28.08.2024	1,659	0,602	123	108,94	120,73	107,46	13,27	24	0	0	63,2	54,4	8,77	0,11	0,12	-
29.08.2024	1,609	0,572	122,7	109,36	120,45	107,86	12,59	24	0	0	63,2	54,5	8,63	0,11	0,12	-
30.08.2024	1,559	0,567	121,55	108,47	119,32	106,96	12,36	24	0	0	63,2	54,9	8,35	0,11	0,12	-
31.08.2024	1,555	0,56	121,34	108,3	119,13	106,8	12,33	24	0	0	63	54,7	8,35	0,11	0,11	-
01.09.2024	1,712	0,673	123,78	108,11	121,51	106,62	14,89	24	0	0	63	54,5	8,56	0,11	0,12	-
02.09.2024	1,685	0,632	122,76	108,04	120,53	106,56	13,97	24	0	0	63,2	54,4	8,72	0,11	0,11	-
03.09.2024	1,664	0,621	122,13	107,63	119,88	106,18	13,7	24	0	0	63,2	54,5	8,71	0,11	0,12	-
04.09.2024	1,649	0,617	122,84	108,56	120,59	107,07	13,52	24	0	0	63,2	54,6	8,6	0,11	0,11	-
05.09.2024	1,642	0,602	122,31	108,24	120,07	106,74	13,33	24	0	0	63,2	54,6	8,64	0,11	0,11	-
06.09.2024	1,784	0,782	122,04	104,29	119,79	102,84	16,95	24	0	0	63,2	54,7	8,46	0,11	0,11	-
07.09.2024	1,672	0,626	121,88	107,31	119,65	105,84	13,81	24	0	0	63,3	54,5	8,74	0,11	0,12	-
08.09.2024	1,764	0,709	123,31	106,87	121,05	105,39	15,66	24	0	0	63,2	54,5	8,72	0,11	0,12	-
09.09.2024	1,695	0,639	122,56	107,68	120,32	106,21	14,11	24	0	0	63,2	54,4	8,81	0,11	0,12	-
10.09.2024	1,702	0,664	121,81	106,39	119,58	104,93	14,65	24	0	0	63,1	54,4	8,72	0,11	0,11	-
11.09.2024	1,718	0,663	121,71	106,3	119,51	104,85	14,66	24	0	0	63,1	54,2	8,88	0,13	0,11	-
12.09.2024	1,67	0,705	110,67	94,16	108,64	92,87	15,77	24	0	1	63	54,2	8,83	0,11	0,11	-
13.09.2024	1,729	0,66	113,46	97,68	111,35	96,41	14,94	24	0	0	62,9	53,3	9,61	0,11	0,11	-
14.09.2024	1,755	0,69	112,73	96,24	110,69	94,97	15,72	24	0	0	62,8	53,1	9,65	0,11	0,11	-
15.09.2024	1,831	0,77	112,17	93,71	110,18	92,46	17,72	24	0	0	62,4	52,8	9,61	0,11	0,11	-
16.09.2024	1,75	0,683	111,47	95,11	109,46	93,86	15,6	24	0	0	62,8	53	9,76	0,17	0,11	-
17.09.2024	1,406	0,596	89,41	74,93	87,8	73,95	13,85	24	0	1	62,4	53,4	9	0,11	0,11	-
18.09.2024	1,628	0,608	112,21	97,48	110,16	96,18	13,98	24	0	0	63	53,8	9,11	0,11	0,12	-
19.09.2024	1,693	0,619	122,84	108,26	120,61	106,79	13,82	24	0	0	62,9	54	8,92	0,11	0,12	-
20.09.2024	1,7	0,619	121,79	107,29	119,57	105,84	13,73	24	0	0	63,2	54,1	9,06	0,11	0,12	-
21.09.2024	1,787	0,702	121,84	105,37	119,62	103,93	15,69	24	0	0	63,1	54	9,06	0,11	0,11	-
22.09.2024	1,775	0,698	120,74	104,28	118,55	102,86	15,69	24	0	0	62,8	53,7	9,1	0,11	0,11	-
23.09.2024	1,752	0,67	118,66	102,8	116,5	101,4	15,1	24	0	0	62,9	53,7	9,28	0,11	0,12	-
Итого:	52,196	0	3697,58	3227,94	3630	3183,98	0	744	0	0	0	0	0	0	0	0
Гкал	52,196															

Общее время работы системы, ч

Период нормальной работы системы, ч

744

744

Показания интеграторов:

Дата	dQ, Гкал	dV1, м3	dV2, м3	dM1, т	dM2, т
23.08.2024	320,917	20353	17177,48	19991,61	16954,65
23.09.2024	373,113	24050,58	20405,42	23621,61	20138,63

Подпись абонента

Представитель теплоснабжения

ТЕПЛОСЧЕТЧИКИ

МП «Калининградтеплосеть»

ОТЧЕТ ПРИНЯТ

25.09.2024 11:42:20