

# #10854#

## Отчёт по теплопотреблению за период с 23.09.2022 по 23.10.2022

Потребитель: Мастер, ООО, УК  
Адрес потребителя: Лилии Ивановой 16, Калининград (ГВС)  
Номер абонента: 4342  
Порядковый номер: 8854  
Тип теплосчётчика: ВКТ-7  
Заводской номер: 00261572  
Номер системы: 1

### Ведомость регистрации параметров:

| Дата       | dQ, Гкал | dQg, Гкал | dV1, м3 | dV2, м3 | dM1, т | dM2, т  | dMg, т | dTNar, ч | dTtn, ч | TekErr | t1, °C | t2, °C | td    | p1, МПа | p2, МПа | TempNar, °C |
|------------|----------|-----------|---------|---------|--------|---------|--------|----------|---------|--------|--------|--------|-------|---------|---------|-------------|
| 24.09.2022 | 1,531    | 0,662     | 70,58   | 53,05   | 69,38  | 52,48   | 16,9   | 24       | 0       | 0      | 60,9   | 48,4   | 12,56 | 0,24    | 0,47    | -           |
| 25.09.2022 | 1,596    | 0,732     | 71,05   | 51,48   | 69,84  | 50,91   | 18,93  | 24       | 0       | 0      | 60,6   | 48,3   | 12,27 | 0,24    | 0,47    | -           |
| 26.09.2022 | 1,503    | 0,644     | 69,87   | 52,78   | 68,67  | 52,2    | 16,47  | 24       | 0       | 0      | 60,9   | 48,4   | 12,49 | 0,24    | 0,47    | -           |
| 27.09.2022 | 1,474    | 0,604     | 69,57   | 53,47   | 68,37  | 52,87   | 15,5   | 24       | 0       | 0      | 61     | 48,3   | 12,7  | 0,29    | 0,44    | -           |
| 28.09.2022 | 1,345    | 0,584     | 60,06   | 44,48   | 59,02  | 43,99   | 15,03  | 24       | 0       | 1      | 61     | 48,1   | 12,89 | 0,24    | 0,47    | -           |
| 29.09.2022 | 1,468    | 0,612     | 68,46   | 52,05   | 67,28  | 51,51   | 15,77  | 24       | 0       | 0      | 60,8   | 48,1   | 12,74 | 0,24    | 0,47    | -           |
| 30.09.2022 | 1,486    | 0,629     | 68,74   | 51,64   | 67,57  | 51,11   | 16,46  | 24       | 0       | 0      | 60,2   | 47,6   | 12,66 | 0,24    | 0,47    | -           |
| 01.10.2022 | 1,55     | 0,678     | 68,86   | 50,35   | 67,71  | 49,8    | 17,91  | 24       | 0       | 0      | 60,2   | 47,4   | 12,81 | 0,24    | 0,47    | -           |
| 02.10.2022 | 1,606    | 0,741     | 69,42   | 48,96   | 68,25  | 48,43   | 19,82  | 24       | 0       | 0      | 59,7   | 47,2   | 12,5  | 0,24    | 0,47    | -           |
| 03.10.2022 | 1,471    | 0,615     | 67,97   | 51,42   | 66,82  | 50,88   | 15,94  | 24       | 0       | 0      | 60,8   | 47,9   | 12,83 | 0,24    | 0,47    | -           |
| 04.10.2022 | 1,464    | 0,61      | 67,79   | 51,29   | 66,62  | 50,76   | 15,86  | 24       | 0       | 0      | 60,6   | 47,8   | 12,79 | 0,24    | 0,47    | -           |
| 05.10.2022 | 1,469    | 0,645     | 68,06   | 50,44   | 66,93  | 49,91   | 17,02  | 24       | 0       | 0      | 59,5   | 47,2   | 12,32 | 0,24    | 0,47    | -           |
| 06.10.2022 | 1,449    | 0,636     | 68,13   | 50,98   | 66,98  | 50,43   | 16,55  | 24       | 0       | 0      | 60,1   | 48     | 12,05 | 0,24    | 0,47    | -           |
| 07.10.2022 | 1,371    | 0,582     | 66,45   | 50,84   | 65,31  | 50,3    | 15,01  | 24       | 0       | 0      | 60,1   | 48     | 12,09 | 0,24    | 0,47    | -           |
| 08.10.2022 | 1,437    | 0,647     | 66,89   | 49,52   | 65,75  | 48,97   | 16,78  | 24       | 0       | 0      | 59,9   | 48     | 11,97 | 0,24    | 0,46    | -           |
| 09.10.2022 | 1,498    | 0,715     | 67,33   | 47,51   | 66,21  | 46,99   | 19,22  | 24       | 0       | 0      | 59     | 47,5   | 11,56 | 0,24    | 0,47    | -           |
| 10.10.2022 | 1,351    | 0,572     | 65,23   | 49,81   | 64,07  | 49,27   | 14,8   | 24       | 0       | 0      | 60,3   | 48,3   | 12,08 | 0,24    | 0,47    | -           |
| 11.10.2022 | 1,357    | 0,567     | 64,9    | 49,75   | 63,75  | 49,21   | 14,54  | 24       | 0       | 0      | 60,9   | 48,5   | 12,38 | 0,24    | 0,47    | -           |
| 12.10.2022 | 1,406    | 0,587     | 77,62   | 62,4    | 76,29  | 61,68   | 14,61  | 24       | 0       | 0      | 60,3   | 49,6   | 10,7  | 0,24    | 0,47    | -           |
| 13.10.2022 | 1,446    | 0,582     | 84,68   | 69,78   | 83,24  | 68,99   | 14,25  | 24       | 0       | 0      | 60,6   | 50,2   | 10,41 | 0,24    | 0,47    | -           |
| 14.10.2022 | 1,381    | 0,529     | 79,29   | 65,69   | 77,93  | 64,93   | 13     | 24       | 0       | 0      | 60,9   | 50     | 10,96 | 0,25    | 0,47    | -           |
| 15.10.2022 | 1,436    | 0,584     | 77,54   | 62,36   | 76,22  | 61,64   | 14,58  | 24       | 0       | 0      | 60,8   | 49,7   | 11,11 | 0,25    | 0,46    | -           |
| 16.10.2022 | 1,447    | 0,622     | 77,65   | 61,23   | 76,37  | 60,54   | 15,83  | 24       | 0       | 0      | 59,9   | 49,2   | 10,7  | 0,25    | 0,45    | -           |
| 17.10.2022 | 1,426    | 0,568     | 84,45   | 70,11   | 82,94  | 69,26   | 13,68  | 24       | 0       | 0      | 61,4   | 51     | 10,33 | 0,25    | 0,46    | -           |
| 18.10.2022 | 1,397    | 0,555     | 83,59   | 69,58   | 82,12  | 68,77   | 13,35  | 24       | 0       | 0      | 61,4   | 51,2   | 10,23 | 0,25    | 0,46    | -           |
| 19.10.2022 | 1,381    | 0,548     | 79,74   | 65,69   | 78,36  | 64,93   | 13,43  | 24       | 0       | 0      | 60,8   | 50,2   | 10,65 | 0,25    | 0,46    | -           |
| 20.10.2022 | 1,37     | 0,535     | 78,75   | 64,99   | 77,38  | 64,27   | 13,11  | 24       | 0       | 0      | 60,7   | 49,9   | 10,84 | 0,25    | 0,45    | -           |
| 21.10.2022 | 1,433    | 0,585     | 77,6    | 62,47   | 76,29  | 61,75   | 14,54  | 24       | 0       | 0      | 60,5   | 49,4   | 11,16 | 0,25    | 0,46    | -           |
| 22.10.2022 | 1,483    | 0,646     | 75,58   | 58,81   | 74,3   | 58,12   | 16,18  | 24       | 0       | 0      | 60,6   | 49,3   | 11,27 | 0,25    | 0,46    | -           |
| 23.10.2022 | 1,488    | 0,662     | 75,46   | 58,08   | 74,23  | 57,41   | 16,82  | 24       | 0       | 0      | 60,3   | 49,3   | 11,01 | 0,25    | 0,46    | -           |
| Итого:     | 43,52    | 0         | 2171,31 | 1681,01 | 2134,2 | 1662,31 | 0      | 720      | 0       | 0      | 0      | 0      | 0     | 0       | 0       | 0           |
| Гкал       | 43,52    |           |         |         |        |         |        |          |         |        |        |        |       |         |         |             |

Общее время работы системы, ч 720

Период нормальной работы системы, ч 720

### Показания интеграторов:

| Дата       | dQ, Гкал | dV1, м3  | dV2, м3  | dM1, т   | dM2, т   |
|------------|----------|----------|----------|----------|----------|
| 23.09.2022 | 1408,303 | 76255,61 | 60578,51 | 74945,39 | 59849,48 |
| 23.10.2022 | 1451,823 | 78426,92 | 62259,52 | 77079,59 | 61511,79 |

Подпись абонента \_\_\_\_\_

Представитель теплоснабжения \_\_\_\_\_

ТЕПЛОСЧЕТЧИКИ  
МП «Калининградтеплосеть»  
ОТЧЕТ ПРИНЯТ  
25.10.2022 7:39:36