

#102496#

Отчёт по теплопотреблению за период с 23.10.2024 по 23.11.2024

Потребитель ЖКМР, ООО, УК
Адрес потребителя Лилии Ивановны 16, Калининград (ГВС)
Номер абонента 4113
Порядковый номер 8854
Тип теплосчётчика ВКТ-7
Заводской номер 00261572
Номер системы 1

Ведомость регистрации параметров:

Дата	dQ, Гкал	dQg, Гкал	dV1, м3	dV2, м3	dM1, т	dM2, т	dMg, т	dTNar, ч	dTtn, ч	TekErr	t1, °C	t2, °C	td	p1, МПа	p2, МПа	TempNar, °C
24.10.2024	1,624	0,648	112,7	96,66	110,77	95,43	15,34	24	0	0	60,4	51,6	8,79	0,11	0,11	8,5
25.10.2024	1,623	0,625	107,9	92,4	106,01	91,21	14,8	24	0	0	61,1	51,7	9,37	0,11	0,12	4
26.10.2024	1,705	0,698	105,73	88,69	103,85	87,55	16,3	24	0	0	61,6	51,9	9,73	0,11	0,11	8,2
27.10.2024	1,762	0,752	104,68	86,06	102,85	85	17,85	24	0	0	61,2	51,4	9,84	0,11	0,11	9,6
28.10.2024	1,642	0,642	101,71	85,82	99,93	84,74	15,19	24	0	0	61,5	51,5	9,98	0,11	0,11	10,2
29.10.2024	1,646	0,663	101,39	85,07	99,64	84	15,64	24	0	0	61,5	51,6	9,9	0,11	0,11	10,9
30.10.2024	1,448	0,636	100,07	82,85	98,61	81,93	16,68	24	0	0	56	47,8	8,19	0,11	0,12	12,2
31.10.2024	1,685	0,691	99,26	82,26	97,54	81,25	16,29	24	0	0	61,6	51,4	10,2	0,11	0,12	9,6
01.11.2024	1,645	0,638	99,49	83,66	97,76	82,63	15,13	24	0	0	61,5	51,2	10,3	0,11	0,11	-
02.11.2024	1,672	0,665	100,78	84,18	99,03	83,16	15,87	24	0	0	61,4	51,2	10,17	0,11	0,11	-
03.11.2024	1,691	0,677	100,44	83,51	98,71	82,48	16,23	24	0	0	61,3	51,1	10,23	0,11	0,11	-
04.11.2024	1,732	0,738	100,59	82,2	98,86	81,18	17,68	24	0	0	61	51	10,08	0,11	0,11	-
05.11.2024	1,74	0,729	100,78	82,66	99,04	81,64	17,4	24	0	0	61,4	51,2	10,2	0,11	0,11	-
06.11.2024	1,693	0,686	100,06	82,81	98,38	81,81	16,57	24	0	0	61,1	50,9	10,18	0,11	0,11	-
07.11.2024	1,709	0,704	99,34	81,78	97,65	80,76	16,89	24	0	0	61,3	51,1	10,24	0,11	0,11	-
08.11.2024	1,666	0,667	98,5	81,84	96,8	80,84	15,96	24	0	0	61,3	51	10,3	0,11	0,11	-
09.11.2024	1,685	0,687	99,05	81,67	97,36	80,66	16,7	24	0	0	60,7	50,5	10,23	0,11	0,11	-
10.11.2024	1,772	0,774	99,97	79,93	98,31	78,97	19,34	24	0	0	59,9	49,9	10,03	0,11	0,12	-
11.11.2024	1,72	0,701	98,66	81,14	96,97	80,15	16,82	24	0	0	61,4	50,9	10,5	0,11	0,11	-
12.11.2024	1,679	0,696	98,49	80,95	96,8	79,98	16,82	24	0	0	60,8	50,7	10,13	0,11	0,11	-
13.11.2024	1,65	0,665	98,54	81,62	96,86	80,63	16,23	24	0	0	60,6	50,5	10,14	0,11	0,12	-
14.11.2024	1,664	0,672	98,73	81,71	97,06	80,7	16,36	24	0	0	60,7	50,5	10,19	0,11	0,11	-
15.11.2024	1,694	0,702	98,79	81,14	97,11	80,14	16,97	24	0	0	60,9	50,7	10,19	0,11	0,11	-
16.11.2024	1,709	0,707	99,06	81,2	97,38	80,19	17,19	24	0	0	60,8	50,5	10,26	0,11	0,11	-
17.11.2024	1,781	0,796	100,3	79,71	98,62	78,72	19,9	24	0	0	59,8	49,9	9,81	0,11	0,11	-
18.11.2024	1,637	0,652	94,28	77,64	92,67	76,69	15,98	24	0	0	60,8	50,3	10,58	0,11	0,11	-
19.11.2024	1,728	0,686	99,23	81,64	97,54	80,67	16,87	24	0	0	60,8	50,2	10,62	0,11	0,12	-
20.11.2024	1,768	0,722	99,43	81,27	97,75	80,28	17,47	24	0	0	61,1	50,4	10,74	0,11	0,11	-
21.11.2024	1,749	0,705	98,59	80,61	96,91	79,65	17,26	24	0	0	60,9	50,1	10,77	0,11	0,11	-
22.11.2024	1,732	0,687	98,23	80,66	96,55	79,71	16,84	24	0	0	60,9	50	10,88	0,11	0,11	-
23.11.2024	1,781	0,725	98,74	80,3	97,06	79,31	17,75	24	0	0	61	50,2	10,84	0,11	0,11	-
Итого:	52,432	0	3113,51	2573,64	3060,38	2542,06	0	744	0	0	0	0	0	0	0	0
Гкал	52,432															

Общее время работы системы, ч 744
Период нормальной работы системы, ч 744

Показания интеграторов:

Дата	dQ, Гкал	dV1, м3	dV2, м3	dM1, т	dM2, т
23.10.2024	426,769	27367,32	23187,25	26879,35	22884,66
23.11.2024	479,201	30480,83	25760,89	29939,73	25426,72

Подпись абонента _____
Представитель теплоснабжения _____

ТЕПЛОСЧЕТЧИКИ
МПП «Калининградтеплосеть»
ОТЧЕТ ПРИНЯТ
26.11.2024 8:09:56