

#27847#
«Коммунальник»

Директору МУП
Супрунюку А.В.


Показания приборов
учёта тепловой энергии
за период с 24.07.2023 по 24.08.2023

Потребитель
Адрес потребителя
Абонентский номер

Детский Сад №1 «Геолог», МБДОУ
Геологическая 15, посёлок Большое Исаково

Заводской номер счётчика 486110	Показания прибора, МВт×ч 24.08.2023	Предыдущие показания, МВт×ч 24.07.2023	Разность показаний, МВт×ч	Разность показаний, Гкал
Количество тепловой энергии, система 1	365,492	364,963	0.529	0.455

Подпись исполнителя _____



#27846#

Отчёт за период с 24.07.2023 по 24.08.2023.

Номер абонента
Порядковый номер 0
Тип теплосчётчика ТЭМ-104
Заводской номер 486110
Номер системы 1
Отчёт сформирован 25.08.2023

Ведомость регистрации параметров:

Дата	t _{нар} , °C	Q, МВт×ч	V1, м3	M1, т	TRab,	T _{нар} , ч	TekErr,	t1, °C	t2, °C	p1, МПа	p2, МПа
25.07.2023	-	0,037	27,891	27,441	24	24	16	59	58	0,1	0,01
26.07.2023	-	0,037	17,432	17,148	24	24	16	59	57	0,1	0,01
27.07.2023	-	0,035	26,141	25,727	24	24	16	58	57	0,1	0,02
28.07.2023	-	0,035	33,334	32,799	24	24	16	59	58	0,1	0,01
29.07.2023	-	0,014	28,568	28,107	24	24	16	59	58	0,1	0,02
30.07.2023	-	0,015	34,025	33,48	24	24	16	59	58	0,1	0
31.07.2023	-	0,033	20,805	20,475	24	24	16	58	57	0,1	0
01.08.2023	-	0,015	34,328	33,783	24	24	16	58	58	0,1	0,02
02.08.2023	-	0,013	28,955	28,494	24	24	16	58	58	0,1	0
03.08.2023	-	0,015	31,555	31,049	24	24	16	58	58	0,1	0
04.08.2023	-	0,014	33,363	32,834	24	24	16	58	58	0,1	0
05.08.2023	-	0,014	30,967	30,473	24	24	16	58	58	0,1	0
06.08.2023	-	0,014	32,912	32,391	23,56	23,55	16	58	58	0,1	0,01
07.08.2023	-	0,013	26,186	25,77	24	24	16	58	58	0,1	0,01
08.08.2023	-	0,015	34,826	34,275	24	24	16	58	58	0,1	0
09.08.2023	-	0,014	26,748	26,32	24	24	16	58	58	0,1	0,01
10.08.2023	-	0,013	29,844	29,379	24	24	16	58	57	0,1	0,01
11.08.2023	-	0,013	23,814	23,438	24	24	16	58	58	0,1	0,06
12.08.2023	-	0,015	34,873	34,322	24	24	16	58	58	0,1	0,06
13.08.2023	-	0,012	24,23	23,846	24	24	16	58	58	0,1	0,04
14.08.2023	-	0,015	28,172	27,729	24	24	16	58	58	0,1	0,01
15.08.2023	-	0,008	12,424	12,225	17,21	17,21	16	59	58	0,1	0,02
16.08.2023	-	0,014	33,82	33,279	24	24	16	58	58	0,1	0,01
17.08.2023	-	0,014	31,537	31,033	24	24	16	59	58	0,1	0
18.08.2023	-	0,008	19,42	19,121	24	24	16	57	57	0,1	0,01
19.08.2023	-	0,014	31,57	31,07	24	24	16	58	58	0,1	0,05
20.08.2023	-	0,015	34,035	33,496	24	24	16	58	58	0,1	0,01
21.08.2023	-	0,013	28,42	27,969	24	24	16	58	58	0,1	0
22.08.2023	-	0,013	28,693	28,232	24	24	16	59	58	0,1	0
23.08.2023	-	0,015	29,229	28,762	24	24	16	59	58	0,1	0,01
24.08.2023	-	0,014	29,507	29,037	24	24	16	59	58	0,1	0,04
Итого:	-	0,529	887,624	873,502	736,77	736,76	-	58,27	57,83	0,1	0,01

Общее время работы системы

744 час.

Период нормальной работы системы

736,76 час.

Показания интеграторов:

Дата	Q, МВт×ч	V1, м3	M1, т	T _{нар} , ч	T _{тп} , ч
24.07.2023	364,963	28458,213	27976,23	39889,07	0
24.08.2023	365,492	29345,837	28849,733	40625,83	0

Подпись абонента

Представитель теплоснабжения