

#30010#

Директору МУП
ЖКХ «Коммунальник»
Супруньюку А.В.

Показания приборов
учёта тепловой энергии
за период с 24.08.2023 по 05.09.2023

Потребитель
Адрес потребителя
Абонентский номер

Детский Сад №1 «Геолог», МБДОУ
Геологическая 15, посёлок Большое Исаково

Заводской номер счётчика 486110	Показания прибора, МВт×ч 05.09.2023	Предыдущие показания, МВт×ч 24.08.2023	Разность показаний, МВт×ч	Разность показаний, Гкал
Количество тепловой энергии, система 1	365,682	365,492	0.19	0.163

Подпись исполнителя _____



#30009#

Отчёт за период с 24.08.2023 по 05.09.2023.

Номер абонента
 Порядковый номер 0
 Тип теплосчётчика ТЭМ-104
 Заводской номер 486110
 Номер системы 1
 Отчёт сформирован 25.09.2023

Ведомость регистрации параметров:

Дата	Тнар, °С	Q, МВт×ч	V1, м3	M1, т	TRab,	TNар, ч	TekErr,	t1, °С	t2, °С	p1, МПа	p2, МПа
25.08.2023	-	0,013	29,506	29,037	24	24	16	58	58	0,1	0
26.08.2023	-	0,013	25,291	24,893	24	24	16	58	58	0,1	0,02
27.08.2023	-	0,016	35,469	34,906	24	24	17	58	58	0,1	0,01
28.08.2023	-	0,013	27,445	27,002	24	24	16	59	58	0,1	0
29.08.2023	-	0,016	37,367	36,77	24	24	16	59	58	0,1	0
30.08.2023	-	0,022	35,209	34,646	24	24	16	58	58	0,1	0
31.08.2023	-	0,017	27,174	26,738	24	24	16	59	58	0,1	0,01
01.09.2023	-	0,017	29,941	29,459	24	24	16	59	58	0,1	0,01
02.09.2023	-	0,016	34,732	34,174	24	24	16	59	58	0,1	0,01
03.09.2023	-	0,015	34,008	33,459	24	24	16	59	58	0,1	0,02
04.09.2023	-	0,016	26,113	25,695	24	24	16	59	58	0,1	0,05
05.09.2023	-	0,016	27,582	27,137	24	24	16	59	58	0,1	0,09
Итого:	-	0,19	369,837	363,916	288	288	-	58,67	58	0,1	0,02

Общее время работы системы 288 час.

Период нормальной работы системы 288 час.

Показания интеграторов:

Дата	Q, МВт×ч	V1, м3	M1, т	TNар, ч	Tтп, ч
24.08.2023	365,492	29345,838	28849,732	40625,83	0
05.09.2023	365,682	29715,676	29213,648	40913,83	0

Подпись абонента

Представитель теплоснабжения
