

#38381#

## ОТЧЕТ

о суточных параметрах теплоснабжения  
за 23/10/23г.-25/10/23г.

Абонент: Воскресенская 1 отопление

Адрес: СОСЕДИ ТСЖ

Договор N: 0000000000

Тип расходомера: \_\_\_\_\_

Тепловычислитель ТВ7-04.1М сет. N 001

Пределы измерений:

Договорные расходы:

G1 max = 36.00 м3/ч G1 min = 0.10 м3/ч

M сет. воды = \_\_\_\_\_ т.сут Mгвс = \_\_\_\_\_ т.сут

тхв: не исп.

Серийный номер 19085514, БД=1, ТВ1, СИ=7, КТЗ=0, ФРТ=0 КСН=0x96A4

Дата/время	t1 °C	t2 °C	dt °C	P1 кгс/см2	P2 кгс/см2	V1 м3	M1 т	Qтв Гкал	ДП м3	ВНР ч	ВОС ч	НС
23.10.23 23	40,04	30,64	9,39	4,13	3,38	121,246	120,375	1,131	0 <	24	0	
24.10.23 23	40,78	31,36	9,42	4,18	3,33	129,635	128,661	1,212	0 <	24	0	
25.10.23 23	41,83	31,78	10,05	4,21	3,35	130,041	129,003	1,297	0 <	24	0	
<b>Итого/Средн</b>	<b>40,9</b>	<b>31,28</b>	<b>9,62</b>	<b>4,17</b>	<b>3,36</b>	<b>380,922</b>	<b>378,039</b>	<b>3,64</b>	<b>0</b>	<b>72</b>	<b>0</b>	

Итоговое потребление на начало и конец периода:

Дата/время	V1 м3	M1 т	Qтв Гкал	ДП м3	ВНР ч	ВОС ч
22.10.23 23	1435,574	1424,333	13,686	0	1808	647
25.10.23 23	1816,496	1802,372	17,326	0	1880	647
<b>Итого</b>	<b>380,922</b>	<b>378,039</b>	<b>3,64</b>	<b>0</b>	<b>72</b>	<b>0</b>

Условные обозначения:

(&lt;) параметр &lt; min

(&gt;) параметр &gt; max

(!) отсут.питания

(#) дисбаланс масс

(R) реверс

(o) отсут.теплонос.

(X) аппар.неиспр.

Представитель абонента \_\_\_\_\_ Представитель снабжающей организации \_\_\_\_\_

## ОТЧЕТ

о суточных параметрах теплоснабжения  
за 26/10/23г.-23/11/23г.

Абонент: Воскресенская 1 отопление

Адрес: \_\_\_\_\_

Договор N: 0000000000

Тип расходомера: \_\_\_\_\_

Тепловычислитель ТВ7-04.1М сет. N 001

Пределы измерений:

Договорные расходы:

G1 max = 36.00 м3/ч G1 min = 0.10 м3/ч

M сет. воды = \_\_\_\_\_ т.сут Mгвс = \_\_\_\_\_ т.сут

тхв: не исп.

Серийный номер 19085514, БД=1, ТВ1, СИ=7, КТЗ=0, ФРТ=0 КСН=0x96A4

Дата/время	t1 °C	t2 °C	dt °C	P1 кгс/см2	P2 кгс/см2	V1 м3	M1 т	Qтв Гкал	ДП м3	ВНР ч	ВОС ч	НС
26.10.23 23	46,77	32,97	13,79	3,85	3,18	116,051	114,873	1,584	0 <	24	0	
27.10.23 23	47,84	34,08	13,76	3,74	2,97	124,759	123,433	1,698	0 <	24	0	

28.10.23 23	48,47	34,85	13,62		3,94	3,08	131,107	129,676	1,767	0 <	24	0
29.10.23 23	46,75	34,06	12,7		3,96	3,1	130,678	129,347	1,643	0 <	24	0
30.10.23 23	41,23	31,67	9,57		3,95	3,1	129,441	128,44	1,229	0 <	24	0
31.10.23 23	40,25	31,38	8,86		3,98	3,12	130,445	129,491	1,149	0 <	24	0
01.11.23 23	41,82	32,01	9,81		4,04	3,16	131,809	130,758	1,283	0 <	24	0
02.11.23 23	41,93	31,87	10,06		3,95	3,15	125,35	124,342	1,251	0 <	24	0
03.11.23 23	40,12	31,19	8,94		4,04	3,18	130,391	129,442	1,157	0 <	24	0
04.11.23 23	40,86	31,63	9,23		4,05	3,18	130,822	129,836	1,199	0 <	24	0
05.11.23 23	41,81	31,94	9,87		4,04	3,17	131,295	130,25	1,286	0 <	24	0
06.11.23 23	40,86	31,53	9,34		4,04	3,18	130,601	129,614	1,211	0 <	24	0
07.11.23 23	40,7	31,4	9,3		4,04	3,17	130,41	129,431	1,204	0 <	24	0
08.11.23 23	41,78	31,95	9,83		4,04	3,17	130,405	129,362	1,272	0 <	24	0
09.11.23 23	41,52	31,77	9,75		4,04	3,18	130,38	129,351	1,262	0 <	24	0
10.11.23 23	41,33	31,67	9,65		4,04	3,17	130,503	129,486	1,25	0 <	24	0
11.11.23 23	40,7	31,35	9,35		4,04	3,17	130,496	129,521	1,212	0 <	24	0
12.11.23 23	42,22	32,04	10,18		4,04	3,17	130,49	129,43	1,318	0 <	24	0
13.11.23 23	43,92	32,79	11,13		4,03	3,17	130,53	129,367	1,44	0 <	24	0
14.11.23 23	46,57	33,86	12,72		3,99	3,13	130,53	129,222	1,644	0 <	24	0
15.11.23 23	49,22	34,83	14,39		4	3,15	130,385	128,916	1,856	0 <	24	0
16.11.23 23	53,53	36,71	16,82		3,99	3,14	130,301	128,567	2,163	0 <	24	0
17.11.23 23	55,92	37,72	18,2		3,99	3,13	130,716	128,816	2,345	0 <	24	0
18.11.23 23	55,54	37,77	17,77		4,02	3,14	131,269	129,385	2,3	0 <	24	0
19.11.23 23	54,96	37,32	17,64		4,02	3,16	130,514	128,688	2,27	0 <	24	0
20.11.23 23	56,06	37,81	18,25		4,02	3,15	130,69	128,792	2,352	0 <	24	0
21.11.23 23	60,66	39,54	21,12		4,01	3,14	131,086	128,868	2,723	0 <	24	0
22.11.23 23	59,59	39,49	20,09		4,01	3,15	131,042	128,893	2,591	0 <	24	0
23.11.23 23	49,3	35,02	14,27		4,04	3,17	130,595	129,118	1,843	0 <	24	0
<b>Итого/Средн</b>	<b>46,62</b>	<b>33,87</b>	<b>12,75</b>		<b>4</b>	<b>3,15</b>	<b>3763,093</b>	<b>3724,716</b>	<b>47,503</b>	<b>0</b>	<b>696</b>	<b>0</b>

Итоговое потребление на начало и конец периода:

Дата/время	V1	M1	Qтв	ДП	ВНР	ВОС
	м3	т	Гкал	м3	ч	ч
25.10.23 23	1816,496	1802,372	17,326	0	1880	647
23.11.23 23	5579,589	5527,088	64,829	0	2576	647
<b>Итого</b>	<b>3763,093</b>	<b>3724,716</b>	<b>47,503</b>	<b>0</b>	<b>696</b>	<b>0</b>

Условные обозначения:

- (<) параметр < min
- (>) параметр > max
- (!) отсут.питания
- (#) дисбаланс масс
- (R) реверс
- (o) отсут.теплонос.
- (X) аппарат.неиспр.

Представитель абонента \_\_\_\_\_ Представитель снабжающей организации \_\_\_\_\_

