

#10304#

Отчёт по теплопотреблению за период с 23.12.2021 по 23.01.2022

Потребитель: Соседи, ТСЖ, УК
Адрес потребителя: Воскресенская 1, микрорайон Прибрежный, Калининград (отопление)
Номер абонента: 4431
Порядковый номер: 8762
Тип теплосчётчика: ТВ7
Заводской номер: 19085514
Номер системы: 1

Ведомость регистрации параметров:

| Дата | dQ, ГДж | dQg, Гкал | dV1, м3 | dV2, м3 | dV3, м3 | dM1, т | dM2, т | dM3, т | dTNar, ч | Tmin | Tmax | dTtn, ч | t1, °C | t2, °C | p1, МПа | p2, МПа | TempNar, °C |
|------------|---------|-----------|----------|---------|---------|----------|--------|--------|----------|------|------|---------|--------|--------|---------|---------|-------------|
| 24.12.2021 | 11,973 | 0 | 133,1 | 0 | 0 | 130,687 | 0 | 0 | 24 | 16 | 0 | 0 | 62,9 | 41 | 0,44 | 0,34 | - |
| 25.12.2021 | 11,945 | 0 | 133,185 | 0 | 0 | 130,787 | 0 | 0 | 24 | 16 | 0 | 0 | 62,7 | 40,9 | 0,44 | 0,35 | - |
| 26.12.2021 | 10,069 | 0 | 132,96 | 0 | 0 | 130,968 | 0 | 0 | 24 | 16 | 0 | 0 | 56,9 | 38,6 | 0,44 | 0,35 | - |
| 27.12.2021 | 13,845 | 0 | 133,351 | 0 | 0 | 130,592 | 0 | 0 | 24 | 16 | 0 | 0 | 67,4 | 42,1 | 0,44 | 0,34 | - |
| 28.12.2021 | 15,79 | 0 | 133,806 | 0 | 0 | 130,526 | 0 | 0 | 24 | 16 | 0 | 0 | 74,2 | 45,4 | 0,44 | 0,34 | - |
| 29.12.2021 | 13,122 | 0 | 133,891 | 0 | 0 | 131,237 | 0 | 0 | 24 | 16 | 0 | 0 | 66 | 42,1 | 0,44 | 0,34 | - |
| 30.12.2021 | 10,564 | 0 | 132,711 | 0 | 0 | 130,594 | 0 | 0 | 24 | 16 | 0 | 0 | 58,7 | 39,4 | 0,44 | 0,35 | - |
| 31.12.2021 | 8,395 | 0 | 131,356 | 0 | 0 | 129,717 | 0 | 0 | 24 | 16 | 0 | 0 | 51,9 | 36,5 | 0,44 | 0,34 | - |
| 01.01.2022 | 8,163 | 0 | 131,65 | 0 | 0 | 130,081 | 0 | 0 | 24 | 16 | 0 | 0 | 50,8 | 35,8 | 0,44 | 0,34 | - |
| 02.01.2022 | 7,987 | 0 | 132,91 | 0 | 0 | 131,303 | 0 | 0 | 24 | 16 | 0 | 0 | 50,9 | 36,4 | 0,43 | 0,34 | - |
| 03.01.2022 | 6,456 | 0 | 130,975 | 0 | 0 | 129,73 | 0 | 0 | 24 | 16 | 0 | 0 | 45,5 | 33,6 | 0,44 | 0,34 | - |
| 04.01.2022 | 7,705 | 0 | 129,367 | 0 | 0 | 127,906 | 0 | 0 | 24 | 16 | 0 | 0 | 49,4 | 35 | 0,43 | 0,34 | - |
| 05.01.2022 | 9,032 | 0 | 131,555 | 0 | 0 | 129,798 | 0 | 0 | 24 | 16 | 0 | 0 | 53,7 | 37,1 | 0,44 | 0,34 | - |
| 06.01.2022 | 10,12 | 0 | 131,981 | 0 | 0 | 129,998 | 0 | 0 | 24 | 16 | 0 | 0 | 57 | 38,4 | 0,44 | 0,34 | - |
| 07.01.2022 | 11,032 | 0 | 131,694 | 0 | 0 | 129,511 | 0 | 0 | 24 | 16 | 0 | 0 | 60 | 39,6 | 0,44 | 0,34 | - |
| 08.01.2022 | 10,806 | 0 | 131,947 | 0 | 0 | 129,822 | 0 | 0 | 24 | 16 | 0 | 0 | 59,2 | 39,3 | 0,44 | 0,34 | - |
| 09.01.2022 | 11,818 | 0 | 132,546 | 0 | 0 | 130,195 | 0 | 0 | 24 | 16 | 0 | 0 | 62,2 | 40,6 | 0,44 | 0,35 | - |
| 10.01.2022 | 13,732 | 0 | 133,991 | 0 | 0 | 131,183 | 0 | 0 | 24 | 16 | 0 | 0 | 68,2 | 43,2 | 0,44 | 0,34 | - |
| 11.01.2022 | 11,74 | 0 | 133,605 | 0 | 0 | 131,211 | 0 | 0 | 24 | 16 | 0 | 0 | 62,5 | 41,1 | 0,44 | 0,34 | - |
| 12.01.2022 | 11,88 | 0 | 135,367 | 0 | 0 | 132,943 | 0 | 0 | 24 | 16 | 0 | 0 | 62,6 | 41,2 | 0,44 | 0,34 | - |
| 13.01.2022 | 8,38 | 0 | 134,606 | 0 | 0 | 132,941 | 0 | 0 | 24 | 16 | 0 | 0 | 51,7 | 36,7 | 0,44 | 0,34 | - |
| 14.01.2022 | 7,701 | 0 | 133,279 | 0 | 0 | 131,789 | 0 | 0 | 24 | 16 | 0 | 0 | 49,1 | 35,2 | 0,44 | 0,34 | - |
| 15.01.2022 | 8,917 | 0 | 133,848 | 0 | 0 | 132,102 | 0 | 0 | 24 | 16 | 0 | 0 | 53 | 36,9 | 0,44 | 0,34 | - |
| 16.01.2022 | 10,057 | 0 | 134,691 | 0 | 0 | 132,669 | 0 | 0 | 24 | 16 | 0 | 0 | 57 | 38,9 | 0,45 | 0,34 | - |
| 17.01.2022 | 8,798 | 0 | 134,491 | 0 | 0 | 132,753 | 0 | 0 | 24 | 16 | 0 | 0 | 52,8 | 37 | 0,44 | 0,34 | - |
| 18.01.2022 | 9,417 | 0 | 134,69 | 0 | 0 | 132,821 | 0 | 0 | 24 | 16 | 0 | 0 | 54,7 | 37,7 | 0,44 | 0,34 | - |
| 19.01.2022 | 9,009 | 0 | 134,844 | 0 | 0 | 133,056 | 0 | 0 | 24 | 16 | 0 | 0 | 53,5 | 37,3 | 0,44 | 0,34 | - |
| 20.01.2022 | 10,104 | 0 | 135,496 | 0 | 0 | 133,491 | 0 | 0 | 24 | 16 | 0 | 0 | 56,6 | 38,5 | 0,44 | 0,34 | - |
| 21.01.2022 | 10,157 | 0 | 136,015 | 0 | 0 | 133,978 | 0 | 0 | 24 | 16 | 0 | 0 | 56,8 | 38,7 | 0,44 | 0,34 | - |
| 22.01.2022 | 10,76 | 0 | 136,715 | 0 | 0 | 134,544 | 0 | 0 | 24 | 16 | 0 | 0 | 58,7 | 39,6 | 0,45 | 0,34 | - |
| 23.01.2022 | 10,57 | 0 | 136,04 | 0 | 0 | 133,914 | 0 | 0 | 24 | 16 | 0 | 0 | 58,2 | 39,4 | 0,44 | 0,34 | - |
| Итого: | 320,044 | 0 | 4136,663 | 0 | 0 | 4072,847 | 0 | 0 | 744 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Гкал | 76,441 | | | | | | | | | | | | | | | | |

Общее время работы системы, ч 744

Период нормальной работы системы, ч 744

Показания интеграторов:

| Дата | Q, ГДж | V1, м3 | V2, м3 | V3, м3 | M1, т | M2, т | M3, т | TNar, ч | Ttn, ч |
|------------|----------|-----------|--------|--------|-----------|-------|-------|---------|--------|
| 23.12.2021 | 3467,806 | 60876,481 | 0 | 0 | 60123,433 | 0 | 0 | 17368 | 19 |
| 23.01.2022 | 3787,848 | 65013,147 | 0 | 0 | 64196,281 | 0 | 0 | 18112 | 19 |

Подпись абонента _____

Представитель теплоснабжения _____

ТЕПЛОСЧЕТЧИКИ
МП «Калининградтеплосеть»
ОТЧЕТ ПРИНЯТ
25.01.2022 7:50:50