

#10020#

Отчёт по теплопотреблению за период с 23.02.2021 по 23.03.2021

| | |
|-------------------|---|
| Потребитель | Соседи, ТСЖ, УК |
| Адрес потребителя | Воскресенская 3, микрорайон Прибрежный, Калининград (отопление) |
| Номер абонента | 4431 |
| Порядковый номер | 8777 |
| Тип теплосчётчика | ТВ7 |
| Заводской номер | 19087831 |
| Номер системы | 1 |

Ведомость регистрации параметров:

| Дата | dQ, ГДж | dQg, Гкал | dV1, м3 | dV2, м3 | dV3, м3 | dM1, т | dM2, т | dM3, т | dTNar, ч | Tmin | Tmax | dTtn, ч | t1, °C | t2, °C | p1, МПа | p2, МПа | TempNar, °C |
|------------|---------|-----------|----------|---------|---------|----------|--------|--------|----------|------|------|---------|--------|--------|---------|---------|-------------|
| 24.02.2021 | 2,16 | 0 | 61,706 | 0 | 0 | 61,017 | 0 | 0 | 24 | 5 | 0 | 0 | 48,9 | 40,4 | 0,44 | 0,31 | 4,6 |
| 25.02.2021 | 1,649 | 0 | 60,741 | 0 | 0 | 60,205 | 0 | 0 | 24 | 5 | 0 | 0 | 43,8 | 37,3 | 0,43 | 0,31 | 8,2 |
| 26.02.2021 | 2,063 | 0 | 61,35 | 0 | 0 | 60,714 | 0 | 0 | 24 | 5 | 0 | 0 | 47,3 | 39,2 | 0,44 | 0,31 | 10,7 |
| 27.02.2021 | 2,393 | 0 | 62,396 | 0 | 0 | 61,657 | 0 | 0 | 24 | 5 | 0 | 0 | 50,5 | 41,3 | 0,44 | 0,31 | 4,9 |
| 28.02.2021 | 2,75 | 0 | 63,35 | 0 | 0 | 62,491 | 0 | 0 | 24 | 5 | 0 | 0 | 54,2 | 43,7 | 0,44 | 0,31 | 3,2 |
| 01.03.2021 | 2,776 | 0 | 61,986 | 0 | 0 | 61,13 | 0 | 0 | 24 | 5 | 0 | 0 | 54,6 | 43,7 | 0,44 | 0,31 | 3 |
| 02.03.2021 | 2,625 | 0 | 61,966 | 0 | 0 | 61,18 | 0 | 0 | 24 | 5 | 0 | 0 | 52,4 | 42,2 | 0,44 | 0,31 | 2,5 |
| 03.03.2021 | 2,988 | 0 | 62,185 | 0 | 0 | 61,274 | 0 | 0 | 24 | 5 | 0 | 0 | 56,3 | 44,7 | 0,44 | 0,31 | 3,2 |
| 04.03.2021 | 2,949 | 0 | 62,031 | 0 | 0 | 61,125 | 0 | 0 | 24 | 5 | 0 | 0 | 56,2 | 44,7 | 0,44 | 0,31 | 1,3 |
| 05.03.2021 | 3,51 | 0 | 60,716 | 0 | 0 | 59,662 | 0 | 0 | 24 | 5 | 0 | 0 | 61,5 | 47,5 | 0,43 | 0,31 | 1,3 |
| 06.03.2021 | 3,17 | 0 | 60,048 | 0 | 0 | 59,093 | 0 | 0 | 24 | 5 | 0 | 0 | 58,7 | 45,9 | 0,43 | 0,31 | -0,7 |
| 07.03.2021 | 2,875 | 0 | 60,165 | 0 | 0 | 59,315 | 0 | 0 | 24 | 5 | 0 | 0 | 55,1 | 43,6 | 0,43 | 0,31 | 1,4 |
| 08.03.2021 | 3,296 | 0 | 62,065 | 0 | 0 | 61,059 | 0 | 0 | 24 | 5 | 0 | 0 | 59,3 | 46,4 | 0,44 | 0,31 | 1,7 |
| 09.03.2021 | 3,683 | 0 | 60,32 | 0 | 0 | 59,215 | 0 | 0 | 24 | 5 | 0 | 0 | 63,3 | 48,5 | 0,43 | 0,3 | 0 |
| 10.03.2021 | 3,604 | 0 | 59,562 | 0 | 0 | 58,479 | 0 | 0 | 24 | 5 | 0 | 0 | 63 | 48,3 | 0,43 | 0,31 | -1,7 |
| 11.03.2021 | 3,4 | 0 | 60,576 | 0 | 0 | 59,544 | 0 | 0 | 24 | 5 | 0 | 0 | 60,8 | 47,2 | 0,43 | 0,31 | -0,7 |
| 12.03.2021 | 2,508 | 0 | 64,714 | 0 | 0 | 63,912 | 0 | 0 | 24 | 5 | 0 | 0 | 51,5 | 42,1 | 0,45 | 0,31 | -0,8 |
| 13.03.2021 | 2,53 | 0 | 65,301 | 0 | 0 | 64,49 | 0 | 0 | 24 | 5 | 0 | 0 | 51,7 | 42,3 | 0,45 | 0,31 | 4,6 |
| 14.03.2021 | 2,41 | 0 | 62,936 | 0 | 0 | 62,198 | 0 | 0 | 24 | 5 | 0 | 0 | 50,2 | 41 | 0,44 | 0,31 | 4,9 |
| 15.03.2021 | 2,652 | 0 | 63,577 | 0 | 0 | 62,739 | 0 | 0 | 24 | 5 | 0 | 0 | 53,3 | 43,2 | 0,45 | 0,31 | 3,7 |
| 16.03.2021 | 2,709 | 0 | 57,785 | 0 | 0 | 56,946 | 0 | 0 | 24 | 5 | 0 | 0 | 56 | 44,7 | 0,44 | 0,31 | 3,2 |
| 17.03.2021 | 2,99 | 0 | 63,324 | 0 | 0 | 62,374 | 0 | 0 | 22 | 5 | 0 | 2 | 56,8 | 45,4 | 0,45 | 0,31 | 2,5 |
| 18.03.2021 | 2,891 | 0 | 61,734 | 0 | 0 | 60,846 | 0 | 0 | 24 | 5 | 0 | 0 | 55,7 | 44,4 | 0,44 | 0,3 | 1,6 |
| 19.03.2021 | 3,349 | 0 | 61,822 | 0 | 0 | 60,8 | 0 | 0 | 24 | 5 | 0 | 0 | 60 | 46,8 | 0,44 | 0,31 | 1 |
| 20.03.2021 | 3,736 | 0 | 61,259 | 0 | 0 | 60,103 | 0 | 0 | 24 | 5 | 0 | 0 | 64,3 | 49,5 | 0,43 | 0,31 | -1,1 |
| 21.03.2021 | 2,814 | 0 | 64,024 | 0 | 0 | 63,139 | 0 | 0 | 24 | 5 | 0 | 0 | 54,7 | 44,1 | 0,45 | 0,31 | -1,1 |
| 22.03.2021 | 2,743 | 0 | 64,264 | 0 | 0 | 63,399 | 0 | 0 | 24 | 5 | 0 | 0 | 53,8 | 43,5 | 0,45 | 0,31 | 1,8 |
| 23.03.2021 | 2,436 | 0 | 63,196 | 0 | 0 | 62,431 | 0 | 0 | 24 | 5 | 0 | 0 | 51 | 41,7 | 0,44 | 0,31 | 2,6 |
| Итого: | 79,659 | 0 | 1735,099 | 0 | 0 | 1710,537 | 0 | 0 | 670 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Гкал | 19,026 | | | | | | | | | | | | | | | | |

Общее время работы системы, ч 672

Период нормальной работы системы, ч 670

Показания интеграторов:

| Дата | Q, ГДж | V1, м3 | V2, м3 | V3, м3 | M1, т | M2, т | M3, т | TNar, ч | Ttn, ч |
|------------|---------|-----------|--------|--------|-----------|-------|-------|---------|--------|
| 23.02.2021 | 639,934 | 19570,834 | 0 | 0 | 19319,666 | 0 | 0 | 9508 | 7 |
| 23.03.2021 | 719,595 | 21305,935 | 0 | 0 | 21030,201 | 0 | 0 | 10178 | 9 |

Подпись абонента _____

Представитель теплоснабжения _____

| |
|---|
| ТЕПЛОСЧЕТЧИКИ МП «Калининградтеплосеть» ОТЧЕТ ПРИНЯТ 25.03.2021 19:25:33 |
|---|