

#123686#

Показания приборов
учёта тепловой энергии
за период с 23.03.2025 по 17.04.2025

Потребитель
Адрес потребителя
Абонентский номер

Соседи, ТСЖ, УК
Воскресенская 3, микрорайон Прибрежный, Калининград (отопление)
4431

Заводской номер счётчика 19087831	Показания прибора, ГДж 17.04.2025	Предыдущие показания, ГДж 23.03.2025	Разность показаний, ГДж	Разность показаний, Гкал
Количество тепловой энергии, система 1	926,124	882,151	43.973	10.503
Количество тепловой энергии, система 2	2005,896	1912,747	93.149	22.248

Подпись исполнителя



#123341#

Отчёт за период с 23.03.2025 по 17.04.2025.

Номер абонента 4431
Порядковый номер 8777
Тип теплосчётчика ТВ7 (АСИИ)
Заводской номер 19087831
Номер системы 1
Отчёт сформирован 18.04.2025

Ведомость регистрации параметров:

Дата	t _{нар} , °C	dQ, ГДж	dQ _г , Гкал	dV1, м3	dV2, м3	dV3, м3	dM1, т	dM2, т	dM3, т	dTNar, ч	dTtn, ч	t1, °C	t2, °C	p1, МПа	p2, МПа
24.03.2025	-	2,063	0	57,61	0	0	57,017	0	0	24	0	47,1	38,5	0,41	0,33
25.03.2025	-	2,034	0	57,603	0	0	57,01	0	0	24	0	47,1	38,6	0,41	0,33
26.03.2025	-	1,876	0	56,784	0	0	56,237	0	0	24	0	45,6	37,6	0,41	0,33
27.03.2025	-	2,039	0	57,535	0	0	56,942	0	0	24	0	47,3	38,7	0,41	0,33
28.03.2025	-	1,763	0	57,658	0	0	57,128	0	0	24	0	44,8	37,4	0,41	0,33
29.03.2025	-	1,666	0	57,825	0	0	57,315	0	0	24	0	43,8	36,9	0,41	0,33
30.03.2025	-	1,742	0	57,969	0	0	57,441	0	0	24	0	44,4	37,2	0,41	0,33
31.03.2025	-	1,939	0	58,116	0	0	57,544	0	0	24	0	46,2	38,2	0,41	0,33
01.04.2025	-	1,963	0	57,785	0	0	57,209	0	0	24	0	46,5	38,3	0,41	0,33
02.04.2025	-	1,732	0	58,051	0	0	57,531	0	0	24	0	44,2	37	0,41	0,33
03.04.2025	-	1,728	0	57,986	0	0	57,462	0	0	24	0	44,3	37,1	0,41	0,33
04.04.2025	-	1,817	0	58,016	0	0	57,47	0	0	24	0	45,1	37,5	0,41	0,33
05.04.2025	-	2,504	0	58,097	0	0	57,363	0	0	24	0	52,2	41,8	0,41	0,33
06.04.2025	-	2,728	0	58,114	0	0	57,341	0	0	24	0	53,5	42,1	0,41	0,33
07.04.2025	-	2,477	0	58,129	0	0	57,416	0	0	24	0	51,3	41	0,41	0,33
08.04.2025	-	2,352	0	58,11	0	0	57,438	0	0	24	0	50	40,2	0,41	0,33
09.04.2025	-	2,251	0	58,381	0	0	57,732	0	0	24	0	48,9	39,6	0,41	0,33
10.04.2025	-	2,513	0	58,38	0	0	57,659	0	0	24	0	51,6	41,2	0,41	0,33
11.04.2025	-	2,098	0	58,369	0	0	57,757	0	0	24	0	47,5	38,9	0,41	0,33
12.04.2025	-	1,917	0	58,173	0	0	57,6	0	0	24	0	46,1	38,2	0,41	0,33
13.04.2025	-	1,7	0	58,141	0	0	57,622	0	0	24	0	44,1	37,1	0,41	0,33
14.04.2025	-	1,07	0	38,814	0	0	38,469	0	0	24	0	43,9	37,3	0,3	0,25
15.04.2025	-	0	0	0,001	0	0	0,001	0	0	24	0	22,9	22,2	0,09	0,11
16.04.2025	-	0	0	0	0	0	0	0	0	24	0	20,6	19,7	0,1	0,11
17.04.2025	-	0	0	0	0	0	0	0	0	24	0	22	20,7	0,1	0,12
Итого:	-	43,972	0	1255,647	0	0	1242,704	0	0	600	0	44,04	36,52	0,37	0,3

Общее время работы системы 600 час.

Период нормальной работы системы 600 час.

Показания интеграторов:

Дата	Q, ГДж	V1, м3	V2, м3	V3, м3	M1, т	M2, т	M3, т	TNar, ч	Ttn, ч
23.03.2025	882,151	21169,08	0	0	20908,705	0	0	15676	1379
17.04.2025	926,124	22424,726	0	0	22151,411	0	0	16276	1379

Подпись абонента

Представитель теплоснабжения

#123685#

Отчёт за период с 23.03.2025 по 17.04.2025.

Номер абонента 4431
Порядковый номер 8778
Тип теплосчётчика ТВ7 (ASCII)
Заводской номер 19087831
Номер системы 2
Отчёт сформирован 18.04.2025

Ведомость регистрации параметров:

Дата	t _{нар} , °C	dQ, ГДж	dQ _г , Гкал	dV1, м3	dV2, м3	dV3, м3	dM1, т	dM2, т	dM3, т	dTNar, ч	dTtn, ч	t1, °C	t2, °C	p1, МПа	p2, МПа
24.03.2025	-	4,353	0	111,504	0	0	110,363	0	0	24	0	47,1	37,7	0,42	0,33
25.03.2025	-	4,29	0	111,589	0	0	110,438	0	0	24	0	47	37,8	0,42	0,33
26.03.2025	-	4,023	0	109,934	0	0	108,88	0	0	24	0	45,5	36,7	0,41	0,33
27.03.2025	-	4,372	0	111,349	0	0	110,197	0	0	24	0	47,2	37,7	0,42	0,33
28.03.2025	-	3,792	0	111,701	0	0	110,673	0	0	24	0	44,7	36,5	0,42	0,33
29.03.2025	-	3,545	0	112,134	0	0	111,152	0	0	24	0	43,8	36,2	0,42	0,33
30.03.2025	-	3,728	0	112,378	0	0	111,358	0	0	24	0	44,4	36,4	0,42	0,33
31.03.2025	-	4,123	0	112,559	0	0	111,454	0	0	24	0	46,2	37,3	0,41	0,33
01.04.2025	-	4,199	0	111,929	0	0	110,805	0	0	24	0	46,5	37,4	0,42	0,33
02.04.2025	-	3,703	0	112,601	0	0	111,59	0	0	24	0	44,1	36,2	0,41	0,33
03.04.2025	-	3,649	0	112,461	0	0	111,446	0	0	24	0	44,3	36,4	0,42	0,33
04.04.2025	-	3,852	0	112,515	0	0	111,465	0	0	24	0	45	36,8	0,41	0,33
05.04.2025	-	5,26	0	112,557	0	0	111,136	0	0	24	0	52,1	40,8	0,41	0,33
06.04.2025	-	5,689	0	112,647	0	0	111,152	0	0	24	0	53,4	41,2	0,41	0,33
07.04.2025	-	5,22	0	112,597	0	0	111,219	0	0	24	0	51,2	40	0,41	0,33
08.04.2025	-	4,955	0	112,549	0	0	111,249	0	0	24	0	49,9	39,3	0,41	0,33
09.04.2025	-	4,736	0	113,026	0	0	111,774	0	0	24	0	48,9	38,8	0,42	0,33
10.04.2025	-	5,262	0	113,019	0	0	111,628	0	0	24	0	51,5	40,2	0,42	0,33
11.04.2025	-	4,421	0	113,006	0	0	111,824	0	0	24	0	47,5	38	0,42	0,33
12.04.2025	-	4,096	0	112,647	0	0	111,542	0	0	24	0	46	37,3	0,42	0,33
13.04.2025	-	3,596	0	112,615	0	0	111,611	0	0	24	0	44,1	36,4	0,42	0,33
14.04.2025	-	2,284	0	75,237	0	0	74,576	0	0	24	0	43,8	36,5	0,31	0,25
15.04.2025	-	0	0	0,055	0	0	0,055	0	0	24	0	24,8	24,4	0,1	0,11
16.04.2025	-	0	0	0	0	0	0	0	0	24	0	24,6	24,1	0,11	0,11
17.04.2025	-	0	0	0	0	0	0	0	0	24	0	24,3	23,7	0,11	0,12
Итого:	-	93,148	0	2432,609	0	0	2407,587	0	0	600	0	44,32	36,15	0,37	0,3

Общее время работы системы 600 час.

Период нормальной работы системы 600 час.

Показания интеграторов:

Дата	Q, ГДж	V1, м3	V2, м3	V3, м3	M1, т	M2, т	M3, т	TNar, ч	Ttn, ч
23.03.2025	1912,747	41287,061	0	0	40781,408	0	0	0	0
17.04.2025	2005,896	43719,671	0	0	43188,995	0	0	0	0

Подпись абонента

Представитель теплоснабжения