

#38383#

ОТЧЕТ
о суточных параметрах теплоснабжения
за 23/10/23г.-25/10/23г.

Абонент:Воскресенская 3 отопление
Адрес: СОСЕДИ ТСЖ
Договор N:0000000000 Тип расходомера: _____
Тепловычислитель ТВ7-04М сет.N 001 Пределы измерений:
Договорные расходы: G1 max = 36.00 м3/ч G1 min = 0.10 м3/ч
М сет.воды=_____т.сут Мгвс=_____ т.сут
txb: не исп.

Серийный номер 19087831, БД=1, ТВ1, СИ=7, КТ3=0, ФРТ=0 КСН=0х4ЕD2

Дата/время	t1 °C	t2 °C	dt °C	P1 кгс/см2	P2 кгс/см2	V1 м3	M1 т	Qтв Гкал	ВНР ч	ВОС ч	НС
23.10.23 23	40,64	34,15	6,5	4,07	3,39	52,274	51,884	0,337	24	0	
24.10.23 23	41,39	34,97	6,42	4,07	3,28	56,016	55,579	0,357	24	0	
25.10.23 23	42,43	35,53	6,9	4,15	3,35	56,165	55,704	0,385	24	0	
Итого/Среди	41,51	34,9	6,61	4,1	3,34	164,455	163,167	1,079	72	0	

Итоговое потребление на начало и конец периода:

Дата/время	V1 м3	M1 т	Qтв Гкал	ВНР ч	ВОС ч
22.10.23 23	618,166	613,155	4,026	3251	1372
25.10.23 23	782,621	776,322	5,105	3323	1372
Итого	164,455	163,167	1,079	72	0

Условные обозначения:
(<) параметр < min
(>) параметр > max
(!) отсут.питания
(#) дисбаланс масс
(R) реверс
(o) отсут.теплонос.
(X) аппар.неиспр.

Представитель абонента _____ Представитель снабжающей организации _____

ОТЧЕТ
о суточных параметрах теплоснабжения
за 26/10/23г.-23/11/23г.

Абонент:Воскресенская 3 отопление
Адрес: _____
Договор N:0000000000 Тип расходомера: _____
Тепловычислитель ТВ7-04М сет.N 001 Пределы измерений:
Договорные расходы: G1 max = 36.00 м3/ч G1 min = 0.10 м3/ч
М сет.воды=_____т.сут Мгвс=_____ т.сут
txb: не исп.

Серийный номер 19087831, БД=1, ТВ1, СИ=7, КТ3=0, ФРТ=0 КСН=0х4ЕD2

Дата/время	t1 °C	t2 °C	dt °C	P1 кгс/см2	P2 кгс/см2	V1 м3	M1 т	Qтв Гкал	ВНР ч	ВОС ч	НС
26.10.23 23	47,53	37,78	9,75	3,8	3,18	50,311	49,785	0,486	24	0	
27.10.23 23	48,68	38,97	9,71	3,68	2,96	53,654	53,064	0,516	24	0	
28.10.23 23	49,3	39,69	9,61	3,89	3,08	56,599	55,961	0,538	24	0	
29.10.23 23	47,73	38,7	9,02	3,9	3,1	56,475	55,875	0,505	24	0	

30.10.23 23	41,94	35,3	6,64	3,88	3,09	55,958	55,511	0,369	24	0
31.10.23 23	40,86	34,78	6,08	3,9	3,1	56,338	55,91	0,34	24	0
01.11.23 23	42,32	35,62	6,71	3,98	3,15	57,007	56,541	0,38	24	0
02.11.23 23	42,75	35,72	7,02	3,88	3,14	54,146	53,692	0,378	24	0
03.11.23 23	40,7	34,59	6,1	3,97	3,17	56,324	55,9	0,342	24	0
04.11.23 23	41,42	35,12	6,3	3,98	3,17	56,53	56,09	0,354	24	0
05.11.23 23	42,49	35,69	6,81	3,97	3,16	56,528	56,061	0,382	24	0
06.11.23 23	41,52	35,11	6,41	3,97	3,16	56,425	55,983	0,359	24	0
07.11.23 23	41,29	34,94	6,35	3,97	3,16	56,384	55,946	0,356	24	0
08.11.23 23	42,44	35,71	6,73	3,97	3,17	56,392	55,929	0,377	24	0
09.11.23 23	42,19	35,56	6,63	3,97	3,17	56,385	55,929	0,371	24	0
10.11.23 23	41,96	35,38	6,58	3,97	3,16	56,446	55,993	0,369	24	0
11.11.23 23	41,28	34,96	6,33	3,97	3,16	56,463	56,022	0,355	24	0
12.11.23 23	42,83	35,85	6,98	3,97	3,17	56,459	55,986	0,391	24	0
13.11.23 23	44,58	36,94	7,64	3,97	3,17	56,48	55,963	0,428	24	0
14.11.23 23	47,34	38,56	8,78	3,93	3,13	56,475	55,888	0,491	24	0
15.11.23 23	49,95	39,92	10,03	3,96	3,16	56,397	55,743	0,56	24	0
16.11.23 23	54,42	42,63	11,79	3,95	3,16	56,361	55,584	0,656	24	0
17.11.23 23	56,92	44,07	12,85	3,95	3,16	56,513	55,662	0,716	24	0
18.11.23 23	56,73	44,06	12,67	3,97	3,17	56,83	55,981	0,71	24	0
19.11.23 23	55,91	43,44	12,48	3,97	3,18	56,495	55,677	0,695	24	0
20.11.23 23	57,09	44,2	12,89	3,97	3,18	56,566	55,715	0,719	24	0
21.11.23 23	61,7	46,71	14,99	3,97	3,17	56,725	55,732	0,836	24	0
22.11.23 23	61,01	46,62	14,38	3,97	3,17	56,789	55,814	0,804	24	0
23.11.23 23	50,41	40,41	10,01	3,97	3,18	56,627	55,955	0,56	24	0
Итого/Средн	47,42	38,52	8,9	3,94	3,15	1627,081	1609,893	14,342	696	0

Итоговое потребление на начало и конец периода:

Дата/время	V1	M1	Qтв	ВНР	ВОС
мЗ	т	Гкал	ч	ч	ч
25.10.23 23	782,621	776,322	5,105	3323	1372
23.11.23 23	2409,703	2386,215	19,447	4019	1372
Итого	1627,081	1609,893	14,342	696	0

Условные обозначения:

- (<) параметр < min
- (>) параметр > max
- (!) отсут.питания
- (#) дисбаланс масс
- (R) реверс
- (o) отсут.теплонос.
- (X) аппар.неиспр.

Представитель абонента

Представитель снабжающей организации

