

#52723#

ОТЧЕТ
о суточных параметрах теплоснабжения
за 23/11/23г.-25/11/23г.

Абонент: Воскресенская 3 отопление
Адрес: _____
Договор N: 0000000000 Тип расходомера: _____
Тепловычислитель ТВ7-04М сет. N 001 Пределы измерений: _____
Договорные расходы: G1 max = 36.00 м3/ч G1 min = 0.10 м3/ч
М сет. воды = _____ т.сут Мгвс = _____ т.сут
тхв: не исп.

Серийный номер 19087831, ВД=1, ТВ1, СИ=7, КТ3=0, ФРТ=0 КСН=0x4ED2

Дата/время	t1 °C	t2 °C	dt °C	P1 кгс/см2	P2 кгс/см2	V1 м3	M1 т	Qтв Гкал	ВНР ч	ВОС ч	НС
23.11.23 23	50,41	40,41	10,01	3,97	3,18	56,627	55,955	0,56	24	0	
24.11.23 23	53,32	41,99	11,32	3,99	3,19	56,772	56,023	0,635	24	0	
25.11.23 23	57,11	44,35	12,76	3,97	3,17	57,029	56,169	0,717	24	0	
Итого/Среди	53,62	42,25	11,36	3,98	3,18	170,429	168,147	1,913	72	0	

Итоговое потребление на начало и конец периода:

Дата/время	V1 м3	M1 т	Qтв Гкал	ВНР ч	ВОС ч
22.11.23 23	2353,075	2330,261	18,887	3995	1372
25.11.23 23	2523,504	2498,407	20,799	4067	1372
Итого	170,429	168,147	1,913	72	0

Условные обозначения:
(<) параметр < min
(>) параметр > max
(!) отсут.питания
(#) дисбаланс масс
(R) реверс
(o) отсут.теплонос.
(X) аппар.неиспр.

Представитель абонента _____ Представитель снабжающей организации _____

ОТЧЕТ
о суточных параметрах теплоснабжения
за 26/11/23г.-23/12/23г.

Абонент: Воскресенская 3 отопление
Адрес: _____
Договор N: 0000000000 Тип расходомера: _____
Тепловычислитель ТВ7-04М сет. N 001 Пределы измерений: _____
Договорные расходы: G1 max = 36.00 м3/ч G1 min = 0.10 м3/ч
М сет. воды = _____ т.сут Мгвс = _____ т.сут
тхв: не исп.

Серийный номер 19087831, ВД=1, ТВ1, СИ=7, КТ3=0, ФРТ=0 КСН=0x4ED2

Дата/время	t1 °C	t2 °C	dt °C	P1 кгс/см2	P2 кгс/см2	V1 м3	M1 т	Qтв Гкал	ВНР ч	ВОС ч	НС
26.11.23 23	61,38	47,03	14,35	4,03	3,19	58,4	57,388	0,825	24	0	
27.11.23 23	65,14	49,34	15,8	4,03	3,18	58,464	57,33	0,907	24	0	
28.11.23 23	68,04	51,22	16,82	4,05	3,18	59,61	58,361	0,983	24	0	

29.11.23 23	69,01	51,94	17,07	4,04	3,13	60,712	59,411	1,015	24	0
30.11.23 23	66,36	50,61	15,75	4,07	3,16	60,818	59,596	0,94	24	0
01.12.23 23	60,93	47,27	13,66	4,09	3,17	60,846	59,807	0,818	24	0
02.12.23 23	60,82	47,19	13,63	4,1	3,18	60,8	59,763	0,815	24	0
03.12.23 23	59,93	46,81	13,12	4,1	3,17	60,811	59,805	0,786	24	0
04.12.23 23	59,34	46,23	13,1	4,12	3,21	60,283	59,302	0,778	24	0
05.12.23 23	64,48	49,14	15,34	4,13	3,22	60,493	59,347	0,912	24	0
06.12.23 23	68,41	51,66	16,75	4,1	3,18	60,951	59,662	1,001	24	0
07.12.23 23	63,21	48,65	14,55	4,12	3,2	60,938	59,822	0,872	24	0
08.12.23 23	66,9	50,84	16,06	4,15	3,23	61,034	59,795	0,961	24	0
09.12.23 23	65,24	49,96	15,28	4,16	3,23	61,104	59,92	0,917	24	0
10.12.23 23	59,34	46,41	12,92	4,13	3,21	60,82	59,832	0,774	24	0
11.12.23 23	57,04	45,05	11,98	4,13	3,21	60,888	59,97	0,719	24	0
12.12.23 23	55,2	44,04	11,16	4,18	3,25	61,038	60,177	0,672	24	0
13.12.23 23	56,61	44,8	11,81	4,16	3,24	60,771	59,869	0,708	24	0
14.12.23 23	59,92	46,71	13,22	4,16	3,25	60,606	59,605	0,789	24	0
15.12.23 23	55,44	44,11	11,33	4,17	3,26	60,546	59,68	0,677	24	0
16.12.23 23	49,75	40,46	9,29	4,14	3,22	60,583	59,885	0,557	24	0
17.12.23 23	45,04	37,58	7,46	4,2	3,27	60,743	60,173	0,45	24	0
18.12.23 23	45,42	37,78	7,64	4,2	3,27	60,829	60,248	0,461	24	0
19.12.23 23	45,91	38,14	7,77	4,2	3,26	60,844	60,253	0,469	24	0
20.12.23 23	50,89	41,25	9,64	4,15	3,22	60,91	60,176	0,581	24	0
21.12.23 23	51,35	41,53	9,82	4,17	3,26	60,281	59,541	0,585	24	0
22.12.23 23	54,43	43,35	11,07	4,17	3,26	60,404	59,575	0,661	24	0
23.12.23 23	57,68	45,34	12,34	4,14	3,21	60,93	59,992	0,741	24	0
Итого/Средн	58,65	45,85	12,8	4,13	3,22	1695,454	1668,286	21,373	672	0

Итоговое потребление на начало и конец периода:

Дата/время	V1	M1	Qта	ВНР	ВОС
м3	т	Гкал	ч	ч	ч
25.11.23 23	2523,504	2498,407	20,799	4067	1372
23.12.23 23	4218,958	4166,693	42,173	4739	1372
Итого	1695,454	1668,286	21,373	672	0

Условные обозначения:

- (<) параметр < min
- (>) параметр > max
- (!) отсут.питания
- (#) дисбаланс масс
- (R) реверс
- (o) отсут.теплонос.
- (X) аппар.неиспр.

Представитель абонента _____

Для _____
Представитель снабжающей организации _____

