

#32883#
«Коммунальник»

Директору МУП
Супрунюку А.В.

Показания приборов
учёта тепловой энергии
за период с 24.09.2023 по 24.10.2023

Потребитель
Адрес потребителя
Абонентский номер

АРС ДОМик, ООО, УК
Свободы 2, Калининград, пос. Дружный

Заводской номер счётчика 00105491	Показания прибора, Гкал 24.10.2023	Предыдущие показания, Гкал 24.09.2023	Разность показаний, Гкал
Количество тепловой энергии, система I	742,954	734,624	8,33

МКД = 0,25 Гкал

Итого: 8,08 Гкал

Подпись исполнителя _____



МУП ЖКХ «Коммунальник»
Вх. № 1898
«25» 10 2023

#32882#

Отчёт за период с 24.09.2023 по 24.10.2023.

Номер абонента
 Порядковый номер 0
 Тип теплосчётчика ВКТ-7
 Заводской номер 00105491
 Номер системы 1
 Отчёт сформирован 25.10.2023

Ведомость регистрации параметров:

Дата	tнар, °C	dQ, Гкал	dV1, м3	dV3, м3	dM1, т	dM2, т	dTNar, ч	dTm, ч	TekErr,	t1, °C	t2, °C	td,	p1, МПа	p2, МПа
25.09.2023	-	0	0	6,72	0	0	24	0	0	16,4	15,5	0,89	0,7	0,5
26.09.2023	-	0	0,03	7,94	0,03	0,03	24	0	0	17	15,8	1,19	0,7	0,5
27.09.2023	-	0	0	7,49	0	0	24	0	0	16,6	15,9	0,68	0,7	0,5
28.09.2023	-	0	0	7,58	0	0	24	0	0	16,7	15,9	0,8	0,7	0,5
29.09.2023	-	0	0	7,45	0	0	24	0	0	16,8	16,1	0,71	0,7	0,5
30.09.2023	-	0	0	7,49	0	0	24	0	0	16,8	16,1	0,7	0,7	0,5
01.10.2023	-	0	0	8,53	0	0	24	0	0	15,9	15,1	0,8	0,7	0,5
02.10.2023	-	0	0	7,46	0	0	24	0	0	16	15,2	0,8	0,7	0,5
03.10.2023	-	0	0,06	7,09	0,06	0,06	24	0	0	16,2	16	0,21	0,7	0,5
04.10.2023	-	0	0	7,01	0	0	24	0	0	15,8	15,4	0,36	0,7	0,5
05.10.2023	-	0	0,03	8,47	0,03	0,03	24	0	0	15,3	15,1	0,21	0,7	0,5
06.10.2023	-	0	0	9,58	0	0	24	0	0	14,1	14,6	-0,49	0,7	0,5
07.10.2023	-	0	0	8,96	0	0	24	0	0	13,8	14,3	-0,51	0,7	0,5
08.10.2023	-	0	0	12,82	0	0	24	0	0	12,3	13	-0,64	0,7	0,5
09.10.2023	-	0	0	7,93	0	0	24	0	0	12,1	12,6	-0,46	0,7	0,5
10.10.2023	-	0	0	7,5	0	0	24	0	0	12,2	12,6	-0,33	0,7	0,5
11.10.2023	-	0	0	7,2	0	0	24	0	0	13,9	13,7	0,21	0,7	0,5
12.10.2023	-	0	0,01	7,7	0,01	0,01	24	0	0	13,6	13,3	0,3	0,7	0,5
13.10.2023	-	0	0	9	0	0	24	0	0	13,8	13,6	0,14	0,7	0,5
14.10.2023	-	0	0	9,33	0	0	24	0	0	14,4	14,2	0,29	0,7	0,5
15.10.2023	-	0	0	9,08	0	0	24	0	0	11,9	12,5	-0,66	0,7	0,5
16.10.2023	-	0	0	7,33	0	0	24	0	0	11,6	11,8	-0,23	0,7	0,5
17.10.2023	-	0,509	109,21	7,16	108,19	108,19	24	0	0	43,9	39,2	4,68	0,7	0,5
18.10.2023	-	1,053	177,76	8,65	175,4	175,4	24	0	0	53,4	47,4	5,98	0,7	0,5
19.10.2023	-	1,157	179,61	7,72	177,21	177,21	24	0	0	54,3	47,8	6,49	0,7	0,5
20.10.2023	-	1,157	178,77	7,5	176,37	176,37	24	0	0	54,1	47,6	6,53	0,7	0,5
21.10.2023	-	1,099	178,54	9,21	176,21	176,21	24	0	0	52,9	46,7	6,21	0,7	0,5
22.10.2023	-	1,102	178,38	8,8	175,99	175,99	24	0	0	53,6	47,4	6,22	0,7	0,5
23.10.2023	-	1,117	179,66	7,07	177,23	177,23	24	0	0	54,6	48,4	6,27	0,7	0,5
24.10.2023	-	1,136	179,75	7,98	177,11	177,11	24	0	0	55,5	49,1	6,37	0,7	0,5
Итого:	-	8,33	1361,8	243,74	1343,84	1343,84	720	0	-	23,85	23,06	1,79	0,7	0,5

Общее время работы системы 720 час.

Период нормальной работы системы 720 час.

Показания интеграторов:

Дата	Q, Гкал	V1, м3	V3, м3	M1, т	M2, т
24.09.2023	734,624	131598,63	10880,32	129364,22	129364,22
24.10.2023	742,954	132960,44	11124,07	130708,06	130708,06

Подпись абонента

Представитель теплоснабжения