

#97278#

ОТЧЕТ
о суточных параметрах теплоснабжения
за 21/09/24г.-20/10/24г.

Абонент:Иванникова За, Калининград

Адрес: Пресса, А0

Договор N:000000000

Тепловычислитель ТВ7-04.1М сет.Н 001

Договорные расходы:

М сет.воды=_____т.сут Мгвс=_____т.сут

ткв: не исп.

Тип расходомера:_____

Пределы измерений:

G1 max = 15.00 м3/ч G1 min = 0.04 м3/ч

Серийный номер 19088224, БД=1, ТВ1, СИ=7, КТ3=0, ФРТ=0 КСН=0х95D7

Дата/время	t1 °C	t2 °C	dt °C	P1 МПа	P2 МПа	V1 м3	M1 т	Qтв ГДж	ДП м3	ВНР ч	ВОС ч	НС
21.09.24 23	22.26	21.91	0.35	0.17	0.17	0.000	0.000	0.000	0.000 <	24	0	
22.09.24 23	22.14	21.80	0.33	0.17	0.17	0.000	0.000	0.000	0.000 <	24	0	
23.09.24 23	22.09	21.75	0.34	0.17	0.17	0.000	0.000	0.000	0.000 <	24	0	
24.09.24 23	22.03	21.69	0.35	0.17	0.18	0.000	0.000	0.000	0.000 <	24	0	
25.09.24 23	22.07	21.76	0.31	0.17	0.18	0.000	0.000	0.000	0.000 <	24	0	
26.09.24 23	21.97	21.69	0.28	0.17	0.17	0.000	0.000	0.000	0.000 <	24	0	
27.09.24 23	21.96	21.69	0.27	0.17	0.17	0.000	0.000	0.000	0.000 <	24	0	
28.09.24 23	21.64	21.40	0.24	0.17	0.17	0.000	0.000	0.000	0.000 <	24	0	
29.09.24 23	21.00	20.76	0.24	0.16	0.17	0.000	0.000	0.000	0.000 <	24	0	
30.09.24 23	20.28	20.02	0.25	0.16	0.16	0.000	0.000	0.000	0.000 <	24	0	
01.10.24 23	19.65	19.41	0.23	0.16	0.16	0.000	0.000	0.000	0.000 <	24	0	
02.10.24 23	19.28	19.10	0.18	0.16	0.16	0.000	0.000	0.000	0.000 <	24	0	
03.10.24 23	19.10	19.00	0.10	0.16	0.16	0.000	0.000	0.000	0.000 <	24	0	
04.10.24 23	18.86	18.76	0.10	0.16	0.16	0.000	0.000	0.000	0.000 <	24	0	
05.10.24 23	18.64	18.54	0.10	0.16	0.16	0.000	0.000	0.000	0.000 <	24	0	
06.10.24 23	18.33	18.22	0.11	0.15	0.16	0.000	0.000	0.000	0.000 <	24	0	
07.10.24 23	18.28	18.18	0.10	0.16	0.16	0.000	0.000	0.000	0.000 <	24	0	
08.10.24 23	18.25	18.14	0.11	0.16	0.16	0.000	0.000	0.000	0.000 <	24	0	
09.10.24 23	69.61	48.90	20.71	0.25	0.20	28.901	28.270	2.455	0.000 <	24	0	
10.10.24 23	69.64	49.50	20.13	0.37	0.30	53.080	51.919	4.381	0.000 <	24	0	
11.10.24 23	69.47	41.39	28.08	0.36	0.35	28.892	28.263	3.323	0.000 <	24	0	
12.10.24 23	69.06	40.71	28.35	0.36	0.35	27.420	26.829	3.185	0.000 <	24	0	
13.10.24 23	69.45	40.77	28.68	0.36	0.35	27.074	26.485	3.181	0.000 <	24	0	
14.10.24 23	69.78	40.87	28.91	0.36	0.35	27.388	26.787	3.243	0.000 <	24	0	
15.10.24 23	69.44	40.46	28.98	0.36	0.35	26.533	25.955	3.149	0.000 <	24	0	
16.10.24 23	68.77	38.74	30.04	0.35	0.34	23.940	23.428	2.946	0.000 <	24	0	
17.10.24 23	69.45	40.89	28.55	0.36	0.34	28.281	27.667	3.308	0.000 <	24	0	
18.10.24 23	69.02	41.77	27.25	0.35	0.33	30.126	29.478	3.364	0.000 <	24	0	
19.10.24 23	69.65	42.66	26.99	0.35	0.33	30.993	30.314	3.426	0.000 <	24	0	
20.10.24 23	69.42	42.43	26.99	0.35	0.33	30.350	29.690	3.356	0.000 <	24	0	
Итого/Средн	69.42	42.98	26.44	0.24	0.23	362.979	355.084	39.316	0.000	720	0	

Итоговое потребление на начало и конец периода:

Дата/время	V1 м3	M1 т	Qтв ГДж	ДП м3	ВНР ч	ВОС ч
20.09.24 23	6408.197	6251.465	732.011	0.000	10658	511
20.10.24 23	6713.176	6606.549	771.327	0.000	11378	511
Итого	362.979	355.084	39.316	0.000	720	0

Условные обозначения:

(<) параметр < min
>) параметр > max
(!) отсут. питания
(#) дисбаланс масс
(R) реверс
(o) отсут. теплонос.
(X) аппар. неиспр.

Представитель абонента

Представитель снабжающей организации



проверено с сайта

