

#296606#

Отчёт по теплопотреблению за период с 20.03.2026 по 20.04.2026

Потребитель Школа №56, МАОУ СОШ
Адрес потребителя Лилии Ивановны 9, Калининград
Номер абонента 4162
Порядковый номер 9286
Тип теплосчётчика ТВ7 (АСЦП)
Заводской номер 20111493
Номер системы 1

Ведомость регистрации параметров:

Дата	dQ, ГДж	dQg, Гкал	dV1, м3	dV2, м3	dV3, м3	dM1, т	dM2, т	dM3, т	dTNar, ч	dTtn, ч	t1, °C	t2, °C	p1, МПа	p2, МПа	TempNar, °C
21.03.2026	12,963	0	113,33	0	0	110,481	0	0	24	0	75,2	47,3	0,41	0,29	-
22.03.2026	11,781	0	101,775	0	0,01	99,226	0	0,01	24	0	75,1	46,8	0,41	0,29	-
23.03.2026	11,217	0,001	82,055	0	0	79,991	0	0	24	0	75,4	41,9	0,42	0,29	-
24.03.2026	11,34	0	84,1	0	0	81,984	0	0	24	0	75,3	42,3	0,42	0,28	-
25.03.2026	10,3	0	71,705	0	0	69,91	0	0	24	0	75,2	40	0,42	0,28	-
26.03.2026	13,325	0	107,735	0	0	105,04	0	0	24	0	75,1	44,8	0,41	0,29	-
27.03.2026	13,669	0	116,64	0	0	113,714	0	0	24	0	75,3	46,6	0,41	0,29	-
28.03.2026	12,055	0	104,685	0	0	102,049	0	0	24	0	75,4	47,2	0,42	0,29	-
29.03.2026	11,275	0	89,025	0	0,007	86,79	0	0,007	24	0	75,3	44,3	0,42	0,29	-
30.03.2026	11,246	0,001	90,7	0	0	88,426	0	0	24	0	75,2	44,9	0,42	0,29	-
31.03.2026	12,521	0	102,635	0	0	100,059	0	0	24	0	75,3	45,4	0,42	0,29	-
01.04.2026	12,522	0	105,875	0	0	103,213	0	0	24	0	75,3	46,4	0,41	0,29	-
02.04.2026	13,014	0	121,465	0	0	118,421	0	0	24	0	75,2	49	0,41	0,29	-
03.04.2026	13,608	0	115,235	0	0,082	112,334	0	0,081	24	0	75,3	46,5	0,42	0,29	-
04.04.2026	12,462	0,013	102,935	0	0	100,344	0	0	24	0	75,4	45,8	0,42	0,29	-
05.04.2026	11,027	0	87,395	0	0	85,196	0	0	24	0	75,3	44,5	0,42	0,29	-
06.04.2026	13,028	0	100,48	0	0	97,949	0	0	24	0	75,4	43,7	0,42	0,29	-
07.04.2026	14,236	0	115,36	0	0	112,469	0	0	24	0	75,3	45,1	0,42	0,29	-
08.04.2026	13,213	0	108,915	0	0	106,177	0	0	24	0	75,3	45,6	0,41	0,29	-
09.04.2026	15,082	0	130,325	0	0	127,051	0	0	22	2	75,3	47	0,41	0,29	-
10.04.2026	13,929	0	116,29	0	0	113,375	0	0	24	0	75,2	45,8	0,42	0,29	-
11.04.2026	11,303	0	92,505	0	0	90,191	0	0	24	0	75,1	45,2	0,42	0,29	-
12.04.2026	10,856	0	92,05	0	0	89,742	0	0	24	0	75,2	46,3	0,42	0,29	-
13.04.2026	11,439	0	88,02	0	0,018	85,838	0	0,018	24	0	74,8	43	0,42	0,29	-
14.04.2026	10,409	0,003	75,045	0	0	73,167	0	0	24	0	75,1	41,1	0,42	0,28	-
15.04.2026	11,23	0	81,145	0	0	79,124	0	0	24	0	75	41,1	0,42	0,28	-
16.04.2026	12,186	0	94,62	0	0	92,25	0	0	24	0	75,2	43,7	0,42	0,29	-
17.04.2026	12,748	0	99,83	0	0	97,323	0	0	24	0	75,3	44	0,42	0,29	-
18.04.2026	9,512	0	75,225	0	0	73,351	0	0	24	0	75	44	0,42	0,28	-
19.04.2026	8,542	0	63,49	0	0	61,908	0	0	24	0	74,9	42	0,42	0,28	-
20.04.2026	11,278	0	84,945	0	0	82,827	0	0	24	0	75	42,5	0,42	0,29	-
Итого:	373,316	0	3015,535	0	0,117	2939,92	0	0,116	742	0	0	0	0	0	0
Гкал	89,165														

Общее время работы системы, ч 744

Период нормальной работы системы, ч 742

Показания интеграторов:

Дата	Q, ГДж	V1, м3	V2, м3	V3, м3	M1, т	M2, т	M3, т	TNar, ч	Ttn, ч
20.03.2026	2952,493	28185,955	0	3,96	27386,652	0	3,92	7399	8
20.04.2026	3325,81	31201,49	0	4,077	30326,574	0	4,036	8141	10

Подпись абонента _____

Представитель теплоснабжения _____

ТЕПЛОСЧЕТЧИКИ
МП «Калининградтеплосеть»
ОТЧЕТ ПРИНЯТ
22.04.2026 10:21:12