

#83875#

Отчёт по теплопотреблению за период с 20.04.2024 по 20.05.2024

Потребитель
Адрес потребителя
Номер абонента
Порядковый номер
Тип теплосчётчика
Заводской номер
Номер системы

Школа №56, МАОУ СОШ
Лилии Ивановны 9, Калининград
4162
9286
ТВ7 (АСЦП)
20111493
1

Ведомость регистрации параметров:

Дата	dQ, ГДж	dQg, Гкал	dV1, м3	dV2, м3	dV3, м3	dM1, т	dM2, т	dM3, т	dTNar, ч	dTtn, ч	t1, °C	t2, °C	p1, МПа	p2, МПа	TempNar, °C
21.04.2024	1,027	0	10,815	0	0	10,572	0	0	24	0	70,8	47,6	0,37	0,28	3,6
22.04.2024	10,952	0	92,865	0	0,005	90,529	0	0,005	24	0	75,2	46,4	0,36	0,28	3,7
23.04.2024	16,089	0,001	136,83	0	0	133,377	0	0	24	0	75,5	46,7	0,37	0,28	3,1
24.04.2024	14,691	0	117,46	0	0	114,503	0	0	24	0	75,4	44,8	0,39	0,28	2,9
25.04.2024	12,637	0	96,015	0	0	93,6	0	0	24	0	75,3	43,1	0,39	0,27	4,9
26.04.2024	8,93	0	70,8	0	0	69,019	0	0	24	0	75,3	44,5	0,39	0,27	6,4
27.04.2024	1,482	0	12,055	0	0	11,779	0	0	24	0	71,4	41,4	0,4	0,27	7,8
28.04.2024	0,926	0	10,17	0	0	9,941	0	0	24	0	70,8	48,5	0,4	0,27	12,1
29.04.2024	1,177	0	10,97	0	0	10,721	0	0	24	0	71,1	44,9	0,4	0,27	14,6
30.04.2024	1,219	0	11,135	0	0	10,882	0	0	24	0	71,2	44,4	0,4	0,26	16,9
01.05.2024	0,929	0	10,415	0	0	10,18	0	0	24	0	70,8	49,1	0,37	0,26	16,1
02.05.2024	1,637	0	12,73	0	0	12,437	0	0	24	0	71,6	40,2	0,32	0,26	-
03.05.2024	1,615	0	12,25	0	0	11,965	0	0	24	0	72,1	39,9	0,4	0,25	-
04.05.2024	0,958	0	10,14	0	0	9,913	0	0	24	0	70,7	47,6	0,39	0,25	-
05.05.2024	0,895	0	10,19	0	0	9,958	0	0	24	0	71,3	49,8	0,4	0,26	-
06.05.2024	1,599	0	12,255	0	0	11,972	0	0	24	0	71,8	40	0,4	0,26	-
07.05.2024	1,693	0	12,62	0	0	12,327	0	0	24	0	72	39,2	0,4	0,25	-
08.05.2024	1,655	0	12,625	0	0	12,332	0	0	24	0	71,9	39,9	0,4	0,25	-
09.05.2024	0,914	0	9,98	0	0	9,755	0	0	24	0	70,9	48,5	0,39	0,25	-
10.05.2024	1,045	0	10,46	0	0	10,224	0	0	24	0	70,9	46,5	0,39	0,25	-
11.05.2024	0,981	0	10,305	0	0	10,073	0	0	24	0	70,8	47,5	0,37	0,26	-
12.05.2024	0,917	0	10	0	0	9,775	0	0	24	0	70,8	48,4	0,38	0,26	-
13.05.2024	1,725	0	12,975	0	0	12,675	0	0	24	0	71,9	39,4	0,39	0,25	-
14.05.2024	1,62	0	12,525	0	0	12,237	0	0	24	0	71,7	40,1	0,38	0,26	-
15.05.2024	0,97	0	10,135	0	0	9,906	0	0	24	0	70,9	47,6	0,38	0,25	-
16.05.2024	1,525	0	12,1	0	0	11,822	0	0	24	0	71,6	40,9	0,38	0,25	-
17.05.2024	1,614	0	12,4	0	0	12,114	0	0	24	0	71,9	40,1	0,39	0,25	-
18.05.2024	0,956	0	9,985	0	0	9,759	0	0	24	0	71	47,7	0,39	0,25	-
19.05.2024	0,978	0	10,055	0	0	9,828	0	0	24	0	71	47,2	0,39	0,25	-
20.05.2024	1,403	0	11,48	0	0	11,216	0	0	24	0	71,6	41,8	0,4	0,25	-
Итого:	94,759	0	794,74	0	0,005	775,391	0	0,005	720	0	0	0	0	0	0
Гкал	22,633														

Общее время работы системы, ч720

Период нормальной работы системы, ч720

Показания интеграторов:

Дата	Q, ГДж	V1, м3	V2, м3	V3, м3	M1, т	M2, т	M3, т	TNar, ч	Ttn, ч
20.04.2024	10417,792	97837,12	0	5,249	95327,669	0	5,201	24185	207
20.05.2024	10512,55	98631,86	0	5,254	96103,061	0	5,206	24905	207

Подпись абонента

Представитель теплоснабжения

ТЕПЛОСЧЕТЧИКИ

МП «Калининградтеплосеть»

ОТЧЕТ ПРИНЯТ

22.05.2024 12:11:47