

#133735#

Отчёт по теплопотреблению за период с 18.05.2025 по 20.06.2025

Потребитель

Адрес потребителя

Номер абонента

Порядковый номер

Тип теплосчётчика

Заводской номер

Номер системы

Школа №56, МАОУ СОШ

Лилии Ивановны 9, Калининград

4162

9286

ТВ7 (АСЦП)

20111493

1

Ведомость регистрации параметров:

Дата	dQ, ГДж	dQg, Гкал	dV1, м3	dV2, м3	dV3, м3	dM1, т	dM2, т	dM3, т	dTNar, ч	dTtn, ч	t1, °C	t2, °C	p1, МПа	p2, МПа	TempNar, °C
19.05.2025	1,708	0	14,885	0	0	14,552	0	0	24	0	70,6	42,6	0,38	0,28	-
20.05.2025	1,624	0	13,295	0	0	12,998	0	0	24	0	70,4	40,6	0,39	0,28	-
21.05.2025	1,591	0	13,21	0	0	12,915	0	0	24	0	70,4	41	0,39	0,28	-
22.05.2025	1,605	0	13,7	0	0	13,392	0	0	24	0	70,7	42,1	0,39	0,28	-
23.05.2025	1,668	0	13,38	0	0	13,081	0	0	24	0	70,6	40,2	0,39	0,28	-
24.05.2025	1,081	0	11,215	0	0	10,968	0	0	24	0	69,9	46,4	0,38	0,28	-
25.05.2025	0,928	0	10,63	0	0	10,397	0	0	24	0	69,8	48,5	0,38	0,28	-
26.05.2025	0,963	0	11,8	0	0	11,539	0	0	24	0	70,1	50,2	0,38	0,28	-
27.05.2025	0,926	0	10,535	0	0	10,304	0	0	24	0	69,8	48,4	0,39	0,28	-
28.05.2025	0,919	0	10,295	0	0	10,067	0	0	24	0	70,2	48,4	0,39	0,28	-
29.05.2025	0,92	0	10,425	0	0	10,197	0	0	24	0	69,7	48,2	0,39	0,28	-
30.05.2025	0,972	0	10,62	0	0	10,386	0	0	24	0	69,8	47,5	0,39	0,28	-
31.05.2025	0,892	0	10,325	0	0	10,099	0	0	24	0	69,7	48,6	0,39	0,28	-
01.06.2025	1,353	0	12,035	0	0	11,767	0	0	24	0	70,3	42,9	0,39	0,28	-
02.06.2025	1,242	0	11,685	0	0	11,422	0	0	24	0	70,7	44,8	0,39	0,28	-
03.06.2025	1,429	0	12,285	0	0	12,012	0	0	23	1	70,3	41,9	0,38	0,28	-
04.06.2025	0,444	0	5	0	0	4,9	0	0	24	0	66,1	44,5	0,16	0,13	-
05.06.2025	0,089	0	4,915	0	0	4,845	0	0	24	0	54,9	50,6	0	0,02	-
06.06.2025	0,07	0	5,165	0	0	5,101	0	0	24	0	51	47,8	0	0,03	-
07.06.2025	0,056	0	4,93	0	0	4,881	0	0	24	0	45,9	43,2	0,01	0,03	-
08.06.2025	0,046	0	4,41	0	0	4,373	0	0	24	0	42,3	39,8	0,01	0,04	-
09.06.2025	0,038	0	3,835	0	0	3,808	0	0	24	0	39	36,6	0,01	0,04	-
10.06.2025	0,033	0	3,445	0	0	3,424	0	0	24	0	36,4	34,1	0,01	0,03	-
11.06.2025	0,028	0	2,93	0	0	2,915	0	0	24	0	33,9	31,6	0,01	0,04	-
12.06.2025	0,023	0	2,515	0	0	2,504	0	0	24	0	31,8	29,6	0,04	0,06	-
13.06.2025	0,015	0	1,665	0	0	1,659	0	0	24	0	30,2	28,1	0,04	0,06	-
14.06.2025	0,005	0	0,54	0	0	0,538	0	0	24	0	29,2	27,2	0,04	0,06	-
15.06.2025	0	0	0,005	0	0	0,005	0	0	24	0	27,9	26	0,03	0,06	-
16.06.2025	0	0	0	0	0	0	0	0	24	0	26,8	25	0,03	0,05	-
17.06.2025	0,082	0	11,51	0	0	11,419	0	0	24	0	40,2	38,5	0,21	0,2	-
18.06.2025	0,625	0	11,505	0	0	11,253	0	0	24	0	69,7	56,4	0,35	0,27	-
19.06.2025	0,616	0	8,8	0	0	8,612	0	0	24	0	68,8	51,7	0,36	0,27	-
20.06.2025	0,513	0	9,77	0	0	9,555	0	0	24	0	69,8	57	0,36	0,27	-
Итого:	22,504	0	271,26	0	0	265,888	0	0	791	0	0	0	0	0	0
Гкал	5,375														

Общее время работы системы, ч792

Период нормальной работы системы, ч791

Показания интеграторов:

Дата	Q, ГДж	V1, м3	V2, м3	V3, м3	M1, т	M2, т	M3, т	TNar, ч	Ttn, ч
18.05.2025	2,738	28,395	0	0	27,77	0	0	58	5
20.06.2025	25,24	299,655	0	0	293,66	0	0	849	6

Подпись абонента

Представитель теплоснабжения

ТЕПЛОСЧЕТЧИКИ

МП «Калининградтеплосеть»

ОТЧЕТ ПРИНЯТ

24.06.2025 16:14:51