

#88224#

Отчёт по теплопотреблению за период с 20.05.2024 по 20.06.2024

Потребитель

Адрес потребителя

Номер абонента

Порядковый номер

Тип теплосчётчика

Заводской номер

Номер системы

Школа №56, МАОУ СОШ

Лилии Ивановиной 9, Калининград

4162

9286

ТВ7 (АСЦП)

20111493

1

Ведомость регистрации параметров:

Дата	dQ, ГДж	dQg, Гкал	dV1, м3	dV2, м3	dV3, м3	dM1, т	dM2, т	dM3, т	dTNar, ч	dTtn, ч	t1, °C	t2, °C	p1, МПа	p2, МПа	TempNar, °C
21.05.2024	1,518	0	11,875	0	0	11,601	0	0	24	0	71,8	40,6	0,4	0,25	-
22.05.2024	1,525	0	26,15	0	0	25,509	0	0	24	0	74,3	60	0,4	0,25	-
23.05.2024	1,668	0	12,545	0	0	12,254	0	0	24	0	71,9	39,5	0,39	0,25	-
24.05.2024	1,327	0	10,985	0	0	10,732	0	0	24	0	71,8	42,3	0,4	0,25	-
25.05.2024	1,063	0	10,055	0	0	9,825	0	0	24	0	71,5	45,7	0,39	0,25	-
26.05.2024	0,856	0	9,225	0	0	9,015	0	0	24	0	71,2	48,6	0,39	0,25	-
27.05.2024	0,864	0	9,275	0	0	9,065	0	0	24	0	71,1	48,4	0,4	0,25	-
28.05.2024	0,848	0	9,23	0	0	9,021	0	0	24	0	71,1	48,6	0,4	0,25	-
29.05.2024	0,843	0	9,26	0	0	9,051	0	0	24	0	70,9	48,7	0,4	0,25	-
30.05.2024	0,847	0	9,245	0	0	9,036	0	0	24	0	70,9	48,5	0,4	0,25	-
31.05.2024	0,852	0	9,245	0	0	9,036	0	0	24	0	70,9	48,5	0,4	0,25	-
01.06.2024	0,831	0	9,22	0	0	9,012	0	0	24	0	70,8	48,8	0,39	0,25	-
02.06.2024	0,825	0	9,205	0	0	8,998	0	0	24	0	70,8	48,9	0,39	0,25	-
03.06.2024	0,852	0	9,305	0	0	9,096	0	0	24	0	70,8	48,4	0,4	0,25	-
04.06.2024	0,846	0	9,24	0	0	9,031	0	0	24	0	71	48,7	0,4	0,25	-
05.06.2024	0,438	0	5,18	0	0	5,076	0	0	24	0	66,1	45,5	0,23	0,18	-
06.06.2024	0,006	0	2,3	0	0	2,289	0	0	24	0	32,6	43,9	0,06	0,07	-
07.06.2024	0	0	2,54	0	0	2,528	0	0	24	0	32,8	45,9	0	0	-
08.06.2024	0	0	0	0	0	0	0	0	24	0	25,8	35,4	0	0	-
09.06.2024	0,01	0	0,41	0	0	0,408	0	0	24	0	30,8	24,9	0	0	-
10.06.2024	0,006	0	0,21	0	0	0,209	0	0	24	0	31,8	25,3	0	0	-
11.06.2024	0	0	0,18	0	0	0,18	0	0	24	0	23,5	24,3	0,09	0,1	-
12.06.2024	0	0	0	0	0	0	0	0	24	0	23	26	0,17	0,19	-
13.06.2024	0,001	0	0,325	0	0	0,324	0	0	24	0	23,1	23,2	0,1	0,11	-
14.06.2024	0	0	1,23	0	0	1,228	0	0	24	0	23,9	28,4	0,1	0,11	-
15.06.2024	0	0	0,29	0	0	0,289	0	0	24	0	24,2	29,3	0,16	0,17	-
16.06.2024	0	0	0,08	0	0	0,08	0	0	24	0	24,2	29	0,16	0,17	-
17.06.2024	0	0	0	0	0	0	0	0	24	0	23,7	27,7	0,16	0,17	-
18.06.2024	0,226	0	13,24	0	0	13,13	0	0	24	0	41,4	37,3	0,19	0,19	-
19.06.2024	0,87	0	10,295	0	0	10,073	0	0	24	0	69,2	48,6	0,38	0,25	-
20.06.2024	0,848	0	10,055	0	0	9,837	0	0	24	0	69,2	48,7	0,39	0,25	-
Итого:	17,97	0	210,395	0	0	205,933	0	0	744	0	0	0	0	0	0
Гкал	4,292														

Общее время работы системы, ч

Период нормальной работы системы, ч

744

744

Показания интеграторов:

Дата	Q, ГДж	V1, м3	V2, м3	V3, м3	M1, т	M2, т	M3, т	TNar, ч	Ttn, ч
20.05.2024	10512,55	98631,86	0	5,254	96103,061	0	5,206	24905	207
20.06.2024	10530,52	98842,255	0	5,254	96308,995	0	5,206	25649	207

Подпись абонента

Представитель теплоснабжения

ТЕПЛОСЧЕТЧИКИ

МП «Калининградтеплосеть»

ОТЧЕТ ПРИНЯТ

25.06.2024 14:28:55