

#142185#

Отчёт по теплопотреблению за период с 20.06.2025 по 20.07.2025

Потребитель

Адрес потребителя

Номер абонента

Порядковый номер

Тип теплосчётчика

Заводской номер

Номер системы

Школа №56, МАОУ СОШ

Лилии Ивановны 9, Калининград

4162

9286

ТВ7 (АСЦП)

20111493

1

Ведомость регистрации параметров:

Дата	dQ, ГДж	dQg, Гкал	dV1, м3	dV2, м3	dV3, м3	dM1, т	dM2, т	dM3, т	dTNar, ч	dTtn, ч	t1, °C	t2, °C	p1, МПа	p2, МПа	TempNar, °C
21.06.2025	0,421	0	7,61	0	0	7,449	0	0	24	0	68,3	54,8	0,36	0,27	-
22.06.2025	0,13	0	5,97	0	0	5,848	0	0	24	0	67,2	61,9	0,36	0,27	-
23.06.2025	0,196	0	7,43	0	0	7,273	0	0	24	0	68,4	62	0,36	0,27	-
24.06.2025	0,223	0	7,865	0	0	7,699	0	0	24	0	68,5	61,6	0,37	0,27	-
25.06.2025	0,16	0	9,065	0	0	8,87	0	0	24	0	69	64,7	0,36	0,27	-
26.06.2025	0,771	0	8,29	0	1,604	8,112	0	1,586	24	0	68,9	55,8	0,36	0,27	-
27.06.2025	0,91	0,29	10,525	0	0,024	10,295	0	0,024	24	0	69,7	48,7	0,36	0,27	-
28.06.2025	0,944	0,004	10,525	0	0,003	10,294	0	0,003	24	0	69,9	48	0,37	0,27	-
29.06.2025	0,892	0	10,29	0	0,019	10,064	0	0,019	24	0	69,8	48,8	0,37	0,27	-
30.06.2025	1,029	0,003	10,77	0	0,002	10,533	0	0,002	24	0	69,9	46,6	0,36	0,27	-
01.07.2025	0,888	0	10,28	0	0,001	10,055	0	0,001	24	0	69,7	48,7	0,37	0,27	-
02.07.2025	0,982	0	11,075	0	0	10,829	0	0	24	0	70,1	48,5	0,37	0,27	-
03.07.2025	0,965	0	10,915	0	0	10,674	0	0	24	0	70	48,5	0,37	0,27	-
04.07.2025	0,937	0	10,325	0	0	10,098	0	0	24	0	69,8	47,6	0,37	0,27	-
05.07.2025	0,866	0	10,6	0	0,001	10,366	0	0,001	24	0	69,9	50	0,36	0,27	-
06.07.2025	0,853	0	10,035	0	0	9,816	0	0	24	0	69,7	48,9	0,36	0,27	-
07.07.2025	0,96	0	10,295	0	0	10,069	0	0	24	0	69,8	47,1	0,37	0,27	-
08.07.2025	1,029	0	10,555	0	0	10,323	0	0	24	0	69,8	46,1	0,36	0,27	-
09.07.2025	0,998	0	10,455	0	0,007	10,225	0	0,007	24	0	69,8	46,6	0,37	0,27	-
10.07.2025	0,939	0,001	10,34	0	0	10,113	0	0	24	0	69,7	47,5	0,37	0,27	-
11.07.2025	0,971	0	10,485	0	0,004	10,256	0	0,004	24	0	69,6	47,1	0,36	0,27	-
12.07.2025	0,853	0,001	10,06	0	0	9,84	0	0	24	0	69,6	48,9	0,36	0,27	-
13.07.2025	0,852	0	9,995	0	0,005	9,777	0	0,005	24	0	69,6	48,9	0,36	0,27	-
14.07.2025	1,081	0,001	11,83	0	0	11,568	0	0	24	0	70,1	47,9	0,37	0,27	-
15.07.2025	1,003	0	10,795	0	0	10,556	0	0	24	0	70,1	47,4	0,36	0,27	-
16.07.2025	0,938	0	10,235	0	0	10,011	0	0	24	0	69,7	47,3	0,36	0,27	-
17.07.2025	0,949	0	10,23	0	0,005	10,006	0	0,005	24	0	69,8	47,2	0,37	0,27	-
18.07.2025	0,925	0,001	10,2	0	0,005	9,976	0	0,005	24	0	69,7	47,6	0,37	0,27	-
19.07.2025	0,839	0,001	9,97	0	0,01	9,753	0	0,01	24	0	69,5	49	0,36	0,27	-
20.07.2025	0,831	0,002	9,8	0	0	9,585	0	0	24	0	69,7	49	0,37	0,27	-
Итого:	24,335	0	296,815	0	1,69	290,333	0	1,672	720	0	0	0	0	0	0
Гкал	5,812														

Общее время работы системы, ч720

Период нормальной работы системы, ч720

Показания интеграторов:

Дата	Q, ГДж	V1, м3	V2, м3	V3, м3	M1, т	M2, т	M3, т	TNar, ч	Ttn, ч
20.06.2025	25,24	299,655	0	0	293,66	0	0	849	6
20.07.2025	49,577	596,47	0	1,69	583,993	0	1,671	1569	6

Подпись абонента

Представитель теплоснабжения

ТЕПЛОСЧЕТЧИКИ

МП «Калининградтеплосеть»

ОТЧЕТ ПРИНЯТ

22.07.2025 7:34:47