

#92694#

Отчёт по теплопотреблению за период с 20.07.2024 по 20.08.2024

Потребитель

Адрес потребителя

Номер абонента

Порядковый номер

Тип теплосчётчика

Заводской номер

Номер системы

Школа №56, МАОУ СОШ

Лилии Ивановны 9, Калининград

4162

9286

ТВ7 (АСПИ)

20111493

1

Ведомость регистрации параметров:

Дата	dQ, ГДж	dQg, Гкал	dV1, м3	dV2, м3	dV3, м3	dM1, т	dM2, т	dM3, т	dTNar, ч	dTtn, ч	t1, °C	t2, °C	p1, МПа	p2, МПа	TempNar, °C
21.07.2024	0,742	0	8,985	0	0	8,791	0	0	24	0	69,2	49,1	0,41	0,25	-
22.07.2024	0,74	0	8,865	0	0	8,674	0	0	24	0	69,3	48,9	0,42	0,25	-
23.07.2024	0,736	0	8,97	0	0	8,778	0	0	24	0	69	49	0,41	0,25	-
24.07.2024	0,694	0	8,48	0	0	8,298	0	0	24	0	69	49,1	0,41	0,25	-
25.07.2024	0,767	0	9,155	0	0	8,957	0	0	24	0	69,3	48,9	0,42	0,25	-
26.07.2024	0,743	0	8,92	0	0	8,728	0	0	24	0	69,3	49	0,41	0,25	-
27.07.2024	0,742	0	8,99	0	0	8,796	0	0	24	0	69,1	49	0,41	0,25	-
28.07.2024	0,742	0	9,065	0	0	8,87	0	0	24	0	69	49,1	0,39	0,25	-
29.07.2024	0,754	0	9,105	0	0	8,909	0	0	24	0	69,1	48,9	0,4	0,25	-
30.07.2024	0,758	0	9,095	0	0	8,899	0	0	24	0	69,2	48,9	0,4	0,25	-
31.07.2024	0,763	0	9,175	0	0	8,978	0	0	24	0	69,1	48,8	0,4	0,25	-
01.08.2024	0,758	0	9,155	0	0	8,958	0	0	24	0	69,1	48,9	0,4	0,25	-
02.08.2024	0,762	0	9,09	0	0	8,892	0	0	24	0	69,4	48,9	0,4	0,25	-
03.08.2024	0,76	0	9,165	0	0	8,967	0	0	24	0	69,2	49	0,4	0,25	-
04.08.2024	0,76	0	9,205	0	0	9,006	0	0	24	0	69,2	49,1	0,4	0,25	-
05.08.2024	0,764	0	9,2	0	0	9,001	0	0	24	0	69,2	48,9	0,4	0,25	-
06.08.2024	0,765	0	9,235	0	0	9,036	0	0	24	0	69,1	48,9	0,4	0,25	-
07.08.2024	0,764	0	9,29	0	0	9,09	0	0	24	0	69	49	0,4	0,25	-
08.08.2024	0,764	0	9,225	0	0	9,026	0	0	24	0	69,1	48,9	0,4	0,25	-
09.08.2024	0,759	0	9,195	0	0	8,997	0	0	24	0	69,2	49	0,4	0,25	-
10.08.2024	0,757	0	9,25	0	0	9,051	0	0	24	0	69,1	49,1	0,4	0,25	-
11.08.2024	0,762	0	9,305	0	0	9,105	0	0	24	0	69,1	49,1	0,39	0,26	-
12.08.2024	0,767	0	9,305	0	0	9,104	0	0	24	0	69,1	49	0,39	0,25	-
13.08.2024	0,775	0	9,37	0	0	9,168	0	0	24	0	69,1	48,9	0,4	0,25	-
14.08.2024	0,774	0	9,245	0	0	9,045	0	0	24	0	69,3	48,9	0,4	0,25	-
15.08.2024	0,771	0	9,22	0	0	9,02	0	0	24	0	69,4	49	0,41	0,25	-
16.08.2024	0,769	0	9,25	0	0	9,051	0	0	24	0	69,1	48,9	0,4	0,25	-
17.08.2024	0,761	0	9,215	0	0	9,016	0	0	24	0	69,1	49	0,4	0,25	-
18.08.2024	0,753	0	9,145	0	0	8,948	0	0	24	0	69,2	49,2	0,4	0,25	-
19.08.2024	0,759	0	9,08	0	0	8,883	0	0	24	0	69,3	49	0,41	0,25	-
20.08.2024	0,76	0	9,215	0	0	9,016	0	0	24	0	69,1	49	0,4	0,25	-
Итого:	23,445	0	283,165	0	0	277,058	0	0	744	0	0	0	0	0	0
Гкал	5,6														

Общее время работы системы, ч

Период нормальной работы системы, ч

744

744

Показания интеграторов:

Дата	Q, ГДж	V1, м3	V2, м3	V3, м3	M1, т	M2, т	M3, т	TNar, ч	Ttn, ч
20.07.2024	10553,979	99140,585	0	5,254	96600,835	0	5,206	26369	207
20.08.2024	10577,426	99423,75	0	5,254	96877,894	0	5,206	27113	207

Подпись абонента

Представитель теплоснабжения

ТЕПЛОСЧЕТЧИКИ

МП «Калининградтеплосеть»

ОТЧЕТ ПРИНЯТ

21.08.2024 9:35:02