

#145057#

Отчёт по теплопотреблению за период с 20.07.2025 по 20.08.2025

Потребитель

Адрес потребителя

Номер абонента

Порядковый номер

Тип теплосчётчика

Заводской номер

Номер системы

Школа №56, МАОУ СОШ

Лилии Ивановны 9, Калининград

4162

9286

ТВ7 (АСПИ)

20111493

1

Ведомость регистрации параметров:

Дата	dQ, ГДж	dQg, Гкал	dV1, м3	dV2, м3	dV3, м3	dM1, т	dM2, т	dM3, т	dTNar, ч	dTtn, ч	t1, °C	t2, °C	p1, МПа	p2, МПа	TempNar, °C
21.07.2025	0,98	0	10,11	0	0	9,887	0	0	24	0	70,1	46,4	0,37	0,27	-
22.07.2025	0,865	0	9,855	0	0	9,64	0	0	24	0	69,7	48,3	0,37	0,27	-
23.07.2025	0,948	0	10,075	0	0	9,854	0	0	24	0	69,8	46,9	0,37	0,27	-
24.07.2025	0,92	0	10,02	0	0	9,801	0	0	24	0	69,7	47,3	0,37	0,27	-
25.07.2025	0,826	0	9,745	0	0	9,532	0	0	24	0	69,5	48,9	0,37	0,27	-
26.07.2025	0,819	0	9,645	0	0	9,434	0	0	24	0	69,7	48,9	0,37	0,27	-
27.07.2025	0,815	0	9,605	0	0	9,395	0	0	24	0	69,6	49	0,37	0,27	-
28.07.2025	0,812	0	9,575	0	0,001	9,366	0	0,001	24	0	69,6	49	0,37	0,27	-
29.07.2025	0,815	0	9,625	0	0	9,415	0	0	24	0	69,6	48,9	0,37	0,27	-
30.07.2025	0,822	0	9,65	0	0	9,439	0	0	24	0	69,7	48,9	0,37	0,27	-
31.07.2025	0,823	0	9,685	0	0	9,474	0	0	24	0	69,6	48,9	0,37	0,27	-
01.08.2025	0,829	0	10,25	0	0	10,024	0	0	24	0	70	50,3	0,37	0,27	-
02.08.2025	1,049	0	10,68	0	0	10,446	0	0	24	0	69,8	45,8	0,37	0,27	-
03.08.2025	0,826	0	9,775	0	0,023	9,562	0	0,023	24	0	69,6	49,1	0,37	0,27	-
04.08.2025	0,829	0,004	9,765	0	0	9,552	0	0	24	0	69,6	48,9	0,37	0,27	-
05.08.2025	0,831	0	9,9	0	0	9,685	0	0	24	0	69,4	48,9	0,36	0,27	-
06.08.2025	0,835	0	9,95	0	0	9,734	0	0	24	0	69,4	48,9	0,36	0,27	-
07.08.2025	0,825	0	9,77	0	0	9,557	0	0	24	0	69,6	49	0,37	0,27	-
08.08.2025	0,845	0	9,93	0	0	9,713	0	0	24	0	69,6	48,9	0,36	0,27	-
09.08.2025	0,847	0	9,98	0	0	9,762	0	0	24	0	69,5	48,8	0,37	0,27	-
10.08.2025	0,845	0	9,955	0	0	9,738	0	0	24	0	69,5	48,8	0,37	0,27	-
11.08.2025	0,849	0	9,96	0	0	9,743	0	0	24	0	69,6	48,8	0,36	0,27	-
12.08.2025	0,737	0	9,08	0	0,01	8,883	0	0,01	24	0	69,3	49,6	0,36	0,27	-
13.08.2025	0,857	0,002	9,895	0	0	9,677	0	0	24	0	69,9	48,8	0,36	0,27	-
14.08.2025	0,842	0	9,915	0	0	9,699	0	0	24	0	69,5	48,8	0,37	0,27	-
15.08.2025	0,837	0	10,35	0	0	10,124	0	0	24	0	69,6	49,9	0,37	0,27	-
16.08.2025	0,823	0	9,9	0	0	9,686	0	0	24	0	69,2	49	0,36	0,27	-
17.08.2025	0,82	0	9,835	0	0	9,621	0	0	24	0	69,4	49,1	0,36	0,27	-
18.08.2025	0,846	0	10,025	0	0	9,807	0	0	24	0	69,4	48,8	0,36	0,27	-
19.08.2025	0,856	0	10,055	0	0	9,837	0	0	24	0	69,4	48,6	0,36	0,27	-
20.08.2025	0,872	0	10,1	0	0	9,88	0	0	24	0	69,5	48,4	0,36	0,27	-
Итого:	26,345	0	306,66	0	0,034	299,967	0	0,034	744	0	0	0	0	0	0
Гкал	6,292														

Общее время работы системы, ч

Период нормальной работы системы, ч

744

744

Показания интеграторов:

Дата	Q, ГДж	V1, м3	V2, м3	V3, м3	M1, т	M2, т	M3, т	TNar, ч	Ttn, ч
20.07.2025	49,577	596,47	0	1,69	583,993	0	1,671	1569	6
20.08.2025	75,923	903,13	0	1,724	883,962	0	1,705	2313	6

Подпись абонента

Представитель теплоснабжения

ТЕПЛОСЧЕТЧИКИ

МП «Калининградтеплосеть»

ОТЧЕТ ПРИНЯТ

21.08.2025 7:33:31