

#148494#

Отчёт по теплопотреблению за период с 20.08.2025 по 20.09.2025

Потребитель

Адрес потребителя

Номер абонента

Порядковый номер

Тип теплосчётчика

Заводской номер

Номер системы

Школа №56, МАОУ СОШ

Лилии Ивановны 9, Калининград

4162

9286

ТВ7 (АСПИ)

20111493

1

Ведомость регистрации параметров:

Дата	dQ, ГДж	dQg, Гкал	dV1, м3	dV2, м3	dV3, м3	dM1, т	dM2, т	dM3, т	dTNar, ч	dTtn, ч	t1, °C	t2, °C	p1, МПа	p2, МПа	TempNar, °C
21.08.2025	0,852	0	10,035	0	0	9,817	0	0	24	0	69,5	48,7	0,37	0,27	-
22.08.2025	0,856	0	10,025	0	0	9,806	0	0	24	0	69,5	48,7	0,36	0,27	-
23.08.2025	0,848	0	10,21	0	0	9,989	0	0	24	0	69,2	48,9	0,36	0,27	-
24.08.2025	0,852	0	11,055	0	0	10,825	0	0	24	0	67,8	49	0,35	0,27	-
25.08.2025	0,302	0	23,975	0	0,015	23,66	0	0,015	24	0	52,8	50,3	0,12	0,11	-
26.08.2025	0	0,003	0	0	0	0	0	0	24	0	24,2	31,2	0	0	-
27.08.2025	0	0	0	0	0	0	0	0	24	0	22,6	26,1	0,01	0,03	-
28.08.2025	0	0	0	0	0	0	0	0	24	0	22,2	24,5	0,05	0,08	-
29.08.2025	0	0	0,12	0	0	0,12	0	0	24	0	22,4	23,8	0,05	0,07	-
30.08.2025	0,213	0	3,58	0	0,008	3,525	0	0,008	24	0	56,9	42,7	0,15	0,16	-
31.08.2025	0,883	0,001	10,53	0	0	10,312	0	0	24	0	67,5	47,1	0,34	0,28	-
01.09.2025	0,99	0	9,795	0	0	9,58	0	0	24	0	69,8	45,1	0,35	0,27	-
02.09.2025	1,219	0	10,625	0	0	10,391	0	0	24	0	69,9	41,9	0,35	0,27	-
03.09.2025	1,235	0	10,635	0	0	10,399	0	0	24	0	70,1	41,8	0,34	0,27	-
04.09.2025	1,232	0	10,69	0	0	10,454	0	0	24	0	70,1	41,9	0,35	0,27	-
05.09.2025	1,245	0	11,675	0	0	11,415	0	0	24	0	70,5	44,4	0,37	0,27	-
06.09.2025	0,877	0	9,56	0	0	9,351	0	0	24	0	69,6	47,2	0,37	0,27	-
07.09.2025	0,789	0	9,355	0	0	9,152	0	0	24	0	69,4	48,8	0,37	0,27	-
08.09.2025	1,342	0	11,535	0	0	11,278	0	0	24	0	70,3	41,9	0,37	0,27	-
09.09.2025	1,225	0	11	0	0	10,756	0	0	24	0	70,3	43,1	0,37	0,27	-
10.09.2025	1,208	0	10,92	0	0	10,677	0	0	24	0	70,4	43,4	0,37	0,27	-
11.09.2025	1,112	0	10,66	0	0	10,425	0	0	24	0	70,1	44,6	0,37	0,27	-
12.09.2025	1,243	0	11,24	0	0	10,991	0	0	24	0	70,1	43,1	0,37	0,27	-
13.09.2025	0,833	0	9,7	0	0	9,488	0	0	24	0	69,7	48,8	0,37	0,27	-
14.09.2025	0,827	0	9,75	0	0	9,536	0	0	24	0	69,7	49	0,36	0,27	-
15.09.2025	1,276	0	11,335	0	0	11,083	0	0	24	0	70,4	42,9	0,37	0,27	-
16.09.2025	1,277	0	11,37	0	0	11,116	0	0	24	0	70,4	43	0,37	0,27	-
17.09.2025	1,316	0	11,56	0	0	11,303	0	0	24	0	70,3	42,5	0,36	0,27	-
18.09.2025	1,26	0	11,38	0	0	11,128	0	0	24	0	70,1	43	0,36	0,27	-
19.09.2025	1,305	0	12,045	0	0	11,776	0	0	24	0	70,5	44	0,36	0,27	-
20.09.2025	0,85	0	9,875	0	0	9,658	0	0	24	0	69,9	48,9	0,37	0,27	-
Итого:	27,467	0	294,235	0	0,023	288,011	0	0,023	744	0	0	0	0	0	0
Гкал	6,56														

Общее время работы системы, ч

Период нормальной работы системы, ч

744

744

Показания интеграторов:

Дата	Q, ГДж	V1, м3	V2, м3	V3, м3	M1, т	M2, т	M3, т	TNar, ч	Ttn, ч
20.08.2025	75,923	903,13	0	1,724	883,962	0	1,705	2313	6
20.09.2025	103,391	1197,365	0	1,747	1171,97	0	1,728	3057	6

Подпись абонента

Представитель теплоснабжения

ТЕПЛОСЧЕТЧИКИ

МП «Калининградтеплосеть»

ОТЧЕТ ПРИНЯТ

23.09.2025 13:45:19