

#69008#

Показания приборов
учёта тепловой энергии
за период с 20.01.2024 по 20.02.2024

Потребитель
Адрес потребителя
Абонентский номер

Центральный Продовольственный Рынок, ООО
Черняховского 15, Калининград (Центральный Рынок)
2690

Заводской номер счётчика 1645188	Показания прибора, Гкал 20.02.2024	Предыдущие показания, Гкал 20.01.2024	Разность показаний, Гкал
Количество тепловой энергии, система 1	42,246	42,219	0.027

Подпись исполнителя _____



#69007#

Отчёт за период с 20.01.2024 по 20.02.2024.

Номер абонента 2690
 Порядковый номер 0
 Тип теплосчётчика ТЭМ-104
 Заводской номер 1645188
 Номер системы 1
 Отчёт сформирован 22.02.2024

Ведомость регистрации параметров:

Дата	tнар, °C	Q, Гкал	V1, м3	V2, м3	M1, т	M2, т	TRab,	TNар, ч	TekErr,	TehErr,	t1, °C	t2, °C	p1, МПа	p2, МПа
21.01.2024	-	0,001	0,03	0,007	0,03	0,007	24	24	0	0	61,9	40,4	3,4	2,6
22.01.2024	-	0,001	0,033	0,007	0,032	0,007	24	24	0	0	62,3	39,9	3,4	2,6
23.01.2024	-	0	0,02	0,001	0,02	0,001	24	24	0	0	62,5	39,7	3,5	2,6
24.01.2024	-	0	0,021	0,001	0,021	0,001	24	24	0	0	62,6	39,9	3,5	2,6
25.01.2024	-	0,001	0,026	0,003	0,026	0,003	24	24	0	0	62,5	39,8	3,5	2,6
26.01.2024	-	0,001	0,027	0,004	0,027	0,004	24	24	0	0	62,1	40,1	3,5	2,7
27.01.2024	-	0,001	0,031	0,007	0,031	0,007	24	24	0	0	62,2	40	3,5	2,6
28.01.2024	-	0,001	0,03	0,006	0,03	0,006	24	24	0	0	62,3	39,7	3,5	2,6
29.01.2024	-	0,001	0,028	0,005	0,027	0,005	24	24	0	0	62,5	40	3,5	2,6
30.01.2024	-	0,001	0,035	0,009	0,034	0,009	24	24	0	0	62,3	39,8	3,6	2,6
31.01.2024	-	0,001	0,037	0,009	0,036	0,009	24	24	0	0	62,7	39,9	3,5	2,7
01.02.2024	-	0,001	0,036	0,008	0,036	0,008	24	24	0	0	62,5	40,1	3,6	2,7
02.02.2024	-	0,001	0,036	0,008	0,035	0,008	24	24	0	0	62,6	39,8	3,5	2,6
03.02.2024	-	0,001	0,033	0,006	0,033	0,005	24	24	0	0	62,9	39,3	3,5	2,6
04.02.2024	-	0,001	0,044	0,009	0,043	0,009	24	24	0	0	62,9	39,6	3,5	2,6
05.02.2024	-	0,001	0,037	0,007	0,036	0,007	24	24	0	0	62,9	39,8	3,5	2,6
06.02.2024	-	0,001	0,04	0,467	0,039	0,464	24	24	0	0	62,6	38,2	3,5	2,5
07.02.2024	-	0,001	0,047	0,885	0,046	0,88	24	24	0	0	62,6	37,9	3,5	3,1
08.02.2024	-	0,001	0,05	0,858	0,049	0,852	24	24	0	0	62,2	38,7	3,5	3,6
09.02.2024	-	0,001	0,052	0,954	0,051	0,947	24	24	0	0	62,1	38,4	3,5	3,6
10.02.2024	-	0,001	0,047	0,741	0,046	0,736	24	24	0	0	62,2	38	3,5	3,6
11.02.2024	-	0,001	0,045	0,735	0,045	0,731	24	24	0	0	62,3	37,5	3,4	3,6
12.02.2024	-	0,001	0,046	0,828	0,045	0,823	24	24	0	0	62,6	37,2	3,5	3,6
13.02.2024	-	0,001	0,048	0,778	0,047	0,773	24	24	0	0	62,8	37,7	3,5	3,6
14.02.2024	-	0,001	0,053	0,891	0,052	0,885	24	24	0	0	62,9	37,4	3,5	3,6
15.02.2024	-	0,001	0,045	0,927	0,044	0,921	24	24	0	0	62,9	37,2	3,5	3,6
16.02.2024	-	0,001	0,045	1,073	0,044	1,067	24	24	0	0	63,7	36,5	3,5	3,6
17.02.2024	-	0,001	0,039	0,852	0,038	0,847	24	24	0	0	63,5	36,2	3,6	3,5
18.02.2024	-	0,001	0,03	0,835	0,03	0,83	24	24	0	0	62,6	37,8	3,5	3,6
19.02.2024	-	0,001	0,043	0,798	0,042	0,793	24	24	0	0	62,3	38,1	3,5	3,6
20.02.2024	-	0,001	0,03	0,862	0,029	0,856	24	24	0	0	62,6	38,3	3,5	3,6
Итого:	-	0,029	1,164	12,581	1,144	12,501	744	744	-	-	62,57	38,8	3,5	3,04

Общее время работы системы 744 час.

Период нормальной работы системы 744 час.

Показания интеграторов:

Дата	Q, Гкал	V1, м3	V2, м3	M1, т	M2, т	TNар, ч	Tтн, ч
20.01.2024	42,219	1946,265	1912,598	1903,47	1892,186	4737,58	0
20.02.2024	42,246	1947,429	1925,179	1904,614	1904,686	5481,58	0

Подпись абонента

Представитель теплоснабжения