

#73503#

Показания приборов
учёта тепловой энергии
за период с 20.02.2024 по 20.03.2024

Потребитель
Адрес потребителя
Абонентский номер

Центральный Продовольственный Рынок, ООО
Черняховского 15, Калининград (Центральный Рынок)
2690

Заводской номер счётчика 1645188	Показания прибора, Гкал 20.03.2024	Предыдущие показания, Гкал 20.02.2024	Разность показаний, Гкал
Количество тепловой энергии, система 1	42,269	42,246	0.023

Подпись исполнителя _____



#73502#

Отчёт за период с 20.02.2024 по 20.03.2024.

Номер абонента 2690
 Порядковый номер 0
 Тип теплосчётчика ТЭМ-104
 Заводской номер 1645188
 Номер системы 1
 Отчёт сформирован 22.03.2024

Ведомость регистрации параметров:

Дата	t _{нар} , °C	Q, Гкал	V1, м3	V2, м3	M1, т	M2, т	TRab,	T _{нар} , ч	TekErr,	TehErr,	t1, °C	t2, °C	p1, МПа	p2, МПа
21.02.2024	-	0,001	0,039	1,007	0,038	1	24	24	0	0	62,8	38,2	3,4	3,6
22.02.2024	-	0,001	0,034	1,036	0,033	1,029	24	24	0	0	63,1	37,4	3,5	3,6
23.02.2024	-	0,001	0,045	1,038	0,044	1,031	24	24	0	0	63,3	36,9	3,5	3,6
24.02.2024	-	0,001	0,037	1,027	0,036	1,02	24	24	0	0	63,2	37,5	3,5	3,5
25.02.2024	-	0,001	0,033	0,963	0,032	0,957	24	24	0	0	63,3	37,2	3,5	3,6
26.02.2024	-	0,001	0,033	0,963	0,032	0,957	23,88	23,88	0	0	63,5	37,8	3,5	3,6
27.02.2024	-	0,001	0,034	1,129	0,034	1,122	24	24	0	0	63,4	37,6	3,6	3,5
28.02.2024	-	0,001	0,038	1,039	0,038	1,032	24	24	0	0	63	37,9	3,6	3,5
29.02.2024	-	0,001	0,036	0,952	0,035	0,945	24	24	0	0	63	37,9	3,6	3,5
01.03.2024	-	0,001	0,031	1,031	0,031	1,025	24	24	0	0	63,2	37,1	3,6	3,6
02.03.2024	-	0,001	0,03	0,87	0,03	0,865	24	24	0	0	63,1	36,9	3,5	3,5
03.03.2024	-	0,001	0,034	0,936	0,033	0,93	24	24	0	0	63,3	37,2	3,5	3,6
04.03.2024	-	0,001	0,034	0,835	0,034	0,829	24	24	0	0	63,1	37,7	3,5	3,6
05.03.2024	-	0,001	0,026	0,801	0,026	0,795	24	24	0	0	62,7	37,4	3,6	3,6
06.03.2024	-	0,001	0,041	0,855	0,04	0,85	24	24	0	0	62,7	37,8	3,5	3,6
07.03.2024	-	0,001	0,037	0,879	0,037	0,873	24	24	0	0	62,7	38,7	3,6	3,6
08.03.2024	-	0,001	0,031	0,875	0,031	0,869	24	24	0	0	62,5	38,8	3,6	3,6
09.03.2024	-	0,001	0,039	0,842	0,038	0,836	24	24	0	0	62,1	38,9	3,5	3,6
10.03.2024	-	0,001	0,037	0,833	0,036	0,828	24	24	0	0	62,1	38,5	3,5	3,6
11.03.2024	-	0,001	0,036	0,823	0,036	0,817	24	24	0	0	62,3	38,2	3,5	3,6
12.03.2024	-	0,001	0,042	0,733	0,041	0,727	24	24	0	0	62,7	39,6	3,6	3,6
13.03.2024	-	0,001	0,025	0,715	0,024	0,71	24	24	0	0	62,8	38,4	3,5	3,6
14.03.2024	-	0,001	0,02	0,767	0,02	0,763	24	24	0	0	63,2	37,1	3,6	3,6
15.03.2024	-	0	0,014	1,013	0,014	1,006	24	24	0	0	63,5	37,6	3,6	3,6
16.03.2024	-	0	0,015	1,466	0,015	1,456	24	24	0	0	63,5	38,2	3,6	3,5
17.03.2024	-	0,001	0,026	1,516	0,026	1,505	24	24	0	0	63	38,2	3,6	3,5
18.03.2024	-	0,001	0,025	1,308	0,025	1,299	24	24	0	0	62,8	38,4	3,5	3,6
19.03.2024	-	0,001	0,023	0,685	0,023	0,68	24	24	0	0	62,8	37,9	3,6	3,6
20.03.2024	-	0,001	0,023	0,652	0,022	0,648	24	24	0	0	62,7	37,2	3,5	3,6
Итого:	-	0,027	0,918	27,589	0,904	27,404	695,88	695,88	-	-	62,94	37,87	3,54	3,58

Общее время работы системы 696 час.

Период нормальной работы системы 695,88 час.

Показания интеграторов:

Дата	Q, Гкал	V1, м3	V2, м3	M1, т	M2, т	T _{нар} , ч	T _{тп} , ч
20.02.2024	42,246	1947,429	1925,179	1904,614	1904,686	5481,58	0
20.03.2024	42,269	1948,349	1952,766	1905,517	1932,093	6177,46	0

Подпись абонента

Представитель теплоснабжения