

#85650#

Показания приборов
учёта тепловой энергии
за период с 20.05.2024 по 20.06.2024

Потребитель
Адрес потребителя
Абонентский номер

Центральный Продовольственный Рынок, ООО
Черняховского 15, Калининград (Центральный Рынок)
2690

Заводской номер счётчика 1645188	Показания прибора, Гкал 20.06.2024	Предыдущие показания, Гкал 20.05.2024	Разность показаний, Гкал
Количество тепловой энергии, система 1	42,3	42,296	0.004

Подпись исполнителя _____



#85649#

Отчёт за период с 20.05.2024 по 20.06.2024.

Номер абонента 2690
Порядковый номер 0
Тип теплосчётчика ТЭМ-104
Заводской номер 1645188
Номер системы 1
Отчёт сформирован 25.06.2024

Ведомость регистрации параметров:

Дата	tнар, °C	Q, Гкал	V1, м3	V2, м3	M1, т	M2, т	TRab,	TNар, ч	TekErr,	TehErr,	t1, °C	t2, °C	p1, МПа	p2, МПа
21.05.2024	-	0	0,007	0,602	0,006	0,596	24	24	0	0	61,8	44,2	3,5	3,1
22.05.2024	-	0	0,012	0,588	0,012	0,582	24	24	0	0	61,3	44,1	3,5	3,1
23.05.2024	-	0	0,01	0,587	0,01	0,581	24	24	0	0	62	45,1	3,5	3,1
24.05.2024	-	0	0,003	0,535	0,003	0,53	24	24	0	0	63,5	46,5	3,5	3,1
25.05.2024	-	0	0,003	0,506	0,003	0,501	24	24	0	0	61	43,7	3,5	3,1
26.05.2024	-	0	0,004	0,524	0,004	0,518	24	24	0	0	61,1	44,2	3,5	3,1
27.05.2024	-	0	0,005	0,373	0,005	0,37	24	24	0	0	61,7	44,5	3,5	3,1
28.05.2024	-	0	0,008	0,454	0,008	0,449	24	24	0	0	62,8	46	3,5	3,1
29.05.2024	-	0	0,014	0,489	0,014	0,485	24	24	0	0	62	44,6	3,5	3,1
30.05.2024	-	0	0,014	0,424	0,014	0,419	24	24	0	0	62,5	44,7	3,5	3,1
31.05.2024	-	0	0,012	0,427	0,012	0,423	24	24	0	0	62,4	45	3,5	3,1
01.06.2024	-	0	0,014	0,409	0,013	0,405	24	24	0	0	61,7	44,7	3,5	3,1
02.06.2024	-	0	0,005	0,39	0,005	0,386	24	24	0	0	61,2	44,5	3,5	3,1
03.06.2024	-	0	0,006	0,363	0,006	0,36	24	24	0	0	61,2	44,3	3,5	3,1
04.06.2024	-	0	0,007	0,445	0,007	0,441	24	24	0	0	62,4	45,1	3,5	3,1
05.06.2024	-	0	0,01	0,401	0,01	0,397	24	24	0	0	61,6	44,7	3,5	3,1
06.06.2024	-	0	0,007	0,409	0,006	0,405	24	24	0	0	61,6	45,4	3,6	3
07.06.2024	-	0	0,008	0,414	0,008	0,41	24	24	0	0	61,6	44	3,6	3,1
08.06.2024	-	0	0,016	0,406	0,015	0,402	24	24	0	0	62,1	44,8	3,5	3,1
09.06.2024	-	0	0,02	0,414	0,02	0,41	24	24	0	0	62,3	45,3	3,6	3,1
10.06.2024	-	0	0,005	0,392	0,005	0,389	24	24	0	0	61,8	43,7	3,5	3,1
11.06.2024	-	0	0,002	0,462	0,002	0,458	24	24	0	0	60,5	43,2	3,5	3,1
12.06.2024	-	0	0,004	0,431	0,003	0,427	24	24	0	0	61	43	3,5	3,1
13.06.2024	-	0	0,005	0,484	0,005	0,479	24	24	0	0	61	43,2	3,6	3,1
14.06.2024	-	0	0,003	0,511	0,003	0,506	24	24	0	0	61,9	43,4	3,6	3,1
15.06.2024	-	0	0,002	0,45	0,002	0,445	24	24	0	0	62,4	44,8	3,6	3,1
16.06.2024	-	0	0,001	0,453	0,001	0,449	24	24	0	0	61,6	44,3	3,5	3,1
17.06.2024	-	0	0,002	0,392	0,002	0,389	24	24	0	0	61,4	44,1	3,6	3,1
18.06.2024	-	0	0,001	0,389	0,001	0,385	24	24	0	0	61,8	45,7	3,6	3,1
19.06.2024	-	0	0,002	0,422	0,002	0,417	24	24	0	0	59,2	41,8	3,5	3
20.06.2024	-	0	0,003	0,444	0,003	0,439	24	24	0	0	61,5	44,6	3,5	3
Итого:	-	0	0,215	13,99	0,21	13,853	744	744	-	-	61,67	44,43	3,53	3,09

Общее время работы системы 744 час.

Период нормальной работы системы 744 час.

Показания интеграторов:

Дата	Q, Гкал	V1, м3	V2, м3	M1, т	M2, т	TNар, ч	Ttn, ч
20.05.2024	42,296	1949,647	1988,605	1906,791	1967,695	7641,46	0
20.06.2024	42,3	1949,86	2002,598	1907	1981,55	8385,46	0

Подпись абонента _____
Представитель теплоснабжения _____