

#132130#

Показания приборов
учёта тепловой энергии
за период с 20.05.2025 по 20.06.2025

Потребитель
Адрес потребителя
Абонентский номер

Центральный Продовольственный Рынок, ООО
Черняховского 15, Калининград (ЦПР, Теплосеть, ТЭМ104)
2690

Заводской номер счётчика 1645188	Показания прибора, Гкал 20.06.2025	Предыдущие показания, Гкал 20.05.2025	Разность показаний, Гкал
Количество тепловой энергии, система 1	42,337	42,336	0.001

Подпись исполнителя



ТЕПЛОСЧЕТЧИКИ
МП «Калининградтеплосеть»
ОТЧЕТ ПРИНЯЛ
« 23 » 06 20 25

#132129#

Отчёт за период с 20.05.2025 по 20.06.2025.

Номер абонента 2690
Порядковый номер 0
Тип теплосчётчика ТЭМ-104
Заводской номер 1645188
Номер системы 1
Отчёт сформирован 23.06.2025

Ведомость регистрации параметров:

Дата	t _{нар} , °C	Q, Гкал	V1, м3	V2, м3	V3, м3	M1, т	M2, т	M3, т	TRab,	TNar, ч	TekErr,	TehErr,	t1, °C	t2, °C	t3, °C	p1, МПа	p2, МПа	p3, МПа
21.05.2025	-	0	0,005	0,287	0	0,005	0,284	0	24	24	0	0	63,6	46	0	3,6	3,2	0
22.05.2025	-	0	0,006	0,272	0	0,005	0,27	0	24	24	0	0	62,2	45	0	3,6	3,2	0
23.05.2025	-	0	0,007	0,295	0	0,006	0,292	0	24	24	0	0	62,9	45,2	0	3,6	3,2	0
24.05.2025	-	0	0,007	0,275	0	0,007	0,272	0	24	24	0	0	60,7	43,6	0	3,6	3,2	0
25.05.2025	-	0	0,002	0,267	0	0,002	0,264	0	24	24	0	0	63	42	0	3,6	3,2	0
26.05.2025	-	0	0,004	0,256	0	0,004	0,253	0	24	24	0	0	62,6	45,9	0	3,6	3,2	0
27.05.2025	-	0	0,004	0,286	0	0,004	0,283	0	24	24	0	0	62,8	44,4	0	3,6	3,2	0
28.05.2025	-	0	0,006	0,281	0	0,006	0,279	0	24	24	0	0	62,2	45,8	0	3,6	3,2	0
29.05.2025	-	0	0,007	0,369	0	0,007	0,365	0	24	24	0	0	64	46,3	0	3,5	3,3	0
30.05.2025	-	0	0,003	0,362	0	0,003	0,359	0	24	24	0	0	60,8	42,7	0	3,5	3,2	0
31.05.2025	-	0	0,002	0,324	0	0,002	0,321	0	24	24	0	0	62,6	44,6	0	3,6	3,2	0
01.06.2025	-	0	0,001	0,311	0	0,001	0,308	0	24	24	0	0	59,2	42,4	0	3,5	3,3	0
02.06.2025	-	0	0	0,336	0	0	0,333	0	24	24	0	0	61,9	43	0	3,5	3,2	0
03.06.2025	-	0	0,001	0,315	0	0,001	0,312	0	24	24	0	0	61,7	44	0	3,5	3,2	0
04.06.2025	-	0	0,002	0,358	0	0,002	0,355	0	24	24	0	0	58,9	43,8	0	3,5	3,2	0
05.06.2025	-	0	0	0,308	0	0	0,305	0	24	24	0	0	62,4	43,6	0	3,5	3,2	0
06.06.2025	-	0	0	0,288	0	0	0,286	0	24	24	0	0	59	43,1	0	3,5	3,2	0
07.06.2025	-	0	0	0,269	0	0	0,267	0	24	24	0	0	60,6	43,4	0	3,5	3,2	0
08.06.2025	-	0	0	0,26	0	0	0,257	0	24	24	0	0	63,8	46,5	0	3,5	3,2	0
09.06.2025	-	0	0,003	0,274	0	0,002	0,272	0	24	24	0	0	64,7	44,8	0	3,5	3,2	0
10.06.2025	-	0	0,005	0,223	0	0,005	0,221	0	24	24	0	0	62,6	44,6	0	3,5	3,2	0
11.06.2025	-	0	0,001	0,213	0	0,001	0,211	0	24	24	0	0	61,9	43,6	0	3,6	3,2	0
12.06.2025	-	0	0,002	0,218	0	0,002	0,216	0	24	24	0	0	63,5	44	0	3,5	3,2	0
13.06.2025	-	0	0,001	0,186	0	0,001	0,184	0	24	24	0	0	63,3	45,4	0	3,6	3,2	0
14.06.2025	-	0	0,002	0,18	0	0,002	0,178	0	24	24	0	0	60,3	43,8	0	3,5	3,3	0
15.06.2025	-	0	0,001	0,156	0	0,001	0,154	0	24	24	0	0	63,7	46,7	0	3,6	3,3	0
16.06.2025	-	0	0,001	0,152	0	0	0,15	0	24	24	0	0	60,2	44,5	0	3,5	3,3	0
17.06.2025	-	0	0,002	0,162	0	0,002	0,161	0	24	24	0	0	65,3	47,7	0	3,5	3,3	0
18.06.2025	-	0	0,001	0,17	0	0,001	0,169	0	24	24	0	0	64	43,8	0	3,6	3,3	0
19.06.2025	-	0	0,002	0,154	0	0,002	0,152	0	24	24	0	0	61	43,7	0	3,6	3,3	0
20.06.2025	-	0	0	0,17	0	0	0,168	0	24	24	0	0	65,4	48,7	0	3,6	3,4	0
Итого:	-	0	0,078	7,977	0	0,074	7,901	0	744	744	-	-	62,28	44,6	0	3,55	3,23	0

Общее время работы системы 744 час.

Период нормальной работы системы 744 час.

Показания интеграторов:

Дата	Q, Гкал	V1, м3	V2, м3	V3, м3	M1, т	M2, т	M3, т	TNar, ч	Ttn, ч
20.05.2025	42,336	1951,151	2100,085	0	1908,268	2078,371	0	16396,5	0
20.06.2025	42,337	1951,229	2108,062	0	1908,344	2086,269	0	17140,5	0

Подпись абонента

Представитель теплоснабжения