

#89214#

Показания приборов  
учёта тепловой энергии  
за период с 20.06.2024 по 20.07.2024

Потребитель  
Адрес потребителя  
Абонентский номер

Центральный Продовольственный Рынок, ООО  
Черняховского 15, Калининград (Центральный Рынок)  
2690

Заводской номер счётчика 1645188	Показания прибора, Гкал 20.07.2024	Предыдущие показания, Гкал 20.06.2024	Разность показаний, Гкал
Количество тепловой энергии, система 1	42,301	42,3	0.001

Подпись исполнителя



#89213#

Отчёт за период с 20.06.2024 по 20.07.2024.

Номер абонента 2690  
 Порядковый номер 0  
 Тип теплосчётчика ТЭМ-104  
 Заводской номер 1645188  
 Номер системы 1  
 Отчёт сформирован 22.07.2024

## Ведомость регистрации параметров:

Дата	tнар, °C	Q, Гкал	V1, м3	V2, м3	M1, т	M2, т	TRab,	TNар, ч	TekErr,	TehErr,	t1, °C	t2, °C	p1, МПа	p2, МПа
21.06.2024	-	0	0,002	0,402	0,002	0,399	24	24	0	0	60,6	42,9	3,5	3
22.06.2024	-	0	0,003	0,432	0,003	0,428	24	24	0	0	58,8	41,6	3,5	3,1
23.06.2024	-	0	0	0,444	0	0,44	24	24	0	0	61,8	44	3,5	3,1
24.06.2024	-	0	0	0,323	0	0,32	24	24	0	0	61,5	44,2	3,6	3
25.06.2024	-	0	0	0,39	0	0,386	24	24	0	0	64,8	49	3,8	3
26.06.2024	-	0	0,001	0,368	0,001	0,364	24	24	0	0	63,9	46,8	3,7	3
27.06.2024	-	0	0	0,321	0	0,318	24	24	0	0	61,2	45,4	3,7	3,1
28.06.2024	-	0	0	0,299	0	0,296	24	24	0	0	62,4	46	3,5	3,1
29.06.2024	-	0	0	0,325	0	0,322	24	24	0	0	63,4	48,7	3,4	3,1
30.06.2024	-	0	0	0,304	0	0,301	24	24	0	0	61	45	3,5	3,1
01.07.2024	-	0	0	0,326	0	0,323	24	24	0	0	63,4	46,9	3,5	3,1
02.07.2024	-	0	0,001	0,362	0,001	0,358	24	24	0	0	63,1	44,1	3,5	3,1
03.07.2024	-	0	0,003	0,419	0,002	0,415	24	24	0	0	61,9	44,4	3,6	3,1
04.07.2024	-	0	0,003	0,371	0,003	0,368	24	24	0	0	61	43,5	3,6	3,1
05.07.2024	-	0	0,002	0,36	0,002	0,356	24	24	0	0	62,3	45,3	3,6	3,1
06.07.2024	-	0	0,001	0,333	0,001	0,33	24	24	0	0	62,5	45	3,5	3,1
07.07.2024	-	0	0,001	0,488	0,001	0,483	24	24	0	0	63,2	46,4	3,5	3,1
08.07.2024	-	0	0,003	0,381	0,003	0,377	24	24	0	0	62,3	45,3	3,5	3,1
09.07.2024	-	0	0,003	0,416	0,003	0,412	24	24	0	0	62	45,6	3,5	3,1
10.07.2024	-	0	0,002	0,365	0,002	0,361	24	24	0	0	61,3	44,7	3,5	3,1
11.07.2024	-	0	0,002	0,403	0,002	0,399	24	24	0	0	61	44,1	3,5	3,1
12.07.2024	-	0	0,005	0,432	0,005	0,428	24	24	0	0	63,2	45,6	3,5	3,1
13.07.2024	-	0	0,002	0,437	0,002	0,433	24	24	0	0	61,5	44,5	3,5	3,1
14.07.2024	-	0	0,007	0,425	0,007	0,421	24	24	0	0	62,1	45,1	3,5	3,1
15.07.2024	-	0	0,007	0,397	0,007	0,393	24	24	0	0	61,5	44,3	3,5	3,1
16.07.2024	-	0	0,003	0,4	0,003	0,396	24	24	0	0	61,8	45,4	3,5	3,1
17.07.2024	-	0	0,001	0,427	0,001	0,423	24	24	0	0	62,2	46	3,5	3,1
18.07.2024	-	0	0,002	0,423	0,002	0,419	24	24	0	0	63,3	46,9	3,5	3,1
19.07.2024	-	0	0,001	0,432	0,001	0,427	24	24	0	0	63,8	47,6	3,5	3
20.07.2024	-	0	0	0,426	0	0,422	24	24	0	0	59,2	43,5	3,5	3
Итого:	-	0	0,055	11,631	0,054	11,518	720	720	-	-	62,07	45,26	3,53	3,08

Общее время работы системы 720 час.

Период нормальной работы системы 720 час.

## Показания интеграторов:

Дата	Q, Гкал	V1, м3	V2, м3	M1, т	M2, т	TNар, ч	Tтп, ч
20.06.2024	42,3	1949,86	2002,598	1907	1981,55	8385,46	0
20.07.2024	42,301	1949,916	2014,23	1907,055	1993,067	9105,46	0

Подпись абонента

Представитель теплоснабжения